Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9036.038.1
Строит.Адрес: Матюшенко 10
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 16,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,296 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1786
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0621
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=88,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	0,00	21,04	-21,04	40,91	46,77	-5,86	7,00	5,00	-1,93	21,01	-	-	21,23	-	21,23	-	46,15	-	0,97			-0,96
25.08.15	24,00	-	0,00	24,40	-24,40	41,19	46,83	-5,64	7,00	5,00	-2,25	24,43	-	-	24,67	-	24,67	-	46,26	-	1,13			-1,12
26.08.15	24,00	-	0,00	20,03	-20,03	41,11	47,09	-5,98	7,00	5,00	-1,85	19,97	-	-	20,18	-	20,18	-	46,48	-	0,93			-0,92
27.08.15	24,00	-	0,00	21,49	-21,49	41,56	47,21	-5,65	7,00	5,00	-1,99	21,48	-	-	21,69	-	21,69	-	46,59	-	1,00			-0,99
28.08.15	24,00	-	0,00	23,15	-23,15	41,12	46,76	-5,64	7,00	5,00	-2,13	23,05	-	-	23,28	-	23,28	-	46,14	-	1,07			-1,06
29.08.15	24,00	-	0,00	23,62	-23,62	41,07	46,53	-5,46	7,00	5,00	-2,16	23,61	-	-	23,80	-	23,80	-	45,95	-	1,08			-1,08
30.08.15	24,00	-	0,00	24,66	-24,66	40,62	46,30	-5,68	7,00	5,00	-2,24	24,52	-	-	24,75	-	24,75	-	45,73	-	1,13			-1,12
31.08.15	24,00	-	0,00	23,94	-23,94	41,28	46,99	-5,71	7,00	5,00	-2,21	23,92	-	-	24,15	-	24,15	-	46,42	-	1,11			-1,10
01.09.15	24,00	-	0,00	21,76	-21,76	41,05	46,95	-5,90	7,00	5,00	-2,01	21,74	-	-	21,95	-	21,95	-	46,33	-	1,01			-1,00
02.09.15	24,00	-	0,00	23,17	-23,17	40,96	46,62	-5,66	7,00	5,00	-2,13	23,21	-	-	23,45	-	23,45	-	45,98	-	1,07			-1,06
03.09.15	24,00	-	0,00	23,58	-23,58	39,79	45,27	-5,48	7,00	5,00	-2,10	23,48	-	-	23,68	-	23,68	-	44,74	-	1,05			-1,04
04.09.15	24,00	-	0,00	19,48	-19,48	42,41	50,22	-7,81	7,00	5,00	-1,92	19,47	-	-	19,71	-	19,71	-	49,49	-	0,96			-0,96
05.09.15	24,00	-	0,00	21,34	-21,34	46,43	54,97	-8,54	7,00	5,00	-2,29	21,14	-	-	21,44	-	21,44	-	54,19	-	1,14			-1,15
06.09.15	24,00	-	0,00	20,14	-20,14	46,90	55,11	-8,21	7,00	5,00	-2,17	19,99	-	-	20,28	-	20,28	-	54,29	-	1,09			-1,08
07.09.15	24,00	-	0,00	18,25	-18,25	47,93	55,59	-7,66	7,00	5,00	-1,99	18,21	-	-	18,43	-	18,43	-	54,70	-	1,00			-0,99
08.09.15	24,00	-	0,00	18,63	-18,63	49,15	58,30	-9,15	7,00	5,00	-2,13	18,55	-	-	18,83	-	18,83	-	57,33	-	1,06			-1,06
09.09.15	24,00	-	0,00	19,37	-19,37	48,07	55,53	-7,46	7,00	5,00	-2,11	19,27	-	-	19,53	-	19,53	-	54,72	-	1,06			-1,05
10.09.15	24,00	-	0,00	18,04	-18,04	48,35	56,04	-7,69	7,00	5,00	-1,98	18,03	-	-	18,27	-	18,27	-	55,20	-	1,00			-0,99
11.09.15	24,00	-	0,00	19,66	-19,66	47,62	55,57	-7,95	7,00	5,00	-2,14	19,62	-	-	19,88	-	19,88	-	54,78	-	1,08			-1,07
12.09.15	24,00	-	0,00	19,57	-19,57	47,95	55,65	-7,70	7,00	5,00	-2,14	19,51	-	-	19,78	-	19,78	-	54,89	-	1,07			-1,06
13.09.15	24,00	-	0,00	22,16	-22,16	47,92	55,49	-7,57	7,00	5,00	-2,42	22,07	-	-	22,38	-	22,38	-	54,80	-	1,21			-1,21
14.09.15	24,00	-	0,00	20,13	-20,13	48,19	55,39	-7,20	7,00	5,00	-2,19	20,16	-	-	20,42	-	20,42	-	54,61	-	1,10			-1,09
15.09.15	24,00	-	0,00	19,76	-19,76	48,38	56,66	-8,28	7,00	5,00	-2,20	19,76	-	-	20,04	-	20,04	-	55,82	-	1,10			-1,10
16.09.15	24,00	-	0,00	20,83	-20,83	48,89	57,13	-8,24	7,00	5,00	-2,33	20,67	-	-	20,95	-	20,95	-	56,35	-	1,17			-1,16
17.09.15	24,00	-	0,00	18,91	-18,91	49,29	57,37	-8,08	7,00	5,00	-2,12	18,84	-	-	19,11	-	19,11	-	56,52	-	1,07			-1,06
18.09.15	24,00	-	0,00	20,48	-20,48	49,10	57,44	-8,34	7,00	5,00	-2,31	20,32	-	-	20,62	-	20,62	-	56,64	-	1,15			-1,15
19.09.15	24,00	-	0,00	18,02	-18,02	48,70	56,67	-7,97	7,00	5,00	-2,00	17,97	-	-	18,23	-	18,23	-	55,81	-	1,00			-1,00
20.09.15	24,00	-	0,00	19,94	-19,94	47,99	56,30	-8,31	7,00	5,00	-2,20	19,82	-	-	20,11	-	20,11	-	55,50	-	1,10			-1,10
21.09.15	24,00	-	0,00	19,94	-19,94	48,63	56,52	-7,89	7,00	5,00	-2,21	19,85	-	-	20,13	-	20,13	-	55,76	-	1,11			-1,11
22.09.15	24,00	-	0,00	20,19	-20,19	49,00	56,76	-7,76	7,00	5,00	-2,25	20,15	-	-	20,45	-	20,45	-	55,97	-	1,13			-1,12
23.09.15	24,00	-	0,00	19,94	-19,94	49,31	57,17	-7,86	7,00	5,00	-2,24	19,91	-	-	20,22	-	20,22	-	56,37	-	1,12			-1,12
Среднее	24,00	-	-	20,83	-20,83	45,51	52,68	-7,17	7,00	5,00	-2,14	20,77	-	-	21,02	-	21,02	-	51,95	-	1,07	-	-	-1,07
Итого	744,00		0,00	645,62	-645,62						-66,34	643,73	0,00	0,00	651,64	0,00	651,64	0,00			33,26	0,00	0,00	-33,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	25719,18	20572,36	6156,36	-	6289,34	-	831,60	-	-
	24.09.15 02:00	25719,18	21217,68	6799,78	-	6940,67	-	798,54	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,51 °С = -10,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,64** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **651,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 09 15

печать энергосбыта