Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9908.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0915.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,208 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12606
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0573
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,04

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	62,47	51,49	10,98	68,22	67,89	0,33	7,00	5,00	-0,02	11,58	-	-	11,83	-	11,83	-	68,23	-	0,79			0,77
25.08.15	24,00	-	61,87	51,36	10,51	68,34	68,01	0,33	7,00	5,00	-0,03	11,21	-	-	11,43	-	11,43	-	68,38	-	0,77			0,74
26.08.15	24,00	-	62,68	52,05	10,63	68,16	67,85	0,31	7,00	5,00	-0,03	11,32	-	-	11,54	-	11,54	-	68,17	-	0,77			0,74
27.08.15	24,00	-	60,72	51,54	9,18	68,46	68,13	0,33	7,00	5,00	-0,03	9,83	-	-	10,02	-	10,02	-	68,50	-	0,68			0,65
28.08.15	24,00	-	61,92	51,41	10,51	68,45	68,13	0,32	7,00	5,00	-0,02	11,02	-	-	11,26	-	11,26	-	68,40	-	0,75			0,74
29.08.15	24,00	-	62,03	51,42	10,61	68,31	67,98	0,33	7,00	5,00	-0,01	10,99	-	-	11,23	-	11,23	-	68,28	-	0,75			0,74
30.08.15	24,00	-	61,53	50,90	10,63	68,46	68,07	0,39	7,00	5,00	-0,01	11,00	-	-	11,25	-	11,25	-	68,66	-	0,75			0,75
31.08.15	24,00	-	61,76	51,11	10,65	68,15	67,80	0,35	7,00	5,00	0,00	10,97	-	-	11,24	-	11,24	-	68,16	-	0,75			0,75
01.09.15	24,00	-	64,43	51,16	13,27	68,18	67,82	0,36	7,00	5,00	0,00	13,60	-	-	13,86	-	13,86	-	68,25	-	0,93			0,93
02.09.15	24,00	-	64,04	51,81	12,23	67,95	67,60	0,35	7,00	5,00	0,01	12,45	-	-	12,72	-	12,72	-	67,96	-	0,85			0,85
03.09.15	24,00	-	30,38	25,32	5,06	63,72	66,35	-2,63	7,00	5,00	-0,34	10,93	-	-	11,07	-	11,07	-	55,00	-	0,60			0,26
04.09.15	24,00	-	17,84	11,72	6,12	62,23	62,74	-0,51	7,00	5,00	-0,15	9,49	-	-	9,64	-	9,64	-	56,64	-	0,54			0,39
05.09.15	24,00	-	58,45	45,12	13,33	67,98	67,56	0,42	7,00	5,00	0,03	13,17	-	-	13,43	-	13,43	-	67,99	-	0,90			0,93
06.09.15	24,00	-	59,24	45,14	14,10	68,02	67,56	0,46	7,00	5,00	0,01	14,29	-	-	14,59	-	14,59	-	68,15	-	0,97			0,98
07.09.15	24,00	-	59,64	46,41	13,23	67,81	67,39	0,42	7,00	5,00	0,00	13,49	-	-	13,74	-	13,74	-	67,81	-	0,92			0,92
08.09.15	24,00	-	58,03	46,05	11,98	71,79	71,37	0,42	7,00	5,00	0,03	11,91	-	-	12,19	-	12,19	-	71,60	-	0,86			0,89
09.09.15	24,00	-	61,44	48,43	13,01	68,08	67,70	0,38	7,00	5,00	0,03	12,87	-	-	13,15	-	13,15	-	68,05	-	0,87			0,91
10.09.15	24,00	-	65,35	51,94	13,41	68,11	67,73	0,38	7,00	5,00	0,03	13,28	-	-	13,57	-	13,57	-	68,22	-	0,91			0,94
11.09.15	24,00	-	63,04	52,03	11,01	67,95	67,59	0,36	7,00	5,00	0,01	11,12	-	-	11,34	-	11,34	-	67,94	-	0,76			0,77
12.09.15	24,00	-	63,99	51,80	12,19	67,96	67,58	0,38	7,00	5,00	0,00	12,43	-	-	12,68	-	12,68	-	68,01	-	0,85			0,85
13.09.15	24,00	-	64,87	51,72	13,15	68,14	67,75	0,39	7,00	5,00	0,01	13,38	-	-	13,63	-	13,63	-	68,21	-	0,91			0,92
14.09.15	24,00	-	64,92	52,05	12,87	68,19	67,83	0,36	7,00	5,00	0,01	13,01	-	-	13,31	-	13,31	-	68,16	-	0,89			0,90
15.09.15	24,00	-	64,06	51,86	12,20	68,32	67,95	0,37	7,00	5,00	0,01	12,38	-	-	12,65	-	12,65	-	68,30	-	0,85			0,85
16.09.15	24,00	-	64,70	51,71	12,99	67,98	67,62	0,36	7,00	5,00	0,01	13,13	-	-	13,40	-	13,40	-	68,01	-	0,89			0,90
17.09.15	24,00	-	63,93	51,17	12,76	68,47	68,09	0,38	7,00	5,00	0,01	12,93	-	-	13,20	-	13,20	-	68,50	-	0,89			0,89
18.09.15	24,00	-	63,84	51,80	12,04	68,52	68,18	0,34	7,00	5,00	0,01	12,15	-	-	12,41	-	12,41	-	68,50	-	0,83			0,84
19.09.15	24,00	-	63,82	51,94	11,88	68,28	67,94	0,34	7,00	5,00	0,01	11,97	-	-	12,20	-	12,20	-	68,28	-	0,82			0,83
20.09.15	24,00	-	65,14	52,01	13,13	67,88	67,51	0,37	7,00	5,00	0,01	13,29	-	-	13,57	-	13,57	-	67,99	-	0,90			0,91
21.09.15	24,00	-	64,01	51,60	12,41	68,15	67,75	0,40	7,00	5,00	0,01	12,54	-	-	12,80	-	12,80	-	68,28	-	0,86			0,87
22.09.15	24,00	-	64,04	51,10	12,94	68,38	68,02	0,36	7,00	5,00	0,01	13,06	-	-	13,33	-	13,33	-	68,37	-	0,90			0,91
23.09.15	24,00	-	62,47	50,99	11,48	68,06	67,69	0,37	7,00	5,00	0,01	11,59	-	-	11,83	-	11,83	-	68,04	-	0,79			0,80
Среднее	24,00	-	60,21	48,59	11,63	67,96	67,72	0,24	7,00	5,00	-0,01	12,14	-	-	12,39	-	12,39	-	67,52	-	0,82	-	-	0,81
Итого	744,00		1866,65	1506,16	360,49						-0,37	376,38	0,00	0,00	384,11	0,00	384,11	0,00			25,47	0,00	0,00	25,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	732,98	285,37	450,78	-	459,98	-	30,12	-	-
	24.09.15 02:00	2599,31	1791,50	826,86	-	843,78	-	55,20	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -5,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **19,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **384,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Тепловые сети" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.

печать энергосбыта