Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9907.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 19 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 25	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,217 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18404
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,03927
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	80,94	66,84	14,10	67,07	66,70	0,37	7,00	5,00	0,05	13,68	-	-	13,96	-	13,96	-	67,05	-	0,92			0,97
25.08.15	24,00	-	79,05	66,66	12,39	67,14	66,76	0,38	7,00	5,00	0,06	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	67,13	-	0,80			0,86
26.08.15	24,00	-	81,00	67,45	13,55	67,04	66,68	0,36	7,00	5,00	0,06	13,05	-	-	13,29	-	13,29	-	67,05	-	0,87			0,94
27.08.15	24,00	-	80,68	66,77	13,91	67,19	66,82	0,37	7,00	5,00	0,06	13,38	-	-	13,65	-	13,65	-	67,22	-	0,90			0,96
28.08.15	23,00	-	77,83	63,45	14,38	67,28	66,93	0,35	7,00	5,00	0,02	14,42	-	-	14,71	-	14,71	-	67,21	-	0,97			1,00
29.08.15	24,00	-	80,09	66,17	13,92	67,14	66,76	0,38	7,00	5,00	0,07	13,18	-	-	13,44	-	13,44	-	67,18	-	0,89			0,96
30.08.15	24,00	-	78,08	65,13	12,95	67,25	66,84	0,41	7,00	5,00	0,08	12,14	-	-	12,40	-	12,40	-	67,41	-	0,82			0,90
31.08.15	24,00	-	78,30	65,64	12,66	67,07	66,70	0,37	7,00	5,00	0,09	11,80	-	-	12,07	-	12,07	-	67,07	-	0,79			0,88
01.09.15	24,00	-	79,61	65,94	13,67	67,04	66,67	0,37	7,00	5,00	0,07	13,11	-	-	13,36	-	13,36	-	67,06	-	0,88			0,95
02.09.15	24,00	-	81,76	66,76	15,00	66,85	66,47	0,38	7,00	5,00	0,06	14,40	-	-	14,69	-	14,69	-	66,83	-	0,96			1,03
03.09.15	24,00	-	49,13	50,65	-1,52	64,59	64,06	0,53	7,00	5,00	-0,78	11,57	-	-	11,76	-	11,76	-	62,24	-	0,72			-0,06
04.09.15	24,00	-	20,73	20,00	0,73	59,79	59,17	0,62	7,00	5,00	-0,57	10,77	-	-	10,93	-	10,93	-	58,97	-	0,64			0,07
05.09.15	24,00	-	71,86	58,44	13,42	66,61	66,17	0,44	7,00	5,00	0,05	13,13	-	-	13,40	-	13,40	-	66,56	-	0,88			0,92
06.09.15	24,00	-	71,67	57,77	13,90	66,58	66,11	0,47	7,00	5,00	0,06	13,49	-	-	13,75	-	13,75	-	66,58	-	0,90			0,96
07.09.15	24,00	-	76,11	59,13	16,98	66,49	66,05	0,44	7,00	5,00	0,08	16,22	-	-	16,54	-	16,54	-	66,46	-	1,08			1,16
08.09.15	24,00	-	74,16	59,94	14,22	70,20	69,77	0,43	7,00	5,00	0,09	13,33	-	-	13,61	-	13,61	-	69,96	-	0,94			1,03
09.09.15	24,00	-	78,49	62,76	15,73	66,89	66,47	0,42	7,00	5,00	0,08	15,01	-	-	15,33	-	15,33	-	66,84	-	1,00			1,08
10.09.15	24,00	-	82,74	67,72	15,02	66,87	66,47	0,40	7,00	5,00	0,08	14,22	-	-	14,50	-	14,50	-	66,90	-	0,95			1,04
11.09.15	24,00	-	82,05	67,39	14,66	66,78	66,41	0,37	7,00	5,00	0,08	13,89	-	-	14,16	-	14,16	-	66,74	-	0,93			1,01
12.09.15	24,00	-	80,58	67,02	13,56	66,67	66,28	0,39	7,00	5,00	0,08	12,78	-	-	13,03	-	13,03	-	66,66	-	0,85			0,93
13.09.15	24,00	-	81,79	66,63	15,16	66,90	66,50	0,40	7,00	5,00	0,10	14,07	-	-	14,36	-	14,36	-	66,94	-	0,94			1,05
14.09.15	24,00	-	85,05	67,15	17,90	66,96	66,57	0,39	7,00	5,00	0,12	16,65	-	-	17,02	-	17,02	-	66,92	-	1,11			1,23
15.09.15	24,00	-	82,19	66,66	15,53	67,22	66,83	0,39	7,00	5,00	0,12	14,28	-	-	14,57	-	14,57	-	67,16	-	0,96			1,08
16.09.15	24,00	-	81,28	66,29	14,99	66,98	66,58	0,40	7,00	5,00	0,11	13,67	-	-	13,95	-	13,95	-	66,96	-	0,92			1,03
17.09.15	24,00	-	83,14	65,34	17,80	67,42	67,03	0,39	7,00	5,00	0,12	16,50	-	-	16,83	-	16,83	-	67,43	-	1,11			1,23
18.09.15	24,00	-	82,21	66,55	15,66	67,53	67,17	0,36	7,00	5,00	0,12	14,41	-	-	14,70	-	14,70	-	67,50	-	0,97			1,09
19.09.15	24,00	-	81,99	66,60	15,39	67,29	66,92	0,37	7,00	5,00	0,11	14,14	-	-	14,42	-	14,42	-	67,26	-	0,95			1,06
20.09.15	24,00	-	82,13	66,55	15,58	66,94	66,56	0,38	7,00	5,00	0,11	14,45	-	-	14,76	-	14,76	-	67,00	-	0,97			1,07
21.09.15	24,00	-	82,81	66,11	16,70	67,11	66,72	0,39	7,00	5,00	0,10	15,64	-	-	15,97	-	15,97	-	67,12	-	1,05			1,15
22.09.15	24,00	-	81,96	65,37	16,59	67,36	66,98	0,38	7,00	5,00	0,10	15,49	-	-	15,82	-	15,82	-	67,31	-	1,04			1,15
23.09.15	24,00		76,98	63,16	13,82	66,81	66,41	0,40	7,00	5,00	0,03	13,83	-	-	14,10	-	14,10	-	66,69	-	0,92	-	-	0,96
Среднее	23,97	-	76,98	63,16	13,82	66,81	66,41	0,40	7,00	5,00	0,03	13,83	-	-	14,10	-	14,10	-	66,69	-	0,92	-	-	0,96
Итого	743,00		2386,39	1958,04	428,35						1,02	428,58	0,00	0,00	437,22	0,00	437,22	0,00			28,63	0,00	0,00	29,65

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	24574,97	19929,87	4881,26	-	4992,84	-	747,01	-	-
	26.08.15 22:00	24805,47	20122,66	4917,62	-	5029,93	-	749,62	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -6,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,89** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **437,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 09 16

печать энергосбыта