Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9910.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208250-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208250 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	93,10	77,15	15,95	66,61	66,27	0,34	7,00	5,00	0,09	15,11	-	-	15,42	-	15,42	-	66,37	-	1,00			1,09
25.08.15	24,00	-	93,54	76,96	16,58	66,71	66,36	0,35	7,00	5,00	0,09	15,68	-	-	16,00	-	16,00	-	66,53	-	1,04			1,14
26.08.15	24,00	-	94,68	78,01	16,67	66,57	66,24	0,33	7,00	5,00	0,09	15,76	-	-	16,07	-	16,07	-	66,36	-	1,05			1,14
27.08.15	24,00	-	93,35	77,18	16,17	66,81	66,47	0,34	7,00	5,00	0,09	15,31	-	-	15,59	-	15,59	-	66,63	-	1,02			1,11
28.08.15	24,00	-	92,84	76,93	15,91	66,83	66,52	0,31	7,00	5,00	0,09	15,07	-	-	15,35	-	15,35	-	66,50	-	1,00			1,09
29.08.15	24,00	-	94,86	76,66	18,20	66,72	66,35	0,37	7,00	5,00	0,09	17,34	-	-	17,69	-	17,69	-	66,58	-	1,16			1,25
30.08.15	24,00	-	97,25	75,21	22,04	66,85	66,47	0,38	7,00	5,00	0,11	20,98	-	-	21,42	-	21,42	-	66,75	-	1,40			1,51
31.08.15	24,00	-	94,09	76,14	17,95	66,57	66,24	0,33	7,00	5,00	0,09	17,10	-	-	17,42	-	17,42	-	66,30	-	1,14			1,22
01.09.15	24,00	-	93,14	76,33	16,81	66,58	66,22	0,36	7,00	5,00	0,07	16,19	-	-	16,51	-	16,51	-	66,42	-	1,08			1,15
02.09.15	24,00	-	94,77	77,21	17,56	66,39	66,03	0,36	7,00	5,00	0,06	17,09	-	-	17,44	-	17,44	-	66,21	-	1,13			1,20
03.09.15	24,00	-	47,43	53,11	-5,68	64,23	63,66	0,57	7,00	5,00	-1,35	17,00	-	-	17,26	-	17,26	-	60,69	-	1,03			-0,32
04.09.15	24,00	-	26,04	19,57	6,47	60,22	59,23	0,99	7,00	5,00	-0,54	16,60	-	-	16,84	-	16,84	-	57,50	-	0,96			0,42
05.09.15	24,00	-	83,56	67,26	16,30	66,06	65,65	0,41	7,00	5,00	0,02	16,53	-	-	16,85	-	16,85	-	65,86	-	1,09			1,11
06.09.15	24,00	-	84,63	66,19	18,44	66,09	65,64	0,45	7,00	5,00	0,00	18,91	-	-	19,28	-	19,28	-	65,99	-	1,25			1,25
07.09.15	24,00	-	86,00	68,35	17,65	65,97	65,57	0,40	7,00	5,00	0,03	17,66	-	-	18,03	-	18,03	-	65,74	-	1,16			1,19
08.09.15	24,00	-	86,53	69,13	17,40	69,83	69,26	0,57	7,00	5,00	0,08	16,85	-	-	17,23	-	17,23	-	70,06	-	1,18			1,26
09.09.15	24,00	-	91,17	72,93	18,24	66,36	65,96	0,40	7,00	5,00	0,09	17,40	-	-	17,76	-	17,76	-	66,19	-	1,15			1,25
10.09.15	24,00	-	96,81	78,42	18,39	66,43	66,06	0,37	7,00	5,00	0,08	17,67	-	-	18,00	-	18,00	-	66,30	-	1,17			1,25
11.09.15	24,00	-	95,59	77,78	17,81	66,30	65,95	0,35	7,00	5,00	0,06	17,37	-	-	17,72	-	17,72	-	66,07	-	1,15			1,21
12.09.15	24,00	-	93,62	77,34	16,28	66,24	65,86	0,38	7,00	5,00	0,06	15,93	-	-	16,23	-	16,23	-	66,08	-	1,05			1,11
13.09.15	24,00	-	95,38	76,56	18,82	66,46	66,07	0,39	7,00	5,00	0,05	18,63	-	-	19,00	-	19,00	-	66,35	-	1,24			1,29
14.09.15	24,00	-	93,69	77,51	16,18	66,50	66,14	0,36	7,00	5,00	0,03	16,23	-	-	16,56	-	16,56	-	66,23	-	1,07			1,11
15.09.15	24,00	-	95,01	76,30	18,71	66,77	66,38	0,39	7,00	5,00	0,05	18,34	-	-	18,70	-	18,70	-	66,60	-	1,22			1,28
16.09.15	24,00	-	93,49	76,03	17,46	66,53	66,17	0,36	7,00	5,00	0,04	17,31	-	-	17,64	-	17,64	-	66,31	-	1,15			1,19
17.09.15	24,00	-	92,54	74,88	17,66	67,00	66,62	0,38	7,00	5,00	0,05	17,30	-	-	17,67	-	17,67	-	66,84	-	1,16			1,21
18.09.15	24,00	-	92,25	76,60	15,65	67,07	66,72	0,35	7,00	5,00	0,06	15,19	-	-	15,49	-	15,49	-	66,81	-	1,01			1,08
19.09.15	24,00	-	93,98	76,47	17,51	66,86	66,51	0,35	7,00	5,00	0,06	17,18	-	-	17,51	-	17,51	-	66,66	-	1,15			1,20
20.09.15	24,00	-	95,56	75,89	19,67	66,50	66,12	0,38	7,00	5,00	0,06	19,32	-	-	19,72	-	19,72	-	66,40	-	1,29			1,34
21.09.15	24,00	-	93,69	75,68	18,01	66,71	66,31	0,40	7,00	5,00	0,07	17,49	-	-	17,85	-	17,85	-	66,63	-	1,17			1,24
22.09.15	24,00	-	93,06	74,87	18,19	66,93	66,56	0,37	7,00	5,00	0,06	17,75	-	-	18,10	-	18,10	-	66,69	-	1,18			1,25
23.09.15	24,00		89,06	72,62	16,43	66,39	65,99	0,40	7,00	5,00	0,00	17,08	-	-	17,41	-	17,41	-	66,02	-	1,13	-	-	1,13
Среднее	24,00	-	89,06	72,62	16,43	66,39	65,99	0,40	7,00	5,00	0,00	17,08	-	-	17,41	-	17,41	-	66,02	-	1,13	-	-	1,13
Итого	744,00		2760,71	2251,27	509,43						-0,05	529,37	0,00	0,00	539,76	0,00	539,76	0,00			34,98	0,00	0,00	34,93

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -8,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,65** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **539,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать подробителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г. печать энергосбыта