

Абонент: ЖЭС Нового района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 24 / СЛО+ГВС  
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"  
 Исполник: Обуховский Э-Д

Установленные приборы: Часовые и оточн. архивы в файлах: ВКР7-206093-(С)-0915:1Х

Режим (Смена): 3001

Расчетная связь совместно с УТЭ: Код УТЭ: График: 150/70

Узел учета: СЛО+ГВС  
 Код УТЭ:  
 Тариф: 150/70

Телефон:  
 Приборы УТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Термометр: КТОЛН  
 Термометр: КТОЛН  
 Термометр: КТОЛН  
 Термометр: КТОЛН

Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:  
 Преобр. давления:


Вычислитель: ВКР-7 № 206093  
 Плата тр. (M1): Расходомер: ПРМ 40 Gплн = 0.1  
 Орган тр. (M2): Расходомер: ПРМ 40 Gплн = 0.1  
 Тр. д. ГВС (M3): Расходомер: ПРМ 32 Gплн = 0.067  
 Тр. ЦИЖ: ГВС (M4): Расходомер: Gплн =  
 Тр. политик (V5): Расчетно-мер: Лето: Ч=М1+П1+М2+П2+М3+П3+М4+П4+М5+П5  
 Gплн =  
 Gплн =  
 Gплн =

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.337 Qвент.=  
 Договорные нагрузки (ср.час): Qотх.ср.= Qотх.лот.=  
 Договорные расходы (ср.сут.): T/сут: Qотх.ср.=0.0704 Qотх.лот.=  
 Qотх.ср.=98.64 Светл.=0 Светл.=0  
 Qотх.лот.=0 Qотх.лот.=0  
 Qотх.ср.=28.08 Qотх.лот.=0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	V3	V4	dvгвс	Утопл	T3	T4	Qотх.общ.	Qотх.кал.	Qотх.гвс	Q общ.	
24.08.15	24.00	-	128.63	118.01	10.62	68.88	65.39	3.49	7.00	5.00	0.29	12.50	-	-	-	12.75	-	-	68.64	С	С	0.86	Гвэл	Гвэл	1.15
25.08.15	24.00	-	129.21	117.77	11.44	69.00	65.48	3.52	7.00	5.00	0.29	13.34	-	-	-	12.75	-	-	68.82	С	С	0.92	Гвэл	Гвэл	1.21
26.08.15	24.00	-	130.97	119.20	11.67	68.80	65.36	3.44	7.00	5.00	0.28	13.64	-	-	-	13.92	-	-	68.56	С	С	0.93	Гвэл	Гвэл	1.22
27.08.15	24.00	-	128.19	118.20	9.99	69.13	65.62	3.51	7.00	5.00	0.29	11.93	-	-	-	12.18	-	-	68.90	С	С	0.82	Гвэл	Гвэл	1.11
28.08.15	24.00	-	128.63	117.88	10.75	69.21	65.70	3.51	7.00	5.00	0.28	12.84	-	-	-	13.10	-	-	68.86	С	С	0.89	Гвэл	Гвэл	1.17
29.08.15	24.00	-	128.41	117.77	10.64	68.99	65.42	3.57	7.00	5.00	0.29	12.66	-	-	-	12.92	-	-	68.84	С	С	0.87	Гвэл	Гвэл	1.16
30.08.15	24.00	-	128.29	116.47	11.82	69.11	65.51	3.60	7.00	5.00	0.28	13.90	-	-	-	14.21	-	-	69.03	С	С	0.96	Гвэл	Гвэл	1.24
31.08.15	24.00	-	128.90	117.10	11.80	68.84	65.29	3.55	7.00	5.00	0.26	14.13	-	-	-	14.44	-	-	68.53	С	С	0.97	Гвэл	Гвэл	1.23
01.09.15	24.00	-	128.68	117.64	11.04	68.85	65.30	3.55	7.00	5.00	0.26	13.48	-	-	-	13.76	-	-	68.62	С	С	0.93	Гвэл	Гвэл	1.18
02.09.15	24.00	-	130.00	119.33	10.67	68.66	65.11	3.55	7.00	5.00	0.28	12.83	-	-	-	13.11	-	-	68.40	С	С	0.88	Гвэл	Гвэл	1.16
03.09.15	24.00	-	99.15	56.48	2.67	67.45	64.70	2.75	7.00	5.00	-0.60	15.56	-	-	-	15.83	-	-	60.72	С	С	0.95	Гвэл	Гвэл	0.95
04.09.15	0.00	-	104.28	91.99	12.28	68.73	65.52	3.17	7.00	5.00	0.21	14.26	-	-	-	14.56	-	-	68.21	С	С	0.97	Гвэл	Гвэл	1.18
05.09.15	24.00	-	118.32	105.57	12.75	68.86	64.89	3.97	7.00	5.00	0.29	14.80	-	-	-	15.12	-	-	68.40	С	С	1.02	Гвэл	Гвэл	1.30
06.09.15	24.00	-	120.07	104.46	15.61	68.86	64.85	4.01	7.00	5.00	0.29	17.62	-	-	-	18.00	-	-	68.71	С	С	1.21	Гвэл	Гвэл	1.30
07.09.15	24.00	-	119.35	106.59	12.76	68.83	64.88	3.95	7.00	5.00	0.31	14.57	-	-	-	14.88	-	-	68.60	С	С	1.00	Гвэл	Гвэл	1.31
08.09.15	24.00	-	118.66	106.47	12.19	72.90	68.56	4.34	7.00	5.00	0.33	14.12	-	-	-	14.46	-	-	72.41	С	С	1.02	Гвэл	Гвэл	1.35
09.09.15	24.00	-	125.83	112.63	13.20	68.91	65.07	3.81	7.00	5.00	0.30	15.23	-	-	-	15.55	-	-	68.65	С	С	1.05	Гвэл	Гвэл	1.30
10.09.15	24.00	-	133.55	121.17	12.38	68.90	65.23	3.67	7.00	5.00	0.26	15.16	-	-	-	15.49	-	-	68.68	С	С	1.04	Гвэл	Гвэл	1.30
11.09.15	24.00	-	132.72	121.09	11.63	68.75	65.05	3.70	7.00	5.00	0.23	14.94	-	-	-	15.27	-	-	68.48	С	С	1.02	Гвэл	Гвэл	1.25
12.09.15	0.00	-	104.28	91.99	12.28	68.73	65.52	3.17	7.00	5.00	0.21	14.26	-	-	-	14.56	-	-	68.21	С	С	0.97	Гвэл	Гвэл	1.18
13.09.15	24.00	-	132.43	119.72	12.71	68.84	65.09	3.75	7.00	5.00	0.22	16.10	-	-	-	16.44	-	-	68.64	С	С	1.11	Гвэл	Гвэл	1.33
14.09.15	24.00	-	131.89	120.45	11.44	68.96	65.20	3.76	7.00	5.00	0.25	14.49	-	-	-	14.78	-	-	68.70	С	С	0.99	Гвэл	Гвэл	1.25
15.09.15	24.00	-	131.37	120.41	10.96	68.99	65.21	3.78	7.00	5.00	0.26	13.90	-	-	-	14.19	-	-	68.70	С	С	0.95	Гвэл	Гвэл	1.22
16.09.15	24.00	-	131.92	118.33	13.59	68.52	65.14	3.38	7.00	5.00	0.39	13.79	-	-	-	14.08	-	-	68.26	С	С	0.94	Гвэл	Гвэл	1.34
17.09.15	24.00	-	129.69	115.77	13.92	69.02	65.86	3.16	7.00	5.00	0.45	12.81	-	-	-	13.08	-	-	68.79	С	С	0.98	Гвэл	Гвэл	1.22
18.09.15	24.00	-	72.33	59.18	13.15	68.87	65.83	3.04	7.00	5.00	0.23	12.58	-	-	-	13.08	-	-	67.97	С	С	0.86	Гвэл	Гвэл	1.09
19.09.15	24.00	-	14.89	0.00	14.89	67.44	21.02	46.42	7.00	5.00	0.00	14.85	-	-	-	15.17	-	-	67.05	С	С	1.00	Гвэл	Гвэл	1.00
20.09.15	24.00	-	16.28	0.00	16.28	67.24	19.91	47.33	7.00	5.00	0.00	16.24	-	-	-	16.59	-	-	66.88	С	С	1.09	Гвэл	Гвэл	1.10
21.09.15	24.00	-	14.90	0.00	14.90	67.53	19.87	47.66	7.00	5.00	0.00	14.94	-	-	-	15.25	-	-	67.09	С	С	1.00	Гвэл	Гвэл	1.01
22.09.15	24.00	-	14.45	0.00	14.45	67.40	19.03	48.37	7.00	5.00	0.01	14.34	-	-	-	14.64	-	-	67.05	С	С	0.96	Гвэл	Гвэл	0.98
23.09.15	24.00	-	16.34	0.00	16.34	67.34	18.64	48.70	7.00	5.00	0.01	16.32	-	-	-	16.66	-	-	66.94	С	С	1.09	Гвэл	Гвэл	1.10
Среднее	22.45	-	104.28	91.99	12.28	68.73	65.52	3.17	7.00	5.00	0.21	14.26	-	-	-	14.56	-	-	68.21	С	С	0.97	Гвэл	Гвэл	1.18
Итого	696.00	-	3232.61	2851.78	380.83	646	442.13	0.00	0.00	451.45	0.00	451.45	0.00	0.00	0.00	451.45	0.00	0.00	30.16	0.00	0.00	36.62	0.00	0.00	1.18

Показания счетчиков на момент снятия данных: 24.08.15 02:00 10008.39 8845.17 12325.49 11691.82 1688.53 1232.89 153.25 415.64 1281.96

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 15.73 °С = 6.95 Гкал.  
 Объем тепловой энергии, рассчитанный по среднему: 23.21 Гкал.  
 Период расчета по договору: С учетом корректировок  
 Период превышения Ц: 451.45 кВт.ч.  
 Корректировка на температуру холодной воды: 15.73 °С = 6.95 Гкал.  
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок 23.21 Гкал.  
 Итого по приборам учета: С учетом корректировок 451.45 кВт.ч.



Handwritten signature and date: 30.09.15