Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10965.038.1
Строит.Адрес: Ново-Александровская 25
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0915.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,224 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,19688
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0635
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,44

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	9,78	0,00	9,78	62,54	21,78	40,76	7,00	5,00	0,03	9,41	-	-	9,57	-	9,57	-	62,21	-	0,58			0,61
25.08.15	24,00	-	9,63	0,00	9,63	62,47	21,04	41,43	7,00	5,00	0,02	9,30	-	-	9,47	-	9,47	-	62,11	-	0,58			0,60
26.08.15	24,00	-	9,62	0,00	9,62	62,48	21,52	40,96	7,00	5,00	0,03	9,22	-	-	9,41	-	9,41	-	62,14	-	0,57			0,60
27.08.15	24,00	-	9,81	0,00	9,81	62,77	22,04	40,73	7,00	5,00	0,02	9,51	-	-	9,69	-	9,69	-	62,37	-	0,60			0,62
28.08.15	24,00	-	10,58	0,00	10,58	63,24	21,99	41,25	7,00	5,00	0,03	10,17	-	-	10,35	-	10,35	-	62,94	-	0,64			0,67
29.08.15	24,00	-	10,34	0,00	10,34	63,02	21,97	41,05	7,00	5,00	0,03	9,90	-	-	10,09	-	10,09	-	62,72	-	0,62			0,65
30.08.15	24,00	-	10,81	0,00	10,81	63,37	21,70	41,67	7,00	5,00	0,03	10,34	-	-	10,53	-	10,53	-	63,13	-	0,65			0,69
31.08.15	24,00	-	11,59	0,00	11,59	63,44	21,45	41,99	7,00	5,00	0,03	11,19	-	-	11,39	-	11,39	-	63,14	-	0,71			0,74
01.09.15	24,00	-	9,77	0,00	9,77	62,49	21,23	41,26	7,00	5,00	0,02	9,44	-	-	9,60	-	9,60	-	62,16	-	0,59			0,61
02.09.15	24,00	-	11,41	0,00	11,41	63,10	20,44	42,66	7,00	5,00	0,04	10,83	-	-	11,03	-	11,03	-	62,86	-	0,68	-	-	0,72
03.09.15	24,00	-	11,50	0,00	11,50	58,69	20,38	38,31	7,00	5,00	0,03	11,06	-	-	11,24	-	11,24	-	58,44	-	0,65			0,68
04.09.15	24,00	-	10,56	0,00	10,56	60,86	20,05	40,81	7,00	5,00	0,03	10,15	-	-	10,32	-	10,32	-	60,64	-	0,62			0,64
05.09.15	24,00	-	11,45	0,00	11,45	63,14	20,26	42,88	7,00	5,00	0,02	11,09	-	-	11,29	-	11,29	-	62,80	-	0,70			0,72
06.09.15	24,00	-	10,94	0,00	10,94	62,90	19,54	43,36	7,00	5,00	0,02	10,60	-	-	10,79	-	10,79	-	62,54	-	0,66			0,69
07.09.15	24,00	-	11,05	0,00	11,05	63,09	19,39	43,70	7,00	5,00	0,02	10,72	-	-	10,92	-	10,92	-	62,75	-	0,67			0,70
08.09.15	24,00	-	11,38	0,00	11,38	67,04	19,55	47,49	7,00	5,00	0,03	11,01	-	-	11,23	-	11,23	-	66,69	-	0,74			0,76
09.09.15	24,00	-	11,74	0,00	11,74	63,50	19,26	44,24	7,00	5,00	0,03	11,33	-	-	11,57	-	11,57	-	63,23	-	0,72			0,75
10.09.15	24,00	-	12,16	0,00	12,16	63,36	18,91	44,45	7,00	5,00	0,03	11,71	-	-	11,93	-	11,93	-	63,08	-	0,74			0,77
11.09.15	24,00	-	12,33	0,00	12,33	63,34	19,09	44,25	7,00	5,00	0,06	11,35	-	-	11,55	-	11,55	-	63,09	-	0,72			0,78
12.09.15	24,00	-	12,02	0,00	12,02	63,19	19,34	43,85	7,00	5,00	0,06	11,22	-	-	11,42	-	11,42	-	63,05	-	0,70			0,76
13.09.15	24,00	-	12,69	0,00	12,69	63,63	19,40	44,23	7,00	5,00	0,06	11,85	-	-	12,06	-	12,06	-	63,50	-	0,75			0,81
14.09.15	24,00	-	11,53	0,00	11,53	63,12	19,36	43,76	7,00	5,00	0,06	10,64	-	-	10,83	-	10,83	-	63,00	-	0,67			0,73
15.09.15	24,00	-	12,37	0,00	12,37	63,63	19,63	44,00	7,00	5,00	0,07	11,28	-	-	11,49	-	11,49	-	63,56	-	0,72			0,79
16.09.15	24,00	-	11,97	0,00	11,97	63,07	20,35	42,72	7,00	5,00	0,06	11,05	-	-	11,28	-	11,28	-	62,95	-	0,69			0,76
17.09.15	24,00	-	12,14	0,00	12,14	63,60	20,60	43,00	7,00	5,00	0,06	11,30	-	-	11,53	-	11,53	-	63,50	-	0,72			0,77
18.09.15	24,00	-	10,83	0,00	10,83	63,15	20,98	42,17	7,00	5,00	0,05	10,04	-	-	10,24	-	10,24	-	63,01	-	0,63			0,68
19.09.15	24,00	-	13,87	0,00	13,87	64,06	20,99	43,07	7,00	5,00	0,06	13,07	-	-	13,30	-	13,30	-	63,92	-	0,84			0,89
20.09.15	24,00	-	12,53	0,00	12,53	63,37	20,79	42,58	7,00	5,00	0,05	11,78	-	-	12,00	-	12,00	-	63,28	-	0,74			0,80
21.09.15	24,00	-	11,97	0,00	11,97	63,19	20,56	42,63	7,00	5,00	0,05	11,22	-	-	11,43	-	11,43	-	63,04	-	0,71			0,76
22.09.15	24,00	-	12,50	0,00	12,50	63,66	20,32	43,34	7,00	5,00	0,05	11,73	-	-	11,95	-	11,95	-	63,57	-	0,75			0,80
23.09.15	24,00	-	12,90	0,00	12,90	63,50	19,72	43,78	7,00	5,00	0,04	12,21	-	-	12,44	-	12,44	-	63,34	-	0,78			0,82
Среднее	24,00	-	11,41	-	11,41	63,10	20,44	42,66	7,00	5,00	0,04	10,83	-	-	11,03	-	11,03	-	62,86	-	0,68	-	-	0,72
Итого	744,00		353,77	0,00	353,77						1,22	335,72	0,00	0,00	341,94	0,00	341,94	0,00			21,12	0,00	0,00	22,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	6786,63	5233,99	1407,85	-	1434,19	-	145,30	-	
	24.09.15 02:00	7139,76	5233,99	1743,06	-	1775,60	-	167,59	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -5,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,84** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **341,94** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать теплоисточника

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 09 15