Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 27 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Ново-Александровская 27 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206117-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206117 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	76,82	52,77	24,05	68,76	68,49	0,27	7,00	5,00	0,08	23,13	-	-	23,64	-	23,64	-	68,69	-	1,59			1,67
25.08.15	24,00	-	77,35	52,65	24,70	68,88	68,61	0,27	7,00	5,00	0,08	23,82	-	-	24,34	-	24,34	-	68,82	-	1,64			1,72
26.08.15	24,00	-	76,20	53,39	22,81	68,67	68,41	0,26	7,00	5,00	0,08	21,88	-	-	22,37	-	22,37	-	68,59	-	1,50			1,59
27.08.15	24,00	-	76,51	52,88	23,63	68,98	68,72	0,26	7,00	5,00	0,08	22,71	-	-	23,20	-	23,20	-	68,90	-	1,57			1,65
28.08.15	24,00	-	74,50	52,73	21,77	69,05	68,81	0,24	7,00	5,00	0,08	20,81	-	-	21,26	-	21,26	-	68,90	-	1,44			1,52
29.08.15	24,00	-	76,23	52,72	23,51	68,88	68,60	0,28	7,00	5,00	0,09	22,54	-	-	23,04	-	23,04	-	68,82	-	1,55			1,64
30.08.15	24,00	-	77,98	52,07	25,91	69,02	68,70	0,32	7,00	5,00	0,08	25,02	-	-	25,56	-	25,56	-	69,03	-	1,73			1,81
31.08.15	24,00	-	75,84	50,81	25,03	68,77	68,44	0,33	7,00	5,00	0,06	24,50	-	-	25,03	-	25,03	-	68,57	-	1,68	-	-	1,74
01.09.15	24,00	-	75,96	52,58	23,38	68,71	68,43	0,28	7,00	5,00	0,09	22,35	-	-	22,83	-	22,83	-	68,63	-	1,53			1,63
02.09.15	24,00	-	78,16	53,50	24,66	68,51	68,25	0,26	7,00	5,00	0,08	23,78	-	-	24,29	-	24,29	-	68,41	-	1,62			1,71
03.09.15	24,00	-	34,55	36,82	-2,27	67,47	66,30	1,17	7,00	5,00	-1,62	23,86	-	-	24,30	-	24,30	-	64,06	-	1,53			-0,10
04.09.15	24,00	-	54,74	29,34	25,40	67,81	67,45	0,36	7,00	5,00	0,05	25,05	-	-	25,57	-	25,57	-	67,08	-	1,68			1,74
05.09.15	24,00	-	70,79	47,08	23,71	68,77	68,42	0,35	7,00	5,00	0,11	22,41	-	-	22,90	-	22,90	-	68,68	-	1,54			1,65
06.09.15	24,00	-	74,05	46,36	27,69	68,72	68,35	0,37	7,00	5,00	0,12	26,31	-	-	26,89	-	26,89	-	68,67	-	1,81			1,93
07.09.15	24,00	-	73,26	47,40	25,86	68,68	68,33	0,35	7,00	5,00	0,11	24,48	-	-	25,02	-	25,02	-	68,59	-	1,68			1,80
08.09.15	24,00	-	74,99	47,33	27,66	72,81	72,37	0,44	7,00	5,00	0,15	25,95	-	-	26,58	-	26,58	-	72,80	-	1,89			2,04
09.09.15	24,00	-	76,92	50,03	26,89	68,77	68,47	0,30	7,00	5,00	0,15	25,00	-	-	25,55	-	25,55	-	68,66	-	1,72			1,87
10.09.15	24,00	-	81,50	53,80	27,70	68,73	68,44	0,29	7,00	5,00	0,16	25,64	-	-	26,21	-	26,21	-	68,69	-	1,76			1,92
11.09.15	24,00	-	79,63	53,65	25,98	68,54	68,27	0,27	7,00	5,00	0,16	23,93	-	-	24,45	-	24,45	-	68,46	-	1,64			1,80
12.09.15	24,00	-	79,20	53,14	26,06	68,52	68,23	0,29	7,00	5,00	0,15	24,13	-	-	24,65	-	24,65	-	68,47	-	1,65			1,81
13.09.15	24,00	-	84,78	52,93	31,85	68,71	68,41	0,30	7,00	5,00	0,16	29,91	-	-	30,53	-	30,53	-	68,67	-	2,05			2,21
14.09.15	24,00	-	81,27	53,28	27,99	68,76	68,49	0,27	7,00	5,00	0,15	26,06	-	-	26,64	-	26,64	-	68,65	-	1,79			1,94
15.09.15	24,00	-	81,84	53,23	28,61	68,78	68,51	0,27	7,00	5,00	0,15	26,73	-	-	27,31	-	27,31	-	68,69	-	1,84			1,99
16.09.15	24,00	-	79,66	53,33	26,33	68,32	68,03	0,29	7,00	5,00	0,14	24,48	-	-	25,04	-	25,04	-	68,25	-	1,67			1,82
17.09.15	24,00	-	79,54	52,62	26,92	68,79	68,51	0,28	7,00	5,00	0,14	25,22	-	-	25,78	-	25,78	-	68,70	-	1,73			1,87
18.09.15	24,00	-	78,41	53,62	24,79	68,82	68,55	0,27	7,00	5,00	0,14	23,10	-	-	23,60	-	23,60	-	68,73	-	1,59			1,72
19.09.15	24,00	-	79,28	53,81	25,47	68,62	68,35	0,27	7,00	5,00	0,14	23,75	-	-	24,25	-	24,25	-	68,57	-	1,63			1,77
20.09.15	24,00	-	83,76	53,73	30,03	68,23	67,92	0,31	7,00	5,00	0,14	28,27	-	-	28,88	-	28,88	-	68,23	-	1,93			2,07
21.09.15	24,00	-	79,83	52,99	26,84	68,55	68,25	0,30	7,00	5,00	0,14	25,08	-	-	25,63	-	25,63	-	68,51	-	1,72			1,86
22.09.15	24,00	-	78,85	52,38	26,47	68,78	68,50	0,28	7,00	5,00	0,13	24,77	-	-	25,33	-	25,33	-	68,68	-	1,70			1,84
23.09.15	24,00	-	78,58	52,23	26,35	68,46	68,17	0,29	7,00	5,00	0,13	24,69	-	-	25,23	-	25,23	-	68,37	-	1,69			1,82
Среднее	24,00	-	75,84	50,81	25,03	68,77	68,44	0,33	7,00	5,00	0,06	24,50	-	-	25,03	-	25,03	-	68,57	-	1,68	-	-	1,74
Итого	744,00		2350,98	1575,20	775,78						1,92	759,36	0,00	0,00	775,90	0,00	775,90	0,00			52,09	0,00	0,00	54,01

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	15902,89	10707,31	4998,06	-	5110,78	-	565,60	-	-
	24.09.15 01:00	18256,26	12283,99	5757,96	-	5887,25	-	619,66	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -11,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **40,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **775,90** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУ УТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.

печать энергосбыта