

# Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-6  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 140, ТЦ-3 СЦО+ГВС

график: 150/70  
 Схема подключения: Четырёхтрубная  
**ГВС**

Установленные приборы:  
 Вычислитель: СПТ-943 № 14728

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_  
 Тхв=0 С  
 Преобр. давления

Подающий тр.	расходомер	Gmin	Gmax	Термопреобр.
Обратн.тр.	ПРЭМ 50			КТПТР-05
тр-д. ГВС	ПРЭМ 50			КТПТР-05
тр.цирк. ГВС	ПРЭМ 40			КТПТР-05
Тр. Подпитки	ПРЭМ 20			КТПТР-05

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$   
 Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=  
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=  
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут  
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=


Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал	
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал					
23.08.15	24	-	55,09	6,00	48,933	-	-	45,97	5,00	35,198	-	-	-	9,12	13,735	1,079
24.08.15	24	-	56,44	6,00	47,463	-	-	46,68	5,00	33,982	-	-	-	9,76	13,481	1,093
25.08.15	24	-	55,58	6,00	47,686	-	-	46,14	5,00	34,576	-	-	-	9,44	13,111	1,056
26.08.15	24	-	57,89	6,00	47,062	-	-	47,40	5,00	32,887	-	-	-	10,49	14,175	1,166
27.08.15	24	-	59,45	6,00	44,585	-	-	47,62	5,00	31,469	-	-	-	11,83	13,116	1,153
28.08.15	24	-	58,41	6,00	45,790	-	-	47,30	5,00	31,773	-	-	-	11,11	14,017	1,173
29.08.15	24	-	56,93	6,00	45,987	-	-	46,06	5,00	31,766	-	-	-	10,86	14,221	1,155
30.08.15	24	-	56,40	6,00	47,541	-	-	45,98	5,00	33,188	-	-	-	10,42	14,353	1,156
31.08.15	24	-	59,79	6,00	37,384	-	-	49,52	5,00	23,239	-	-	-	10,27	14,145	1,085
01.09.15	24	-	63,05	6,00	42,100	-	-	54,25	5,00	27,204	-	-	-	8,81	14,896	1,180
02.09.15	24	-	63,58	6,00	41,619	-	-	52,68	5,00	28,089	-	-	-	10,89	13,530	1,167
03.09.15	24	-	64,19	6,00	41,139	-	-	51,30	5,00	27,705	-	-	-	12,89	13,434	1,220
04.09.15	24	-	64,16	6,00	29,217	-	-	51,55	5,00	31,507	-	-	-	12,61	-2,290	2,334
05.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
06.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
07.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
08.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
09.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
10.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
11.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
12.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
13.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
14.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
15.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
16.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
17.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
18.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
19.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
20.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
21.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
22.09.15	24	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
Среднее	24,00	-	59,30	6,00	43,577	-	-	48,65	5,00	30,968	-	-	-	10,65	12,609	1,232
Итого	744,0				1350,898	0,000				960,005	0,000	0,00		10,65	12,609	1,232
Ориентировочно до конца месяца(+)					348,619											
Корректировка за прошлый месяц (-)					408,077					247,743						
<b>Итого за сентябрь 2015 :</b>					1291,441					300,801					100,876	9,86
Показания счетчиков на момент снятия данных:										906,947					107,303	9,883
															384,466	38,171318

Ориентировочно до конца месяца(+)  
 Корректировка за прошлый месяц (-)  
**Итого за сентябрь 2015 :**  
 Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.08.15 13:00	40406,561	-	27573,903	-	-	-
23.09.15 01:00	40950,920	-	28607,332	-	-	1584,075
						1694,898

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов  
 Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= \_\_\_\_\_ С  
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета \_\_\_\_\_ Гкал

Главный инженер  
 (по доверенности абонента)



**ЗАО "ДомТелеком"**  
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии  
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»  
 Отдел расчетов и анализа  
 теплотребления  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ УСЛОВНО**  
 по заявке до получения АКТА допуска УУ  
 Дата: 28.09.2015