Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 227-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 227-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206925
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206925-ч(с)-0915.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	152,51	120,14	32,37	67,27	67,00	0,27	7,00	4,77	-0,01	33,08	-	-	33,76	-	33,76	-	67,25	-	2,22	-	-	2,22
25.08.15	24,00	-	152,51	120,14	32,37	67,27	67,00	0,27	7,00	4,77	-0,01	33,08	-	-	33,76	-	33,76	-	67,25	-	2,22	-	-	2,22
26.08.15	24,00	-	152,51	120,14	32,37	67,27	67,00	0,27	7,00	4,77	-0,01	33,08	-	-	33,76	-	33,76	-	67,25	-	2,22	-	-	2,22
27.08.15	24,00	-	152,51	120,14	32,37	67,27	67,00	0,27	7,00	4,77	-0,01	33,08	-	-	33,76	-	33,76	-	67,25	-	2,22	-	-	2,22
28.08.15	24,00	-	152,51	120,14	32,37	67,27	67,00	0,27	7,00	4,77	-0,01	33,08	-	-	33,76	-	33,76	-	67,25	-	2,22	-	-	2,22
29.08.15	24,00	-	91,02	122,11	-31,09	67,35	66,90	0,45	7,04	4,73	-4,07	30,51	0,00	0,00	31,13	0,00	31,13	-	67,13	0,00	2,05			-2,03
30.08.15	24,00	-	155,40	120,76	34,64	67,28	67,02	0,26	6,96	4,71	0,17	32,70	0,00	0,00	33,37	0,00	33,37	-	67,32	0,00	2,20			2,37
31.08.15	24,00	-	155,96	121,35	34,61	67,08	66,85	0,23	6,97	4,70	0,17	32,61	0,00	0,00	33,29	0,00	33,29	-	67,02	0,00	2,19			2,35
01.09.15	24,00	-	155,13	121,86	33,27	67,07	66,83	0,24	6,98	4,69	0,17	31,34	0,00	0,00	31,96	0,00	31,96	-	67,05	0,00	2,10			2,27
02.09.15	24,00	-	159,18	123,15	36,03	66,94	66,71	0,23	6,99	4,64	0,17	33,98	0,00	0,00	34,68	0,00	34,68	-	66,91	0,00	2,28			2,45
03.09.15	24,00	-	160,67	126,18	34,49	67,64	67,37	0,27	7,03	4,57	0,18	32,44	0,00	0,00	33,12	0,00	33,12	-	67,69	0,00	2,19			2,37
04.09.15	24,00	-	151,08	116,03	35,05	67,29	67,03	0,26	7,03	4,96	0,18	32,99	0,00	0,00	33,67	0,00	33,67	-	67,27	0,00	2,22			2,40
05.09.15	24,00	-	142,95	109,18	33,77	66,95	66,69	0,26	7,05	5,23	0,16	31,94	0,00	0,00	32,60	0,00	32,60	-	66,89	0,00	2,14			2,30
06.09.15	24,00	-	145,43	108,05	37,38	66,85	66,55	0,30	6,98	5,19	0,15	35,61	0,00	0,00	36,35	0,00	36,35	-	66,87	0,00	2,38			2,54
07.09.15	24,00	-	143,95	109,89	34,06	66,91	66,64	0,27	7,07	5,23	0,15	32,32	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	-	66,87	0,00	2,16			2,32
08.09.15	24,00	-	144,33	109,11	35,22	70,61	70,23	0,38	7,08	5,24	0,18	33,24	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	-	70,78	0,00	2,35			2,53
09.09.15	24,00	-	150,22	115,59	34,63	67,17	66,91	0,26	6,97	4,86	0,18	32,52	0,00	0,00	33,19	0,00	33,19	-	67,11	0,00	2,18			2,36
10.09.15	24,00	-	158,89	123,88	35,01	67,14	66,89	0,25	7,01	4,59	0,18	32,90	0,00	0,00	33,58	0,00	33,58	-	67,13	0,00	2,21			2,39
11.09.15	24,00	-	160,30	123,25	37,05	67,04	66,81	0,23	7,02	4,64	0,19	34,88	0,00	0,00	35,56	0,00	35,56	-	66,98	0,00	2,34			2,52
12.09.15	24,00	-	159,34	122,87	36,47	66,93	66,67	0,26	7,01	4,69	0,17	34,56	0,00	0,00	35,28	0,00	35,28	-	66,94	0,00	2,31			2,48
13.09.15	24,00	-	160,79	122,77	38,02	67,07	66,81	0,26	6,99	4,67	0,15	36,38	0,00	0,00	37,13	0,00	37,13	-	67,08	0,00	2,44			2,59
14.09.15	24,00	-	158,96	123,63	35,33	67,15	66,91	0,24	6,99	4,65	0,14	33,79	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	-	67,09	0,00	2,27			2,41
15.09.15	24,00	-	158,86	123,66	35,20	67,19	66,93	0,26	7,01	4,67	0,14	33,71	0,00	0,00	34,42	0,00	34,42	-	67,15	0,00	2,26			2,40
16.09.15	24,00	-	156,42	123,86	32,56	66,71	66,47	0,24	7,02	4,67	0,13	31,14	0,00	0,00	31,76	0,00	31,76	-	66,68	0,00	2,08			2,21
17.09.15	24,00	-	156,91	122,39	34,52	67,14	66,88	0,26	6,96	4,66	0,13	33,08	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	-	67,15	0,00	2,22			2,36
18.09.15	24,00	-	157,19	123,97	33,22	67,24	67,00	0,24	7,03	4,67	0,13	31,79	0,00	0,00	32,44	0,00	32,44	-	67,21	0,00	2,14			2,27
19.09.15	24,00	-	157,24	123,57	33,67	67,15	66,89	0,26	7,02	4,68	0,14	32,13	0,00	0,00	32,81	0,00	32,81	-	67,16	0,00	2,16			2,30
20.09.15	24,00	-	158,83	122,96	35,87	67,01	66,75	0,26	6,96	4,65	0,13	34,47	0,00	0,00	35,18	0,00	35,18	-	67,04	0,00	2,31			2,45
21.09.15	24,00	-	155,86	121,70	34,16	67,32	67,05	0,27	6,97	4,71	0,12	32,93	0,00	0,00	33,62	0,00	33,62	-	67,33	0,00	2,22			2,34
22.09.15	24,00	-	154,74	121,06	33,68	67,47	67,20	0,27	6,91	4,67	0,12	32,49	0,00	0,00	33,15	0,00	33,15	-	67,40	0,00	2,19			2,31
23.09.15	24,00	-	155,61	120,80	34,81	67,20	66,94	0,26	6,91	4,69	0,12	33,64	0,00	0,00	34,33	0,00	34,33	-	67,14	0,00	2,26			2,38
Среднее	24,00	-	152,51	120,14	32,37	67,27	67,00	0,27	7,00	4,77	-0,01	33,08	-	-	33,76	-	33,76	-	67,25	-	2,22	-	-	2,22
Итого	744,00		4727,81	3724,33	1003,48						-0,28	1025,49	0,00	0,00	1046,69	0,00	1046,69	0,00			68,96	0,00	0,00	68,68

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -16,13 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **52,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1046,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
М.П. (при наличии)

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 09 15 нет в базе
доп. согл. в догов.