Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Договор:
Телефон:
Адрес: г. Санкт-Петербург, Обуховской Обороны 229-7 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Обуховской Обороны 229-7
Узел учета: СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Код УУТЭ:
Источник Обуховский з-д
Схема подключения: Двухтрубная
Рассматривать совместно с УУТЭ:
График: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207152-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207152
Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	113,21	99,93	13,28	65,75	65,53	0,22	7,02	4,78	0,15	11,41	-	-	11,64	-	11,64	-	65,62	-	0,75			0,90
25.08.15	24,00	-	114,13	99,56	14,57	65,86	65,63	0,23	7,00	4,78	0,16	12,66	-	-	12,90	-	12,90	-	65,77	-	0,83			0,99
26.08.15	24,00	-	115,26	100,74	14,52	65,77	65,55	0,22	7,05	4,77	0,16	12,59	-	-	12,86	-	12,86	-	65,70	-	0,83			0,98
27.08.15	24,00	-	114,33	99,71	14,62	66,00	65,77	0,23	7,07	4,85	0,15	12,84	-	-	13,08	-	13,08	-	65,91	-	0,84			0,99
28.08.15	24,00	-	114,52	99,46	15,06	66,14	65,92	0,22	7,06	4,86	0,14	13,34	-	-	13,60	-	13,60	-	65,98	-	0,88			1,02
29.08.15	24,00	-	113,52	99,58	13,94	65,83	65,60	0,23	7,06	4,84	0,15	12,15	-	-	12,39	-	12,39	-	65,75	-	0,80			0,95
30.08.15	24,00	-	113,64	98,42	15,22	65,91	65,67	0,24	7,00	4,84	0,15	13,40	-	-	13,66	-	13,66	-	65,91	-	0,88			1,03
31.08.15	24,00	-	113,80	98,89	14,91	65,82	65,59	0,23	7,01	4,82	0,15	13,11	-	-	13,35	-	13,35	-	65,69	-	0,86			1,01
01.09.15	24,00	-	115,02	99,18	15,84	65,83	65,59	0,24	7,00	4,81	0,15	13,97	-	-	14,25	-	14,25	-	65,77	-	0,92			1,07
02.09.15	24,00	-	115,02	100,33	14,69	65,72	65,49	0,23	7,02	4,77	0,15	12,81	-	-	13,07	-	13,07	-	65,63	-	0,84			1,00
03.09.15	24,00	-	118,84	102,64	16,20	66,36	66,12	0,24	7,05	4,69	0,16	14,22	-	-	14,49	-	14,49	-	66,38	-	0,94			1,11
04.09.15	24,00	-	109,91	94,49	15,42	65,98	65,73	0,25	7,08	5,07	0,14	13,76	-	-	14,01	-	14,01	-	65,90	-	0,91			1,05
05.09.15	24,00	-	103,70	88,85	14,85	65,50	65,25	0,25	7,09	5,34	0,13	13,31	-	-	13,55	-	13,55	-	65,35	-	0,87			1,00
06.09.15	24,00	-	103,59	87,92	15,67	65,32	65,05	0,27	7,02	5,30	0,14	14,08	-	-	14,37	-	14,37	-	65,28	-	0,92			1,05
07.09.15	24,00	-	106,38	89,22	17,16	65,55	65,29	0,26	7,11	5,35	0,13	15,61	-	-	15,92	-	15,92	-	65,44	-	1,02			1,16
08.09.15	24,00	-	104,09	89,57	14,52	69,01	68,71	0,30	7,13	5,34	0,11	13,38	-	-	13,64	-	13,64	-	69,06	-	0,93			1,03
09.09.15	24,00	-	111,08	94,60	16,48	65,99	65,75	0,24	7,00	4,97	0,10	15,37	-	-	15,69	-	15,69	-	65,86	-	1,01			1,12
10.09.15	24,00	-	117,91	101,45	16,46	65,96	65,72	0,24	7,03	4,71	0,11	15,21	-	-	15,53	-	15,53	-	65,89	-	1,00			1,12
11.09.15	24,00	-	116,42	100,75	15,67	65,86	65,63	0,23	7,03	4,76	0,12	14,29	-	-	14,57	-	14,57	-	65,73	-	0,94			1,06
12.09.15	24,00	-	115,76	100,43	15,33	65,68	65,44	0,24	7,06	4,82	0,12	14,00	-	-	14,27	-	14,27	-	65,62	-	0,92			1,04
13.09.15	24,00	-	115,55	100,35	15,20	65,84	65,59	0,25	7,02	4,79	0,11	13,99	-	-	14,28	-	14,28	-	65,82	-	0,92			1,03
14.09.15	24,00	-	116,86	100,70	16,16	65,95	65,73	0,22	7,03	4,77	0,12	14,80	-	-	15,08	-	15,08	-	65,81	-	0,97			1,10
15.09.15	24,00	-	115,67	100,78	14,89	65,96	65,74	0,22	7,03	4,77	0,12	13,53	-	-	13,77	-	13,77	-	65,82	-	0,89			1,01
16.09.15	24,00	-	115,59	100,95	14,64	65,52	65,30	0,22	7,05	4,78	0,12	13,29	-	-	13,56	-	13,56	-	65,43	-	0,87			0,99
17.09.15	24,00	-	115,38	99,80	15,58	65,91	65,67	0,24	6,99	4,78	0,11	14,37	-	-	14,65	-	14,65	-	65,84	-	0,95			1,06
18.09.15	24,00	-	115,56	101,14	14,42	66,05	65,83	0,22	7,06	4,78	0,11	13,21	-	-	13,48	-	13,48	-	65,94	-	0,87			0,98
19.09.15	24,00	-	115,09	99,62	15,47	66,21	65,96	0,25	6,99	4,78	0,10	14,34	-	-	14,62	-	14,62	-	66,19	-	0,95			1,05
20.09.15	24,00	-	111,95	97,29	14,66	66,36	66,12	0,24	6,85	4,76	0,10	13,61	-	-	13,85	-	13,85	-	66,29	-	0,90			1,00
21.09.15	24,00	-	111,48	96,11	15,37	66,68	66,41	0,27	6,86	4,82	0,10	14,31	-	-	14,61	-	14,61	-	66,67	-	0,96			1,06
22.09.15	23,00	-	106,05	91,61	14,44	66,86	66,62	0,24	6,79	4,77	0,07	13,85	-	-	14,12	-	14,12	-	66,70	-	0,92			0,99
23.09.15	24,00	-	109,86	95,37	14,49	66,54	66,31	0,23	6,79	4,78	0,10	13,47	-	-	13,73	-	13,73	-	66,35	-	0,89			0,99
Среднее	23,97	-	112,88	97,72	15,15	66,06	65,82	0,24	7,01	4,87	0,13	13,69	-	-	13,95	-	13,95	-	65,97	-	0,90	-	-	1,03
Итого	743,00		3499,17	3029,44	469,73						3,91	424,28	0,00	0,00	432,59	0,00	432,59	0,00			27,99	0,00	0,00	31,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.08.15 03:00	30496,61	26084,77	4256,40	-	4349,97	-	841,63	-	-
24.09.15 02:00	33991,00	29109,74	4680,50	-	4782,37	-	873,52	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -6,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,32** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **432,59** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с потребителями Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.

печать энергосбыта