Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8987.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208374
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208374-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 19,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,255 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,084
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=76,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	0,00	11,57	-11,57	26,43	63,30	-36,87	7,00	5,00	-1,52	12,85	-	-	13,08	-	13,08	-	62,69	-	0,81			-0,71
25.08.15	24,00	-	0,00	13,64	-13,64	26,46	62,92	-36,46	7,00	5,00	-1,78	15,17	-	-	15,44	-	15,44	-	62,43	-	0,95			-0,83
26.08.15	24,00	-	0,00	10,61	-10,61	26,45	62,37	-35,92	7,00	5,00	-1,36	11,74	-	-	11,96	-	11,96	-	61,73	-	0,73			-0,64
27.08.15	24,00	-	0,79	10,32	-9,53	64,94	63,68	1,26	7,00	5,00	-1,35	12,16	-	-	12,40	-	12,40	-	63,04	-	0,77			-0,59
28.08.15	24,00	-	0,00	11,60	-11,60	27,81	61,12	-33,31	7,00	5,00	-1,47	12,90	-	-	13,11	-	13,11	-	60,59	-	0,78			-0,69
29.08.15	24,00	-	0,00	12,58	-12,58	25,62	59,78	-34,16	7,00	5,00	-1,56	13,99	-	-	14,22	-	14,22	-	59,29	-	0,83			-0,73
30.08.15	24,00	-	0,85	12,68	-11,83	57,99	59,49	-1,50	7,00	5,00	-1,49	13,62	-	-	13,84	-	13,84	-	58,77	-	0,80			-0,68
31.08.15	24,00	-	0,00	11,34	-11,34	25,82	60,26	-34,44	7,00	5,00	-1,41	12,61	-	-	12,85	-	12,85	-	59,76	-	0,75			-0,66
01.09.15	24,00	-	0,00	12,07	-12,07	25,67	61,67	-36,00	7,00	5,00	-1,55	13,44	-	-	13,63	-	13,63	-	61,19	-	0,82			-0,72
02.09.15	24,00	-	0,00	12,43	-12,43	25,76	61,85	-36,09	7,00	5,00	-1,60	13,87	-	-	14,11	-	14,11	-	61,38	-	0,85			-0,75
03.09.15	24,00	-	0,00	11,77	-11,77	25,33	61,81	-36,48	7,00	5,00	-1,51	13,17	-	-	13,42	-	13,42	-	61,34	-	0,81			-0,71
04.09.15	24,00	-	0,00	11,44	-11,44	25,19	61,83	-36,64	7,00	5,00	-1,47	12,81	-	-	13,04	-	13,04	-	61,36	-	0,79			-0,69
05.09.15	24,00	-	0,00	11,11	-11,11	24,90	59,92	-35,02	7,00	5,00	-1,38	12,39	-	-	12,60	-	12,60	-	59,43	-	0,74			-0,64
06.09.15	24,00	-	0,00	13,40	-13,40	24,58	61,28	-36,70	7,00	5,00	-1,71	14,86	-	-	15,08	-	15,08	-	60,88	-	0,91			-0,80
07.09.15	24,00	-	0,08	12,36	-12,27	30,40	62,46	-32,05	7,00	5,00	-1,60	13,78	-	-	14,02	-	14,02	-	61,96	-	0,85	-	-	-0,74
08.09.15	24,00	-	0,24	11,72	-11,48	57,31	62,70	-5,39	7,00	5,00	-1,52	13,23	-	-	13,46	-	13,46	-	62,01	-	0,82			-0,70
09.09.15	24,00	-	0,12	13,33	-13,21	37,54	63,29	-25,75	7,00	5,00	-1,76	14,94	-	-	15,20	-	15,20	-	62,84	-	0,94			-0,82
10.09.15	24,00	-	0,43	13,56	-13,13	59,59	65,39	-5,80	7,00	5,00	-1,80	14,91	-	-	15,20	-	15,20	-	64,75	-	0,97			-0,84
11.09.15	24,00	-	0,00	11,27	-11,27	25,92	66,43	-40,51	7,00	5,00	-1,56	12,63	-	-	12,88	-	12,88	-	65,86	-	0,83			-0,73
12.09.15	24,00	-	0,00	12,08	-12,08	25,10	65,94	-40,84	7,00	5,00	-1,65	13,46	-	-	13,73	-	13,73	-	65,40	-	0,88			-0,77
13.09.15	24,00	-	0,00	13,75	-13,75	24,71	60,10	-35,39	7,00	5,00	-1,72	15,33	-	-	15,58	-	15,58	-	59,73	-	0,92			-0,80
14.09.15	24,00	-	0,00	13,19	-13,19	24,17	61,72	-37,55	7,00	5,00	-1,70	14,75	-	-	15,00	-	15,00	-	61,32	-	0,91			-0,79
15.09.15	24,00	-	0,00	12,60	-12,60	24,07	62,78	-38,71	7,00	5,00	-1,64	14,03	-	-	14,28	-	14,28	-	62,32	-	0,87			-0,77
16.09.15	24,00	-	0,00	13,70	-13,70	24,01	62,78	-38,77	7,00	5,00	-1,79	15,29	-	-	15,56	-	15,56	-	62,37	-	0,96			-0,84
17.09.15	24,00	-	0,00	12,46	-12,46	24,35	63,47	-39,12	7,00	5,00	-1,65	13,94	-	-	14,19	-	14,19	-	63,01	-	0,88			-0,77
18.09.15	24,00	-	0,00	12,29	-12,29	24,60	63,34	-38,74	7,00	5,00	-1,61	13,71	-	-	13,95	-	13,95	-	62,88	-	0,86			-0,75
19.09.15	24,00	-	0,00	12,58	-12,58	24,47	62,24	-37,77	7,00	5,00	-1,63	14,01	-	-	14,24	-	14,24	-	61,80	-	0,87			-0,76
20.09.15	24,00	-	0,00	12,94	-12,94	24,41	63,12	-38,71	7,00	5,00	-1,70	14,42	-	-	14,68	-	14,68	-	62,69	-	0,90			-0,79
21.09.15	24,00	-	0,00	13,51	-13,51	24,46	63,33	-38,87	7,00	5,00	-1,78	15,08	-	-	15,34	-	15,34	-	62,90	-	0,95			-0,83
22.09.15	24,00	-	0,00	12,86	-12,86	24,08	63,36	-39,28	7,00	5,00	-1,70	14,37	-	-	14,62	-	14,62	-	62,94	-	0,91			-0,79
23.09.15	24,00		0,08	12,36	-12,27	30,40	62,46	-32,05	7,00	5,00	-1,60	13,78	-	-	14,02	-	14,02	-	61,96	-	0,85	-	-	-0,74
Среднее	24,00	-	0,08	12,36	-12,27	30,40	62,46	-32,05	7,00	5,00	-1,60	13,78	-	-	14,02	-	14,02	-	61,96	-	0,85	-	-	-0,74
Итого	744,00		2,60	383,12	-380,52						-49,53	427,24	0,00	0,00	434,74	0,00	434,74	0,00			26,49	0,00	0,00	-23,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.08.15 16:00	367,04	657,17	1102,24	-	1122,65	-	-12,91	-	-
	09.09.15 16:00	369,04	837,66	1303,69	-	1327,58	-	-23,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,2 °C = -8,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **434,74** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись расшифровка

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.

печать энергосбыта