Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8990.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208351

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208351-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 19,2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: КТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ 32 | Gmin= 0,12 | Gmax= 30 | Термопреобр.: ТСП-Н | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,311 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1936
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,088
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=93,84 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=35,28

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, С | T2, С | dT, С | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, С | T4, С | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Q общ. Гкал. |
| 24.08.15 | 24,00 | - | 64,42 | 55,62 | 8,80 | 69,50 | 69,05 | 0,45 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 8,76 | - | - | 8,93 | - | 8,93 | - | 68,73 | - | 0,60 | | | 0,64 |
| 25.08.15 | 24,00 | - | 63,97 | 56,15 | 7,82 | 68,81 | 68,40 | 0,41 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 7,68 | - | - | 7,86 | - | 7,86 | - | 68,00 | - | 0,52 | | | 0,56 |
| 26.08.15 | 24,00 | - | 64,20 | 53,91 | 10,29 | 68,51 | 68,08 | 0,43 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 10,14 | - | - | 10,32 | - | 10,32 | - | 67,89 | - | 0,69 | | | 0,73 |
| 27.08.15 | 24,00 | - | 71,68 | 63,21 | 8,47 | 69,86 | 69,51 | 0,35 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 8,10 | - | - | 8,27 | - | 8,27 | - | 68,91 | - | 0,56 | | | 0,62 |
| 28.08.15 | 24,00 | - | 57,10 | 48,41 | 8,69 | 68,38 | 67,91 | 0,47 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 8,55 | - | - | 8,74 | - | 8,74 | - | 67,56 | - | 0,58 | | | 0,62 |
| 29.08.15 | 24,00 | - | 55,47 | 45,10 | 10,37 | 67,22 | 66,69 | 0,53 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 10,19 | - | - | 10,39 | - | 10,39 | - | 66,63 | - | 0,68 | | | 0,72 |
| 30.08.15 | 24,00 | - | 50,16 | 43,09 | 7,07 | 66,19 | 65,56 | 0,63 | 7,00 | 5,00 | -0,09 | 9,15 | - | - | 9,32 | - | 9,32 | - | 64,84 | - | 0,60 | | | 0,50 |
| 31.08.15 | 24,00 | - | 63,82 | 54,29 | 9,53 | 65,99 | 65,54 | 0,45 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 9,23 | - | - | 9,42 | - | 9,42 | - | 65,56 | - | 0,61 | | | 0,66 |
| 01.09.15 | 24,00 | - | 63,87 | 54,72 | 9,15 | 67,70 | 67,25 | 0,45 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 9,00 | - | - | 9,21 | - | 9,21 | - | 67,20 | - | 0,61 | | | 0,65 |
| 02.09.15 | 24,00 | - | 64,50 | 55,44 | 9,06 | 67,83 | 67,40 | 0,43 | 7,00 | 5,00 | 0,05 | 8,75 | - | - | 8,91 | - | 8,91 | - | 67,29 | - | 0,59 | | | 0,64 |
| 03.09.15 | 24,00 | - | 65,80 | 57,06 | 8,74 | 68,07 | 67,64 | 0,43 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 8,24 | - | - | 8,43 | - | 8,43 | - | 67,60 | - | 0,56 | | | 0,62 |
| 04.09.15 | 24,00 | - | 65,61 | 56,90 | 8,71 | 68,22 | 67,80 | 0,42 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 8,24 | - | - | 8,40 | - | 8,40 | - | 67,60 | - | 0,56 | | | 0,62 |
| 05.09.15 | 24,00 | - | 66,08 | 56,96 | 9,12 | 66,96 | 66,56 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 8,65 | - | - | 8,81 | - | 8,81 | - | 66,22 | - | 0,57 | | | 0,63 |
| 06.09.15 | 24,00 | - | 67,67 | 55,70 | 11,97 | 67,32 | 66,82 | 0,50 | 7,00 | 5,00 | 0,06 | 11,56 | - | - | 11,79 | - | 11,79 | - | 67,01 | - | 0,78 | | | 0,84 |
| 07.09.15 | 24,00 | - | 67,81 | 58,31 | 9,50 | 68,39 | 67,96 | 0,43 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 9,00 | - | - | 9,20 | - | 9,20 | - | 67,79 | - | 0,61 | | | 0,68 |
| 08.09.15 | 24,00 | - | 66,21 | 56,82 | 9,39 | 68,92 | 68,46 | 0,46 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 8,89 | - | - | 9,10 | - | 9,10 | - | 68,22 | - | 0,61 | | | 0,68 |
| 09.09.15 | 24,00 | - | 66,40 | 56,43 | 9,97 | 69,34 | 68,84 | 0,50 | 7,00 | 5,00 | 0,07 | 9,45 | - | - | 9,65 | - | 9,65 | - | 68,97 | - | 0,65 | | | 0,72 |
| 10.09.15 | 24,00 | - | 36,49 | 35,74 | 0,75 | 69,93 | 69,65 | 0,28 | 7,00 | 5,00 | -0,64 | 10,34 | - | - | 10,53 | - | 10,53 | - | 68,50 | - | 0,71 | | | 0,07 |
| 11.09.15 | 24,00 | - | 1,32 | 10,11 | -8,79 | 45,83 | 66,14 | -20,31 | 7,00 | 5,00 | -1,21 | 9,66 | - | - | 9,86 | - | 9,86 | - | 64,95 | - | 0,63 | | | -0,58 |
| 12.09.15 | 24,00 | - | 1,54 | 10,56 | -9,02 | 65,11 | 65,17 | -0,06 | 7,00 | 5,00 | -1,14 | 9,12 | - | - | 9,29 | - | 9,29 | - | 62,98 | - | 0,58 | | | -0,56 |
| 13.09.15 | 24,00 | - | 57,31 | 46,03 | 11,28 | 64,79 | 64,35 | 0,44 | 7,00 | 5,00 | 0,01 | 11,63 | - | - | 11,84 | - | 11,84 | - | 63,91 | - | 0,74 | | | 0,76 |
| 14.09.15 | 24,00 | - | 55,11 | 45,65 | 9,46 | 68,57 | 67,90 | 0,67 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 9,58 | - | - | 9,79 | - | 9,79 | - | 68,11 | - | 0,65 | | | 0,68 |
| 15.09.15 | 24,00 | - | 52,04 | 43,32 | 8,72 | 70,21 | 69,54 | 0,67 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 8,90 | - | - | 9,11 | - | 9,11 | - | 69,45 | - | 0,62 | | | 0,64 |
| 16.09.15 | 24,00 | - | 54,91 | 45,30 | 9,61 | 69,88 | 69,27 | 0,61 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 9,70 | - | - | 9,91 | - | 9,91 | - | 69,19 | - | 0,67 | | | 0,70 |
| 17.09.15 | 24,00 | - | 59,52 | 48,97 | 10,55 | 70,14 | 69,58 | 0,56 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 10,51 | - | - | 10,75 | - | 10,75 | - | 69,52 | - | 0,73 | | | 0,77 |
| 18.09.15 | 24,00 | - | 59,54 | 50,09 | 9,45 | 70,11 | 69,54 | 0,57 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 9,47 | - | - | 9,67 | - | 9,67 | - | 69,38 | - | 0,66 | | | 0,69 |
| 19.09.15 | 24,00 | - | 59,29 | 50,43 | 8,86 | 68,60 | 68,00 | 0,60 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 8,99 | - | - | 9,18 | - | 9,18 | - | 67,57 | - | 0,61 | | | 0,64 |
| 20.09.15 | 24,00 | - | 63,37 | 53,59 | 9,78 | 68,71 | 68,13 | 0,58 | 7,00 | 5,00 | 0,02 | 9,96 | - | - | 10,19 | - | 10,19 | - | 68,32 | - | 0,68 | | | 0,70 |
| 21.09.15 | 24,00 | - | 61,02 | 51,99 | 9,03 | 69,79 | 69,25 | 0,54 | 7,00 | 5,00 | 0,03 | 9,09 | - | - | 9,28 | - | 9,28 | - | 69,08 | - | 0,63 | | | 0,66 |
| 22.09.15 | 24,00 | - | 61,46 | 52,81 | 8,65 | 69,69 | 69,11 | 0,58 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 8,75 | - | - | 8,93 | - | 8,93 | - | 68,72 | - | 0,60 | | | 0,64 |
| 23.09.15 | 24,00 | - | 61,12 | 50,77 | 10,35 | 69,53 | 68,97 | 0,56 | 7,00 | 5,00 | 0,04 | 10,29 | - | - | 10,53 | - | 10,53 | - | 68,94 | - | 0,71 | | | 0,75 |
| Среднее | 24,00 | - | 57,06 | 49,14 | 7,91 | 67,68 | 67,87 | -0,19 | 7,00 | 5,00 | -0,06 | 9,34 | - | - | 9,54 | - | 9,54 | - | 67,57 | - | 0,63 | - | - | 0,57 |
| Итого | 744,00 | | 1768,81 | 1523,48 | 245,33 | | | | | | -1,89 | 289,57 | 0,00 | 0,00 | 295,61 | 0,00 | 295,61 | 0,00 | | | 19,57 | 0,00 | 0,00 | 17,69 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 24.08.15 03:00 | 1069,43 | 1031,26 | 345,43 | - | 352,31 | - | 4,11 | - | |
| | 24.09.15 02:00 | 2835,64 | 2551,95 | 635,22 | - | 648,15 | - | 21,81 | - | |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,2 °С = -5,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **295,61** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
Подпись потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление по учета
Отдел КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.