Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольминского 8 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8984.038.1
Строит.Адрес: Ольминского 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ТЦ-1 СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206105
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206105-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 19,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,249 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,154
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,7
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=75,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=28,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	57,45	50,71	6,74	68,24	67,89	0,35	7,00	5,00	0,05	6,33	-	-	6,46	-	6,46	-	68,05	-	0,43			0,48
25.08.15	24,00	-	57,08	50,33	6,75	67,64	67,30	0,34	7,00	5,00	0,03	6,51	-	-	6,62	-	6,62	-	67,47	-	0,44			0,47
26.08.15	24,00	-	57,95	50,34	7,61	67,37	67,03	0,34	7,00	5,00	0,04	7,24	-	-	7,41	-	7,41	-	67,31	-	0,49			0,53
27.08.15	24,00	-	40,38	37,32	3,06	66,54	65,44	1,10	7,00	5,00	-0,20	7,22	-	-	7,35	-	7,35	-	62,12	-	0,45			0,25
28.08.15	24,00	-	52,59	45,26	7,33	68,15	67,78	0,37	7,00	5,00	0,08	6,52	-	-	6,65	-	6,65	-	67,83	-	0,44			0,52
29.08.15	24,00	-	50,57	43,58	6,99	67,00	66,62	0,38	7,00	5,00	0,07	6,21	-	-	6,35	-	6,35	-	66,82	-	0,41			0,49
30.08.15	24,00	-	59,39	51,04	8,35	66,59	66,28	0,31	7,00	5,00	0,07	7,53	-	-	7,70	-	7,70	-	66,37	-	0,50			0,57
31.08.15	24,00	-	56,05	46,86	9,19	64,61	64,27	0,34	7,00	5,00	0,07	8,41	-	-	8,57	-	8,57	-	64,58	-	0,54			0,61
01.09.15	24,00	-	55,63	46,90	8,73	66,38	66,00	0,38	7,00	5,00	0,07	8,04	-	-	8,19	-	8,19	-	66,43	-	0,53			0,60
02.09.15	24,00	-	55,68	47,21	8,47	66,48	66,11	0,37	7,00	5,00	0,07	7,72	-	-	7,86	-	7,86	-	66,57	-	0,51			0,58
03.09.15	24,00	-	55,43	48,11	7,32	66,63	66,28	0,35	7,00	5,00	0,08	6,53	-	-	6,68	-	6,68	-	66,63	-	0,43			0,51
04.09.15	24,00	-	55,56	47,86	7,70	66,82	66,47	0,35	7,00	5,00	0,07	7,00	-	-	7,16	-	7,16	-	66,74	-	0,47			0,53
05.09.15	24,00	-	56,39	48,15	8,24	66,16	65,83	0,33	7,00	5,00	0,07	7,51	-	-	7,68	-	7,68	-	66,11	-	0,50			0,57
06.09.15	24,00	-	56,43	49,22	7,21	66,06	65,68	0,38	7,00	5,00	0,06	6,51	-	-	6,65	-	6,65	-	66,28	-	0,43			0,49
07.09.15	24,00	-	57,55	49,22	8,33	67,03	66,69	0,34	7,00	5,00	0,07	7,55	-	-	7,73	-	7,73	-	66,98	-	0,51			0,58
08.09.15	24,00	-	55,79	47,91	7,88	67,53	67,15	0,38	7,00	5,00	0,07	7,11	-	-	7,28	-	7,28	-	67,57	-	0,48			0,55
09.09.15	24,00	-	57,57	48,01	9,56	67,79	67,38	0,41	7,00	5,00	0,06	8,89	-	-	9,07	-	9,07	-	67,90	-	0,61			0,67
10.09.15	24,00	-	38,81	35,49	3,32	67,79	66,13	1,66	7,00	5,00	-0,28	9,51	-	-	9,70	-	9,70	-	60,27	-	0,57			0,29
11.09.15	24,00	-	6,77	12,96	-6,19	46,42	48,05	-1,63	7,00	5,00	-0,79	10,54	-	-	10,67	-	10,67	-	47,55	-	0,50			-0,29
12.09.15	24,00	-	10,56	19,66	-9,10	49,27	50,71	-1,44	7,00	5,00	-0,95	9,90	-	-	9,99	-	9,99	-	50,28	-	0,50			-0,45
13.09.15	24,00	-	59,38	50,44	8,94	64,23	63,86	0,37	7,00	5,00	0,05	8,47	-	-	8,63	-	8,63	-	64,09	-	0,54			0,60
14.09.15	24,00	-	56,43	46,84	9,59	67,06	66,64	0,42	7,00	5,00	0,06	8,98	-	-	9,17	-	9,17	-	67,23	-	0,60			0,66
15.09.15	24,00	-	52,86	44,02	8,84	68,73	68,30	0,43	7,00	5,00	0,08	7,97	-	-	8,15	-	8,15	-	68,73	-	0,55			0,63
16.09.15	24,00	-	56,75	47,61	9,14	68,51	68,12	0,39	7,00	5,00	0,09	8,21	-	-	8,42	-	8,42	-	68,49	-	0,56			0,65
17.09.15	24,00	-	60,31	52,35	7,96	68,79	68,43	0,36	7,00	5,00	0,09	7,03	-	-	7,14	-	7,14	-	68,81	-	0,48			0,57
18.09.15	24,00	-	62,11	53,33	8,78	68,87	68,53	0,34	7,00	5,00	0,08	7,94	-	-	8,11	-	8,11	-	68,86	-	0,55			0,63
19.09.15	24,00	-	61,67	53,50	8,17	67,36	67,04	0,32	7,00	5,00	0,08	7,24	-	-	7,38	-	7,38	-	67,21	-	0,49			0,57
20.09.15	24,00	-	66,31	57,06	9,25	67,38	67,07	0,31	7,00	5,00	0,09	8,31	-	-	8,48	-	8,48	-	67,46	-	0,56			0,65
21.09.15	24,00	-	63,42	54,45	8,97	68,46	68,13	0,33	7,00	5,00	0,09	7,96	-	-	8,14	-	8,14	-	68,37	-	0,55			0,63
22.09.15	24,00	-	63,13	54,60	8,53	68,38	68,04	0,34	7,00	5,00	0,09	7,51	-	-	7,67	-	7,67	-	68,42	-	0,52			0,60
23.09.15	24,00	-	62,70	53,78	8,92	68,21	67,87	0,34	7,00	5,00	0,09	7,93	-	-	8,10	-	8,10	-	68,20	-	0,54			0,63
Среднее	24,00	-	53,51	46,58	6,92	66,02	65,71	0,30	7,00	5,00	-0,01	7,75	-	-	7,91	-	7,91	-	65,67	-	0,51	-	-	0,50
Итого	744,00		1658,70	1444,12	214,58						-0,30	240,33	0,00	0,00	245,16	0,00	245,16	0,00			15,69	0,00	0,00	15,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	25.08.15 16:00	25761,63	22667,61	2755,03	-	2817,46	-	744,91	-	-
	24.09.15 02:00	27330,24	24032,32	2985,18	-	3052,25	-	759,53	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,2 °C = -4,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **11,07** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **245,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.

печать энергосбыта