Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 15 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8566.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 15
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207336-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 19,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,187 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	40,64	30,91	9,73	59,64	59,18	0,46	7,00	5,00	0,05	9,21	-	-	9,37	-	9,37	-	59,08	-	0,55			0,59
25.08.15	24,00	-	40,38	29,01	11,37	59,17	58,70	0,47	7,00	5,00	0,05	10,83	-	-	11,00	-	11,00	-	58,64	-	0,64			0,69
26.08.15	24,00	-	40,62	30,31	10,31	58,94	58,44	0,50	7,00	5,00	0,07	9,44	-	-	9,59	-	9,59	-	58,54	-	0,55			0,63
27.08.15	24,00	-	46,01	35,23	10,78	60,97	60,58	0,39	7,00	5,00	0,08	9,88	-	-	10,07	-	10,07	-	60,43	-	0,60			0,67
28.08.15	24,00	-	36,13	25,25	10,88	58,19	57,70	0,49	7,00	5,00	0,05	10,41	-	-	10,57	-	10,57	-	57,50	-	0,60			0,65
29.08.15	24,00	-	34,90	23,81	11,09	56,88	56,36	0,52	7,00	5,00	0,05	10,59	-	-	10,75	-	10,75	-	56,31	-	0,59			0,65
30.08.15	24,00	-	32,72	27,59	5,13	55,21	54,23	0,98	7,00	5,00	-0,16	9,03	-	-	9,19	-	9,19	-	52,07	-	0,47			0,32
31.08.15	24,00	-	39,41	26,11	13,30	56,96	56,33	0,63	7,00	5,00	0,03	13,15	-	-	13,34	-	13,34	-	56,85	-	0,75			0,78
01.09.15	24,00	-	39,37	26,32	13,05	58,21	57,62	0,59	7,00	5,00	0,04	12,73	-	-	12,95	-	12,95	-	57,91	-	0,74			0,78
02.09.15	24,00	-	39,75	27,77	11,98	58,41	57,92	0,49	7,00	5,00	0,04	11,66	-	-	11,83	-	11,83	-	57,81	-	0,67			0,72
03.09.15	24,00	-	40,66	29,19	11,47	58,56	57,99	0,57	7,00	5,00	0,04	11,22	-	-	11,38	-	11,38	-	58,19	-	0,65			0,69
04.09.15	24,00	-	40,90	30,09	10,81	58,68	58,16	0,52	7,00	5,00	0,05	10,41	-	-	10,59	-	10,59	-	58,19	-	0,61			0,65
05.09.15	24,00	-	41,04	28,07	12,97	57,14	56,63	0,51	7,00	5,00	0,03	12,90	-	-	13,07	-	13,07	-	56,70	-	0,73			0,76
06.09.15	24,00	-	42,00	27,59	14,41	58,02	57,15	0,87	7,00	5,00	0,02	14,44	-	-	14,69	-	14,69	-	58,21	-	0,84			0,86
07.09.15	24,00	-	42,10	27,49	14,61	58,83	58,24	0,59	7,00	5,00	0,03	14,49	-	-	14,71	-	14,71	-	58,50	-	0,85			0,88
08.09.15	24,00	-	41,26	30,05	11,21	59,36	58,77	0,59	7,00	5,00	0,04	10,93	-	-	11,10	-	11,10	-	58,99	-	0,65			0,69
09.09.15	24,00	-	41,36	27,94	13,42	59,56	58,95	0,61	7,00	5,00	0,05	12,97	-	-	13,17	-	13,17	-	59,13	-	0,77			0,82
10.09.15	24,00	-	25,28	27,05	-1,77	58,98	57,82	1,16	7,00	5,00	-0,89	14,39	-	-	14,61	-	14,61	-	57,45	-	0,83			-0,06
11.09.15	24,00	-	6,64	18,60	-11,96	51,43	54,32	-2,89	7,00	5,00	-1,30	12,12	-	-	12,31	-	12,31	-	54,36	-	0,66			-0,64
12.09.15	24,00	-	7,17	19,87	-12,70	51,75	54,14	-2,39	7,00	5,00	-1,37	12,83	-	-	13,02	-	13,02	-	54,02	-	0,69			-0,68
13.09.15	24,00	-	39,05	25,42	13,63	53,57	52,19	1,38	7,00	5,00	0,01	13,78	-	-	13,98	-	13,98	-	54,86	-	0,76			0,76
14.09.15	24,00	-	36,89	23,94	12,95	57,90	57,12	0,78	7,00	5,00	0,04	12,76	-	-	12,96	-	12,96	-	57,66	-	0,74			0,77
15.09.15	24,00	-	34,71	21,18	13,53	59,38	58,50	0,88	7,00	5,00	-0,01	14,14	-	-	14,36	-	14,36	-	59,00	-	0,83			0,82
16.09.15	24,00	-	36,76	24,98	11,78	59,59	58,98	0,61	7,00	5,00	0,04	11,57	-	-	11,78	-	11,78	-	58,96	-	0,68			0,72
17.09.15	24,00	-	40,04	27,39	12,65	60,25	59,69	0,56	7,00	5,00	0,01	12,82	-	-	13,02	-	13,02	-	59,63	-	0,77			0,78
18.09.15	24,00	-	39,75	27,93	11,82	60,32	59,72	0,60	7,00	5,00	0,04	11,58	-	-	11,77	-	11,77	-	59,93	-	0,70			0,73
19.09.15	24,00	-	36,97	26,90	10,07	58,16	57,72	0,44	7,00	5,00	-0,09	12,12	-	-	12,32	-	12,32	-	57,90	-	0,70	-	-	0,61
20.09.15	24,00	-	42,17	27,40	14,77	59,31	58,54	0,77	7,00	5,00	0,05	14,21	-	-	14,46	-	14,46	-	59,30	-	0,84			0,90
21.09.15	24,00	-	40,48	27,18	13,30	60,01	59,35	0,66	7,00	5,00	0,05	12,77	-	-	12,98	-	12,98	-	59,69	-	0,76			0,82
22.09.15	24,00	-	40,61	27,26	13,35	59,98	59,35	0,63	7,00	5,00	0,06	12,75	-	-	12,98	-	12,98	-	59,58	-	0,76			0,82
23.09.15	24,00	-	40,31	26,12	14,19	59,65	58,94	0,71	7,00	5,00	0,05	13,73	-	-	13,95	-	13,95	-	59,39	-	0,81			0,87
Среднее	24,00	-	36,97	26,90	10,07	58,16	57,72	0,44	7,00	5,00	-0,09	12,12	-	-	12,32	-	12,32	-	57,90	-	0,70	-	-	0,61
Итого	744,00		1146,08	833,95	312,13						-2,76	375,86	0,00	0,00	381,87	0,00	381,87	0,00			21,78	0,00	0,00	19,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	3837,20	3111,13	807,69	-	823,48	-	52,19	-	-
	24.09.15 02:00	4984,00	3943,95	1182,99	-	1204,79	-	71,32	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,2 °C = -7,22 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,56** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **381,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
печать энергосбыта

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.