Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Пинегина 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8563.038.1
Строит.Адрес: Пинегина 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207963
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207963-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 19,2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,186 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1034
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,047
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=56,16 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,72

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	5,81	0,00	5,81	61,04	30,37	30,67	7,00	5,00	0,00	5,81	-	-	5,89	-	5,89	-	60,08	-	0,35			0,35
25.08.15	24,00	-	5,74	0,00	5,74	60,30	30,26	30,04	7,00	5,00	0,01	5,66	-	-	5,74	-	5,74	-	59,47	-	0,34			0,35
26.08.15	24,00	-	6,03	0,00	6,03	60,20	30,32	29,88	7,00	5,00	0,01	5,99	-	-	6,06	-	6,06	-	59,35	-	0,36			0,36
27.08.15	24,00	-	6,63	0,00	6,63	61,95	30,28	31,67	7,00	5,00	0,01	6,53	-	-	6,63	-	6,63	-	61,22	-	0,40			0,41
28.08.15	24,00	-	5,87	0,00	5,87	59,45	30,35	29,10	7,00	5,00	0,01	5,77	-	-	5,85	-	5,85	-	58,64	-	0,34			0,35
29.08.15	24,00	-	6,64	0,00	6,64	58,40	29,67	28,73	7,00	5,00	0,01	6,48	-	-	6,59	-	6,59	-	57,80	-	0,38			0,39
30.08.15	24,00	-	6,73	0,57	6,16	56,29	45,59	10,70	7,00	5,00	-0,04	7,20	-	-	7,30	-	7,30	-	54,82	-	0,39			0,35
31.08.15	24,00	-	7,30	0,00	7,30	58,56	28,08	30,48	7,00	5,00	0,01	7,19	-	-	7,27	-	7,27	-	57,87	-	0,42			0,43
01.09.15	24,00	-	6,34	0,00	6,34	59,75	28,02	31,73	7,00	5,00	0,00	6,33	-	-	6,41	-	6,41	-	58,82	-	0,38			0,38
02.09.15	24,00	-	7,08	0,00	7,08	59,99	27,91	32,08	7,00	5,00	0,01	6,95	-	-	7,08	-	7,08	-	59,39	-	0,41			0,43
03.09.15	24,00	-	7,09	0,00	7,09	60,15	27,61	32,54	7,00	5,00	0,01	6,98	-	-	7,06	-	7,06	-	59,45	-	0,42			0,43
04.09.15	24,00	-	6,94	0,00	6,94	60,20	27,47	32,73	7,00	5,00	0,01	6,87	-	-	6,97	-	6,97	-	59,38	-	0,41			0,42
05.09.15	24,00	-	6,79	0,00	6,79	58,97	26,94	32,03	7,00	5,00	0,02	6,62	-	-	6,72	-	6,72	-	58,38	-	0,39			0,40
06.09.15	24,00	-	8,11	0,00	8,11	60,06	26,14	33,92	7,00	5,00	0,01	7,97	-	-	8,08	-	8,08	-	59,41	-	0,48			0,49
07.09.15	24,00	-	7,25	0,00	7,25	60,48	26,47	34,01	7,00	5,00	0,01	7,15	-	-	7,28	-	7,28	-	59,69	-	0,43			0,44
08.09.15	24,00	-	8,27	0,00	8,27	61,37	26,51	34,86	7,00	5,00	0,02	8,07	-	-	8,21	-	8,21	-	60,84	-	0,49			0,51
09.09.15	24,00	-	8,84	0,00	8,84	61,68	26,28	35,40	7,00	5,00	0,02	8,70	-	-	8,85	-	8,85	-	61,00	-	0,53			0,55
10.09.15	24,00	-	5,63	3,90	1,73	56,54	59,42	-2,88	7,00	5,00	-0,40	8,67	-	-	8,79	-	8,79	-	57,58	-	0,50			0,10
11.09.15	24,00	-	2,86	6,59	-3,73	39,03	57,92	-18,89	7,00	5,00	-0,70	8,71	-	-	8,81	-	8,81	-	51,76	-	0,45			-0,25
12.09.15	24,00	-	3,57	7,50	-3,93	40,85	58,14	-17,29	7,00	5,00	-0,78	9,89	-	-	10,01	-	10,01	-	52,01	-	0,52			-0,27
13.09.15	24,00	-	9,12	0,07	9,05	57,53	58,95	-1,42	7,00	5,00	0,01	8,86	-	-	8,97	-	8,97	-	57,46	-	0,51			0,52
14.09.15	24,00	-	7,15	0,00	7,15	60,06	26,12	33,94	7,00	5,00	0,01	6,97	-	-	7,10	-	7,10	-	59,45	-	0,42			0,43
15.09.15	24,00	-	9,15	0,00	9,15	61,92	26,33	35,59	7,00	5,00	0,01	9,00	-	-	9,15	-	9,15	-	61,33	-	0,55			0,57
16.09.15	24,00	-	9,26	0,00	9,26	62,07	26,60	35,47	7,00	5,00	0,01	9,17	-	-	9,33	-	9,33	-	61,43	-	0,56			0,58
17.09.15	24,00	-	8,46	0,00	8,46	62,44	27,09	35,35	7,00	5,00	0,02	8,24	-	-	8,38	-	8,38	-	61,87	-	0,51			0,53
18.09.15	24,00	-	7,97	0,00	7,97	62,39	27,66	34,73	7,00	5,00	0,01	7,87	-	-	8,01	-	8,01	-	61,63	-	0,49			0,50
19.09.15	24,00	-	9,44	0,00	9,44	61,56	27,14	34,42	7,00	5,00	0,02	9,26	-	-	9,40	-	9,40	-	60,98	-	0,57			0,58
20.09.15	24,00	-	7,91	0,00	7,91	61,37	26,83	34,54	7,00	5,00	0,02	7,71	-	-	7,83	-	7,83	-	60,79	-	0,47			0,49
21.09.15	24,00	-	8,68	0,00	8,68	61,82	26,88	34,94	7,00	5,00	0,02	8,51	-	-	8,64	-	8,64	-	61,21	-	0,52			0,54
22.09.15	24,00	-	8,41	0,00	8,41	62,15	26,63	35,52	7,00	5,00	0,02	8,25	-	-	8,38	-	8,38	-	61,54	-	0,51			0,52
23.09.15	24,00	-	7,52	0,00	7,52	61,59	26,38	35,21	7,00	5,00	0,02	7,34	-	-	7,44	-	7,44	-	60,91	-	0,45			0,46
Среднее	24,00	-	7,18	0,60	6,58	59,04	32,27	26,77	7,00	5,00	-0,05	7,57	-	-	7,68	-	7,68	-	59,21	-	0,45	-	-	0,40
Итого	744,00		222,59	18,63	203,96						-1,58	234,72	0,00	0,00	238,23	0,00	238,23	0,00			13,91	0,00	0,00	12,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	535,73	0,24	531,83	-	541,93	-	35,33	-	-
	24.09.15 02:00	758,52	18,87	766,75	-	780,37	-	47,67	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 19,2 °C = -4,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **238,23** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.