Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Полярников 8 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9040.038.1
Строит.Адрес: Полярников 8
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208212
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208212-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3006

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-hx)+M2(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	7,60	2,40	5,20	44,74	23,47	21,27	7,00	5,00	0,16	7,46	0,00	0,00	7,52	0,00	7,52	-	44,08	0,00	0,12			0,28
25.08.15	24,00	-	15,89	10,57	5,32	54,37	53,50	0,87	7,00	5,00	0,10	6,84	0,00	0,00	6,87	0,00	6,87	-	47,83	0,00	0,20			0,30
26.08.15	24,00	-	8,45	2,40	6,05	46,31	35,49	10,82	7,00	5,00	0,10	7,55	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	-	46,17	0,00	0,21			0,31
27.08.15	24,00	-	8,10	2,40	5,70	45,59	34,15	11,44	7,00	5,00	0,10	7,15	0,00	0,00	7,19	0,00	7,19	-	45,53	0,00	0,19			0,29
28.08.15	24,00	-	7,49	2,40	5,09	44,25	33,47	10,78	7,00	5,00	0,09	6,53	0,00	0,00	6,58	0,00	6,58	-	44,24	0,00	0,17			0,25
29.08.15	24,00	-	8,24	2,40	5,84	45,56	33,76	11,80	7,00	5,00	0,10	7,40	0,00	0,00	7,44	0,00	7,44	-	45,37	0,00	0,20			0,29
30.08.15	24,00	-	9,23	2,40	6,83	46,23	33,45	12,78	7,00	5,00	0,12	8,27	0,00	0,00	8,35	0,00	8,35	-	46,33	0,00	0,23			0,35
31.08.15	24,00	-	8,08	2,40	5,68	45,27	33,19	12,08	7,00	5,00	0,10	7,09	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	-	45,25	0,00	0,19			0,29
01.09.15	24,00	-	9,04	2,40	6,64	46,25	33,22	13,03	7,00	5,00	0,11	8,01	0,00	0,00	8,09	0,00	8,09	-	46,43	0,00	0,22			0,34
02.09.15	24,00	-	8,42	2,40	6,02	45,54	33,51	12,03	7,00	5,00	0,10	7,53	0,00	0,00	7,58	0,00	7,58	-	45,43	0,00	0,20			0,31
03.09.15	24,00	-	8,02	2,40	5,62	43,76	32,44	11,32	7,00	5,00	0,09	7,15	0,00	0,00	7,18	0,00	7,18	-	43,64	0,00	0,18			0,27
04.09.15	24,00	-	11,61	5,46	6,15	47,99	40,77	7,22	7,00	5,00	0,11	7,08	0,00	0,00	7,13	0,00	7,13	-	45,68	0,00	0,23			0,33
05.09.15	24,00	-	8,97	2,76	6,21	46,67	34,95	11,72	7,00	5,00	0,11	7,75	0,00	0,00	7,79	0,00	7,79	-	46,53	0,00	0,22			0,32
06.09.15	24,00	-	10,27	2,96	7,31	47,11	35,26	11,85	7,00	5,00	0,12	8,96	0,00	0,00	9,04	0,00	9,04	-	47,11	0,00	0,26			0,38
07.09.15	24,00	-	9,65	2,97	6,68	46,41	35,75	10,66	7,00	5,00	0,11	8,24	0,00	0,00	8,30	0,00	8,30	-	46,36	0,00	0,24			0,34
08.09.15	24,00	-	10,00	2,46	7,54	49,24	35,14	14,10	7,00	5,00	0,14	9,09	0,00	0,00	9,17	0,00	9,17	-	49,25	0,00	0,27			0,41
09.09.15	0,00	-	25,21	18,81	6,40	49,77	40,29	9,49	7,00	5,00	0,10	7,57	-	-	7,63	-	7,63	-	48,77	-	0,25	-	-	0,35
10.09.15	24,00	-	9,34	2,40	6,94	47,23	32,93	14,30	7,00	5,00	0,14	8,42	0,00	0,00	8,50	0,00	8,50	-	47,26	0,00	0,23			0,37
11.09.15	24,00	-	8,90	2,40	6,50	46,32	32,98	13,34	7,00	5,00	0,12	8,05	0,00	0,00	8,10	0,00	8,10	-	46,16	0,00	0,21			0,33
12.09.15	24,00	-	9,64	2,40	7,24	47,19	32,95	14,24	7,00	5,00	0,14	8,98	0,00	0,00	9,05	0,00	9,05	-	47,04	0,00	0,24			0,38
13.09.15	24,00	-	8,72	2,40	6,32	45,43	31,84	13,59	7,00	5,00	0,12	7,89	0,00	0,00	7,95	0,00	7,95	-	45,45	0,00	0,20			0,32
14.09.15	24,00	-	9,72	2,40	7,32	46,58	32,50	14,08	7,00	5,00	0,13	8,86	0,00	0,00	8,91	0,00	8,91	-	46,53	0,00	0,24			0,38
15.09.15	24,00	-	9,04	3,24	5,80	46,27	38,64	7,63	7,00	5,00	0,09	7,11	0,00	0,00	7,16	0,00	7,16	-	45,82	0,00	0,20			0,30
16.09.15	24,00	-	8,39	2,40	5,99	45,24	31,88	13,36	7,00	5,00	0,11	7,42	0,00	0,00	7,47	0,00	7,47	-	45,50	0,00	0,19			0,30
17.09.15	24,00	-	32,03	25,18	6,85	61,45	62,83	-1,38	7,00	5,00	0,09	8,08	0,00	0,00	8,17	0,00	8,17	-	51,63	0,00	0,30			0,39
18.09.15	24,00	-	7,41	2,40	5,01	44,46	32,27	12,19	7,00	5,00	0,09	6,38	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	-	44,37	0,00	0,16			0,25
19.09.15	24,00	-	43,81	36,38	7,43	60,69	61,73	-1,04	7,00	5,00	0,10	8,17	0,00	0,00	8,24	0,00	8,24	-	50,51	0,00	0,32			0,41
20.09.15	24,00	-	117,54	109,95	7,59	63,71	63,58	0,13	7,00	5,00	0,02	6,75	0,00	0,00	6,86	0,00	6,86	-	63,85	0,00	0,49			0,50
21.09.15	24,00	-	115,19	109,02	6,17	64,11	63,99	0,12	7,00	5,00	0,02	5,37	0,00	0,00	5,47	0,00	5,47	-	64,02	0,00	0,39			0,41
22.09.15	24,00	-	113,84	107,04	6,80	64,34	64,20	0,14	7,00	5,00	0,02	6,04	0,00	0,00	6,16	0,00	6,16	-	64,54	0,00	0,44			0,46
23.09.15	24,00	-	113,56	105,39	8,17	64,90	64,76	0,14	7,00	5,00	0,02	7,49	0,00	0,00	7,62	0,00	7,62	-	65,04	0,00	0,53			0,55
Среднее	23,23	-	25,21	18,81	6,40	49,77	40,29	9,49	7,00	5,00	0,10	7,57	-	-	7,63	-	7,63	-	48,77	-	0,25	-	-	0,35
Итого	720,00		781,40	582,99	198,41						3,04	234,68	0,00	0,00	236,64	0,00	236,64	0,00			7,72	0,00	0,00	10,76

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	14864,26	14115,14	933,03	0,00	946,16	0,00	160,12		-
	24.09.15 02:00	15633,87	14686,36	1167,81	0,00	1182,90	0,00	170,86		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,51 °C = -3,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,88** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **236,64** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление по работе с крупными потребителями Отдел технического учета ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта
«30» 09 15 г.