Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 101 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 101
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 06079
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06079-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,73

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,06
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00		107,58	89,03	18,54	68,03	67,74	0,29	7,30	3,60	0,11	17,99	0,00	0,00	18,35	0,00	18,35	-	65,68	0,00	1,18			1,30
25.08.15	24,00		106,20	88,72	17,48	68,04	67,77	0,27	7,30	3,60	0,11	16,93	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27	-	65,29	0,00	1,11			1,22
26.08.15	24,00		109,38	89,59	19,79	67,97	67,74	0,23	7,30	3,60	0,11	19,23	0,00	0,00	19,62	0,00	19,62	-	65,57	0,00	1,26			1,37
27.08.15	24,00		108,70	88,88	19,82	68,19	67,89	0,30	7,30	3,60	0,14	19,26	0,00	0,00	19,64	0,00	19,64	-	64,94	0,00	1,25			1,39
28.08.15	24,00		107,33	88,49	18,84	68,46	68,29	0,17	7,30	3,60	0,12	18,17	0,00	0,00	18,54	0,00	18,54	-	65,75	0,00	1,20			1,31
29.08.15	24,00		109,30	88,53	20,78	68,24	67,91	0,33	7,30	3,60	0,16	20,19	0,00	0,00	20,58	0,00	20,58	-	64,16	0,00	1,30			1,46
30.08.15	24,00	*	106,98	87,66	19,32	68,20	68,01	0,19	7,30	3,60	0,14	18,66	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	64,42	0,00	1,20			1,34
31.08.15	24,00		109,58	87,97	21,61	68,21	68,06	0,15	7,30	3,60	0,14	21,04	0,00	0,00	21,44	0,00	21,44	-	64,45	0,00	1,36			1,50
01.09.15	24,00		109,48	88,38	21,10	68,07	67,92	0,15	7,30	3,60	0,15	20,48	0,00	0,00	20,87	0,00	20,87	-	63,85	0,00	1,31			1,46
02.09.15	24,00		109,03	89,28	19,75	67,92	67,79	0,13	7,30	3,60	0,14	19,16	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	63,61	0,00	1,22			1,36
03.09.15	24,00		111,48	91,60	19,89	68,38	68,20	0,18	7,30	3,60	0,14	19,27	0,00	0,00	19,64	0,00	19,64	-	64,52	0,00	1,24			1,39
04.09.15	24,00		102,03	82,86	19,17	68,38	68,18	0,20	7,30	3,60	0,12	18,65	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	-	64,89	0,00	1,21			1,34
05.09.15	24,00		94,98	74,00	20,98	68,24	67,95	0,29	7,30	3,60	0,14	20,57	0,00	0,00	20,96	0,00	20,96	-	64,41	0,00	1,33			1,46
06.09.15	24,00		97,31	73,31	24,00	68,07	67,81	0,26	7,30	3,60	0,14	23,66	0,00	0,00	24,12	0,00	24,12	-	64,08	0,00	1,52			1,66
07.09.15	24,00		95,23	74,68	20,55	67,98	67,77	0,21	7,30	3,60	0,14	20,20	0,00	0,00	20,58	0,00	20,58	-	63,42	0,00	1,28			1,42
08.09.15	24,00		92,86	74,38	18,48	71,62	71,41	0,20	7,30	3,60	0,14	17,62	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	-	68,62	0,00	1,21			1,35
09.09.15	24,00		101,96	80,28	21,68	68,41	68,22	0,19	7,30	3,60	0,15	20,77	0,00	0,00	21,18	0,00	21,18	-	65,30	0,00	1,36			1,51
10.09.15	24,00		112,90	88,98	23,92	68,14	67,99	0,15	7,30	3,60	0,19	22,76	0,00	0,00	23,20	0,00	23,20	-	64,34	0,00	1,47			1,65
11.09.15	24,00		110,16	88,79	21,37	68,04	67,88	0,16	7,30	3,60	0,18	20,33	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71	-	63,78	0,00	1,30			1,48
12.09.15	24,00		110,17	88,53	21,63	67,92	67,71	0,21	7,30	3,60	0,17	20,90	0,00	0,00	21,29	0,00	21,29	-	63,56	0,00	1,33			1,50
13.09.15	24,00		111,74	88,36	23,38	68,17	67,90	0,27	7,30	3,60	0,17	22,76	0,00	0,00	23,19	0,00	23,19	-	63,76	0,00	1,45			1,63
14.09.15	24,00		110,18	89,00	21,18	68,19	67,90	0,29	7,30	3,60	0,17	20,54	0,00	0,00	20,93	0,00	20,93	-	63,67	0,00	1,31			1,48
15.09.15	24,00		109,81	89,05	20,76	68,29	68,13	0,17	7,30	3,60	0,15	20,11	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	63,93	0,00	1,29			1,44
16.09.15	24,00		109,45	88,93	20,52	67,76	67,60	0,17	7,30	3,60	0,15	19,88	0,00	0,00	20,25	0,00	20,25	-	63,40	0,00	1,26			1,41
17.09.15	24,00		109,34	88,15	21,19	68,19	67,95	0,24	7,30	3,60	0,16	20,54	0,00	0,00	20,92	0,00	20,92	-	63,76	0,00	1,31			1,47
18.09.15	24,00		109,69	88,94	20,75	68,34	68,10	0,24	7,30	3,60	0,15	20,09	0,00	0,00	20,48	0,00	20,48	-	64,46	0,00	1,30			1,45
19.09.15	24,00		109,39	89,15	20,24	68,12	67,94	0,18	7,30	3,60	0,13	19,54	0,00	0,00	19,92	0,00	19,92	-	64,97	0,00	1,27			1,40
20.09.15	24,00		112,51	89,56	22,95	67,80	67,59	0,21	7,30	3,60	0,12	22,30	0,00	0,00	22,74	0,00	22,74	-	65,51	0,00	1,46			1,58
21.09.15	24,00		109,73	88,68	21,05	67,91	67,62	0,29	7,30	3,60	0,15	20,39	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	64,30	0,00	1,31			1,46
22.09.15	24,00		111,37	87,95	23,42	68,23	68,05	0,19	7,30	3,60	0,15	22,77	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	-	64,61	0,00	1,47			1,62
23.09.15	24,00		111,40	87,74	23,66	67,91	67,55	0,36	7,30	3,60	0,12	23,02	0,00	0,00	23,49	0,00	23,49	-	66,23	0,00	1,53			1,65
Среднее	24,00	-	107,33	86,43	20,90	68,24	68,02	0,22	7,30	3,60	0,14	20,25	-	-	20,64	-	20,64	-	64,62	-	1,31	-	-	1,45
Итого	744,00		3327,25	2679,45	647,80						4,47	627,76	0,00	0,00	639,97	0,00	639,97	0,00			40,58	0,00	0,00	45,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	32499,33	29788,80	6783,98	0,00	6949,23	0,00	784,87	487,97	-
	24.09.15 02:00	35823,15	32464,19	7412,39	0,00	7589,85	0,00	829,97	528,59	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -9,87 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **30,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **639,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.