Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 104 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9057.038.1
Строит.Адрес: Седова 104
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208342-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208342 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	44,71	33,49	11,22	68,83	68,38	0,45	7,00	5,00	0,05	10,80	-	-	11,05	-	11,05	-	68,51	-	0,74			0,79
25.08.15	24,00	-	42,67	33,12	9,55	69,01	68,55	0,46	7,00	5,00	0,05	9,17	-	-	9,38	-	9,38	-	68,66	-	0,63			0,68
26.08.15	24,00	-	43,81	33,39	10,42	68,86	68,42	0,44	7,00	5,00	0,05	10,04	-	-	10,25	-	10,25	-	68,53	-	0,69			0,74
27.08.15	24,00	-	43,66	33,07	10,59	69,10	68,64	0,46	7,00	5,00	0,04	10,22	-	-	10,45	-	10,45	-	68,78	-	0,71			0,75
28.08.15	24,00	-	42,58	33,62	8,96	69,31	68,89	0,42	7,00	5,00	0,05	8,60	-	-	8,81	-	8,81	-	68,85	-	0,59			0,64
29.08.15	24,00	-	42,98	33,20	9,78	69,11	68,62	0,49	7,00	5,00	0,04	9,41	-	-	9,61	-	9,61	-	68,86	-	0,65			0,69
30.08.15	24,00	-	43,44	32,35	11,09	69,15	68,63	0,52	7,00	5,00	0,05	10,72	-	-	10,94	-	10,94	-	68,95	-	0,74			0,78
31.08.15	24,00	-	43,18	32,44	10,74	68,94	68,49	0,45	7,00	5,00	0,05	10,39	-	-	10,61	-	10,61	-	68,55	-	0,71			0,76
01.09.15	24,00	-	43,53	32,70	10,83	68,87	68,40	0,47	7,00	5,00	0,05	10,42	-	-	10,66	-	10,66	-	68,56	-	0,71			0,76
02.09.15	24,00	-	43,94	33,24	10,70	68,71	68,23	0,48	7,00	5,00	0,05	10,32	-	-	10,54	-	10,54	-	68,37	-	0,71			0,75
03.09.15	24,00	-	45,61	34,21	11,40	69,32	68,76	0,56	7,00	5,00	0,05	10,99	-	-	11,20	-	11,20	-	69,17	-	0,76			0,81
04.09.15	24,00	-	39,39	28,70	10,69	69,25	68,75	0,50	7,00	5,00	0,05	10,31	-	-	10,53	-	10,53	-	68,81	-	0,71			0,76
05.09.15	24,00	-	34,40	25,24	9,16	69,05	68,44	0,61	7,00	5,00	0,05	8,80	-	-	9,00	-	9,00	-	68,66	-	0,60			0,65
06.09.15	24,00	-	35,46	23,75	11,71	68,94	68,24	0,70	7,00	5,00	0,05	11,28	-	-	11,53	-	11,53	-	68,68	-	0,78			0,83
07.09.15	24,00	-	36,86	24,97	11,89	68,96	68,33	0,63	7,00	5,00	0,04	11,58	-	-	11,81	-	11,81	-	68,61	-	0,80			0,83
08.09.15	24,00	-	35,53	25,39	10,14	72,84	72,20	0,64	7,00	5,00	0,05	9,82	-	-	10,06	-	10,06	-	72,32	-	0,71			0,76
09.09.15	24,00	-	39,73	29,12	10,61	69,08	68,53	0,55	7,00	5,00	0,05	10,31	-	-	10,52	-	10,52	-	68,71	-	0,71			0,75
10.09.15	24,00	-	48,68	37,24	11,44	68,92	68,47	0,45	7,00	5,00	0,04	11,19	-	-	11,41	-	11,41	-	68,65	-	0,77			0,81
11.09.15	24,00	-	45,08	35,11	9,97	68,82	68,35	0,47	7,00	5,00	0,03	9,84	-	-	10,07	-	10,07	-	68,47	-	0,67			0,70
12.09.15	24,00	-	44,86	34,33	10,53	68,75	68,25	0,50	7,00	5,00	0,02	10,55	-	-	10,76	-	10,76	-	68,47	-	0,72			0,74
13.09.15	24,00	-	46,12	33,64	12,48	68,97	68,45	0,52	7,00	5,00	0,02	12,51	-	-	12,77	-	12,77	-	68,78	-	0,86			0,88
14.09.15	24,00	-	45,49	34,42	11,07	69,04	68,57	0,47	7,00	5,00	0,02	11,03	-	-	11,27	-	11,27	-	68,70	-	0,76			0,78
15.09.15	24,00	-	45,41	34,25	11,16	69,10	68,62	0,48	7,00	5,00	0,03	11,00	-	-	11,25	-	11,25	-	68,76	-	0,76			0,79
16.09.15	24,00	-	44,84	34,41	10,43	68,59	68,13	0,46	7,00	5,00	0,04	10,20	-	-	10,41	-	10,41	-	68,25	-	0,70			0,73
17.09.15	24,00	-	44,56	34,28	10,28	69,02	68,54	0,48	7,00	5,00	0,04	10,04	-	-	10,25	-	10,25	-	68,73	-	0,69			0,73
18.09.15	24,00	-	44,57	35,02	9,55	69,15	68,70	0,45	7,00	5,00	0,04	9,30	-	-	9,50	-	9,50	-	68,79	-	0,64			0,68
19.09.15	24,00	-	45,12	35,22	9,90	68,95	68,49	0,46	7,00	5,00	0,04	9,64	-	-	9,84	-	9,84	-	68,63	-	0,66			0,70
20.09.15	24,00	-	45,10	34,32	10,78	68,51	68,03	0,48	7,00	5,00	0,04	10,49	-	-	10,69	-	10,69	-	68,23	-	0,72			0,76
21.09.15	24,00	-	46,14	34,23	11,91	68,80	68,27	0,53	7,00	5,00	0,05	11,54	-	-	11,79	-	11,79	-	68,58	-	0,79			0,84
22.09.15	24,00	-	44,04	33,40	10,64	69,04	68,55	0,49	7,00	5,00	0,04	10,29	-	-	10,50	-	10,50	-	68,69	-	0,71			0,75
23.09.15	24,00	-	44,21	33,21	11,00	68,70	68,21	0,49	7,00	5,00	0,05	10,71	-	-	10,93	-	10,93	-	68,36	-	0,73			0,78
Среднее	24,00	-	43,09	32,42	10,67	69,09	68,58	0,50	7,00	5,00	0,04	10,37	-	-	10,59	-	10,59	-	68,76	-	0,71	-	-	0,75
Итого	744,00		1335,70	1005,08	330,62						1,28	321,51	0,00	0,00	328,39	0,00	328,39	0,00			22,10	0,00	0,00	23,38

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	1568,43	1193,88	396,85	-	405,41	-	26,39	-	-
	24.09.15 02:00	2902,22	2197,41	718,03	-	733,46	-	49,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -5,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,04** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **328,39** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись представителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.