Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 116 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9060.038.1
Строит.Адрес: Седова 116
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205585

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205585-ч(с)-0915.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nxв)-M2*(n2-nxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	12,48	3,85	8,63	67,43	63,58	3,85	7,00	5,00	-0,02	9,17	-	-	9,35	-	9,35	-	67,07	-	0,62			0,60
25.08.15	24,00	-	13,93	3,94	9,99	67,41	63,41	4,00	7,00	5,00	0,01	10,03	-	-	10,26	-	10,26	-	67,10	-	0,68			0,69
26.08.15	24,00	-	12,52	3,93	8,59	67,27	63,34	3,93	7,00	5,00	0,01	8,68	-	-	8,86	-	8,86	-	66,95	-	0,58			0,59
27.08.15	24,00	-	13,18	3,88	9,30	67,50	63,49	4,01	7,00	5,00	0,02	9,36	-	-	9,56	-	9,56	-	67,20	-	0,63			0,64
28.08.15	24,00	-	14,01	3,91	10,10	67,82	63,79	4,03	7,00	5,00	0,01	10,15	-	-	10,38	-	10,38	-	67,53	-	0,69			0,70
29.08.15	24,00	-	14,62	3,86	10,76	67,65	63,47	4,18	7,00	5,00	0,01	10,85	-	-	11,08	-	11,08	-	67,36	-	0,73			0,74
30.08.15	24,00	-	14,01	3,78	10,23	67,60	63,29	4,31	7,00	5,00	0,01	10,35	-	-	10,56	-	10,56	-	67,33	-	0,70			0,71
31.08.15	24,00	-	14,72	3,78	10,94	67,47	63,32	4,15	7,00	5,00	0,02	11,02	-	-	11,25	-	11,25	-	67,14	-	0,74			0,75
01.09.15	24,00	-	13,86	3,80	10,06	67,34	63,09	4,25	7,00	5,00	0,01	10,16	-	-	10,37	-	10,37	-	67,04	-	0,68			0,69
02.09.15	24,00	-	14,20	3,83	10,37	67,22	62,99	4,23	7,00	5,00	0,01	10,47	-	-	10,68	-	10,68	-	66,91	-	0,70			0,71
03.09.15	24,00	-	13,86	3,87	9,99	67,72	63,32	4,40	7,00	5,00	0,01	10,08	-	-	10,30	-	10,30	-	67,44	-	0,68			0,69
04.09.15	24,00	-	13,30	3,43	9,87	67,58	62,85	4,73	7,00	5,00	0,02	9,93	-	-	10,15	-	10,15	-	67,23	-	0,67			0,69
05.09.15	24,00	-	5,96	8,93	-2,97	67,44	60,62	6,82	7,00	5,00	-0,84	11,33	-	-	11,52	-	11,52	-	62,43	-	0,71			-0,13
06.09.15	24,00	-	0,00	14,22	-14,22	35,82	60,54	-24,72	7,00	5,00	-1,69	14,35	-	-	14,59	-	14,59	-	59,66	-	0,86			-0,84
07.09.15	24,00	-	0,00	11,96	-11,96	35,34	59,19	-23,85	7,00	5,00	-1,38	11,92	-	-	12,12	-	12,12	-	58,22	-	0,69			-0,69
08.09.15	24,00	-	0,00	11,43	-11,43	36,72	62,66	-25,94	7,00	5,00	-1,39	11,39	-	-	11,61	-	11,61	-	61,64	-	0,70			-0,69
09.09.15	24,00	-	0,00	10,10	-10,10	35,07	60,39	-25,32	7,00	5,00	-1,18	10,06	-	-	10,23	-	10,23	-	59,24	-	0,60			-0,59
10.09.15	24,00	-	0,00	11,30	-11,30	35,30	59,46	-24,16	7,00	5,00	-1,32	11,38	-	-	11,56	-	11,56	-	58,45	-	0,67			-0,65
11.09.15	24,00	-	0,00	10,18	-10,18	35,77	61,09	-25,32	7,00	5,00	-1,22	10,41	-	-	10,59	-	10,59	-	59,91	-	0,62			-0,60
12.09.15	24,00	-	0,00	12,02	-12,02	36,35	61,78	-25,43	7,00	5,00	-1,47	12,30	-	-	12,50	-	12,50	-	60,65	-	0,75			-0,72
13.09.15	24,00	-	0,00	11,35	-11,35	36,27	61,86	-25,59	7,00	5,00	-1,37	11,44	-	-	11,62	-	11,62	-	60,79	-	0,70			-0,68
14.09.15	24,00	-	0,00	11,43	-11,43	37,04	62,06	-25,02	7,00	5,00	-1,39	11,47	-	-	11,66	-	11,66	-	61,02	-	0,70			-0,69
15.09.15	24,00	-	0,00	12,21	-12,21	37,03	61,47	-24,44	7,00	5,00	-1,46	12,23	-	-	12,43	-	12,43	-	60,49	-	0,74			-0,72
16.09.15	24,00	-	0,00	9,84	-9,84	35,63	61,09	-25,46	7,00	5,00	-1,17	9,85	-	-	10,00	-	10,00	-	59,99	-	0,59			-0,58
17.09.15	24,00	-	0,00	11,58	-11,58	37,42	60,98	-23,56	7,00	5,00	-1,38	11,62	-	-	11,81	-	11,81	-	59,94	-	0,70			-0,68
18.09.15	24,00	-	0,00	9,59	-9,59	36,63	60,84	-24,21	7,00	5,00	-1,13	9,60	-	-	9,77	-	9,77	-	59,60	-	0,57			-0,56
19.09.15	24,00	-	0,00	11,45	-11,45	36,84	61,32	-24,48	7,00	5,00	-1,37	11,48	-	-	11,67	-	11,67	-	60,25	-	0,69			-0,68
20.09.15	24,00	-	0,00	12,32	-12,32	36,55	60,66	-24,11	7,00	5,00	-1,46	12,31	-	-	12,50	-	12,50	-	59,74	-	0,74			-0,72
21.09.15	24,00	-	0,00	10,62	-10,62	35,96	61,13	-25,17	7,00	5,00	-1,26	10,61	-	-	10,79	-	10,79	-	60,03	-	0,64			-0,63
22.09.15	24,00	-	7,45	6,70	0,75	67,62	61,13	6,49	7,00	5,00	-0,51	9,77	-	-	9,96	-	9,96	-	63,43	-	0,62			0,11
23.09.15	24,00	-	14,36	4,53	9,83	67,27	63,55	3,72	7,00	5,00	0,01	9,96	-	-	10,18	-	10,18	-	66,97	-	0,67			0,68
Среднее	24,00	-	6,21	7,99	-1,78	51,36	61,99	-10,63	7,00	5,00	-0,74	10,77	-	-	10,96	-	10,96	-	63,19	-	0,68	-	-	-0,06
Итого	744,00		192,46	247,62	-55,16						-22,86	333,73	0,00	0,00	339,91	0,00	339,91	0,00			21,03	0,00	0,00	-1,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	26629,85	22500,63	4651,44	-	4752,42	-	818,39	-	-
	24.09.15 01:00	26822,50	22748,27	4985,35	-	5092,51	-	816,56	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -5,25 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **339,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись ответственного лица

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
подпись руководителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.

печать энергосбыта