Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 118 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 118
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208195
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208195-ч(с)-0915.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	29,47	22,89	6,58	68,15	67,54	0,61	7,00	5,00	-0,02	7,09	-	-	7,23	-	7,23	-	67,86	-	0,48			0,46
25.08.15	24,00	-	29,80	21,34	8,46	68,38	67,52	0,87	7,00	5,00	-0,04	9,67	-	-	9,88	-	9,88	-	67,87	-	0,66	-	-	0,62
26.08.15	24,00	-	29,80	21,34	8,46	68,38	67,52	0,87	7,00	5,00	-0,04	9,67	-	-	9,88	-	9,88	-	67,87	-	0,66	-	-	0,62
27.08.15	24,00	-	29,80	21,34	8,46	68,38	67,52	0,87	7,00	5,00	-0,04	9,67	-	-	9,88	-	9,88	-	67,87	-	0,66	-	-	0,62
28.08.15	24,00	-	29,80	21,34	8,46	68,38	67,52	0,87	7,00	5,00	-0,04	9,67	-	-	9,88	-	9,88	-	67,87	-	0,66	-	-	0,62
29.08.15	24,00	-	31,03	22,53	8,50	68,42	67,77	0,65	7,00	5,00	-0,02	9,05	-	-	9,22	-	9,22	-	68,24	-	0,62			0,60
30.08.15	24,00	-	32,59	21,93	10,66	68,36	67,70	0,66	7,00	5,00	-0,02	11,17	-	-	11,40	-	11,40	-	68,19	-	0,76			0,75
31.08.15	24,00	-	31,15	21,95	9,20	68,32	67,69	0,63	7,00	5,00	-0,02	9,79	-	-	9,99	-	9,99	-	68,05	-	0,67			0,64
01.09.15	24,00	-	30,21	22,18	8,03	68,18	67,51	0,67	7,00	5,00	-0,01	8,49	-	-	8,69	-	8,69	-	67,95	-	0,58			0,56
02.09.15	24,00	-	31,44	22,68	8,76	68,00	67,35	0,65	7,00	5,00	-0,01	9,22	-	-	9,44	-	9,44	-	67,74	-	0,62			0,61
03.09.15	24,00	-	31,45	23,45	8,00	68,49	67,74	0,75	7,00	5,00	-0,02	8,61	-	-	8,76	-	8,76	-	68,43	-	0,59			0,57
04.09.15	24,00	-	29,00	19,67	9,33	68,57	67,82	0,75	7,00	5,00	-0,01	9,80	-	-	10,00	-	10,00	-	68,31	-	0,67			0,66
05.09.15	24,00	-	26,07	17,20	8,87	68,31	67,47	0,84	7,00	5,00	-0,01	9,37	-	-	9,54	-	9,54	-	68,02	-	0,64			0,62
06.09.15	24,00	-	26,20	16,10	10,10	68,15	67,18	0,97	7,00	5,00	-0,01	10,50	-	-	10,72	-	10,72	-	68,01	-	0,71			0,71
07.09.15	24,00	-	26,65	16,83	9,82	68,12	67,24	0,88	7,00	5,00	-0,01	10,22	-	-	10,42	-	10,42	-	67,88	-	0,70			0,68
08.09.15	24,00	-	25,72	17,48	8,24	71,98	70,91	1,07	7,00	5,00	-0,01	8,63	-	-	8,84	-	8,84	-	71,96	-	0,62			0,61
09.09.15	24,00	-	30,35	19,56	10,79	68,50	67,74	0,76	7,00	5,00	0,00	11,15	-	-	11,39	-	11,39	-	68,30	-	0,76			0,76
10.09.15	24,00	-	16,81	17,97	-1,16	68,01	65,43	2,58	7,00	5,00	-0,31	9,24	-	-	9,41	-	9,41	-	63,23	-	0,59			0,27
11.09.15	24,00	-	17,45	15,69	1,76	68,16	65,96	2,20	7,00	5,00	-0,25	9,95	-	-	10,15	-	10,15	-	64,85	-	0,65			0,40
12.09.15	24,00	-	33,54	23,81	9,73	67,98	67,29	0,69	7,00	5,00	-0,02	10,28	-	-	10,48	-	10,48	-	67,82	-	0,70			0,68
13.09.15	24,00	-	33,17	22,16	11,01	68,23	67,50	0,73	7,00	5,00	-0,02	11,60	-	-	11,85	-	11,85	-	68,11	-	0,79			0,77
14.09.15	24,00	-	32,78	23,76	9,02	68,25	67,59	0,66	7,00	5,00	-0,02	9,55	-	-	9,76	-	9,76	-	68,00	-	0,65			0,63
15.09.15	24,00	-	29,80	21,34	8,46	68,38	67,52	0,87	7,00	5,00	-0,04	9,67	-	-	9,88	-	9,88	-	67,87	-	0,66	-	-	0,62
16.09.15	24,00	-	29,80	21,34	8,46	68,38	67,52	0,87	7,00	5,00	-0,04	9,67	-	-	9,88	-	9,88	-	67,87	-	0,66	-	-	0,62
17.09.15	24,00	-	33,00	23,84	9,16	68,24	67,58	0,66	7,00	5,00	-0,01	9,64	-	-	9,84	-	9,84	-	68,06	-	0,65			0,64
18.09.15	24,00	-	32,75	24,44	8,31	68,42	67,78	0,64	7,00	5,00	-0,01	8,83	-	-	9,03	-	9,03	-	68,21	-	0,60			0,59
19.09.15	24,00	-	33,36	24,64	8,72	68,22	67,58	0,64	7,00	5,00	-0,02	9,29	-	-	9,49	-	9,49	-	68,03	-	0,63			0,61
20.09.15	24,00	-	34,95	23,97	10,98	67,85	67,18	0,67	7,00	5,00	0,01	11,03	-	-	11,26	-	11,26	-	67,75	-	0,75			0,76
21.09.15	24,00	-	33,59	23,96	9,63	67,96	67,22	0,74	7,00	5,00	-0,01	10,12	-	-	10,34	-	10,34	-	67,79	-	0,69			0,67
22.09.15	24,00	-	32,41	23,35	9,06	68,27	67,60	0,67	7,00	5,00	-0,01	9,57	-	-	9,79	-	9,79	-	68,04	-	0,65			0,64
23.09.15	24,00		29,80	21,34	8,46	68,38	67,52	0,87	7,00	5,00	-0,04	9,67	-	-	9,88	-	9,88	-	67,87	-	0,66	-	-	0,62
Среднее	24,00	-	29,80	21,34	8,46	68,38	67,52	0,87	7,00	5,00	-0,04	9,67	-	-	9,88	-	9,88	-	67,87	-	0,66	-	-	0,62
Итого	744,00		923,72	661,39	262,34						-0,10	299,91	0,00	0,00	306,18	0,00	306,18	0,00			20,35	0,00	0,00	19,25

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -4,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **15,63** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **306,18** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.

печать энергосбыта