Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 124 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8702.038.1
Строит.Адрес: Седова 124
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207115

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207115-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,73

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,318 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	70,37	55,35	15,02	68,19	67,98	0,21	7,00	5,00	-0,04	15,83	-	-	16,15	-	16,15	-	67,99	-	1,08			1,04
25.08.15	24,00	-	69,30	54,52	14,78	68,35	68,13	0,22	7,00	5,00	-0,04	15,59	-	-	15,91	-	15,91	-	68,16	-	1,06			1,03
26.08.15	24,00	-	69,72	55,03	14,69	68,23	68,03	0,20	7,00	5,00	-0,05	15,57	-	-	15,88	-	15,88	-	68,02	-	1,06			1,01
27.08.15	24,00	-	68,29	54,51	13,78	68,44	68,23	0,21	7,00	5,00	-0,04	14,72	-	-	15,03	-	15,03	-	68,25	-	1,00			0,96
28.08.15	24,00	-	71,03	55,62	15,41	68,69	68,51	0,18	7,00	5,00	-0,05	16,35	-	-	16,70	-	16,70	-	68,41	-	1,12			1,07
29.08.15	24,00	-	70,75	54,86	15,89	68,46	68,23	0,23	7,00	5,00	-0,05	16,88	-	-	17,23	-	17,23	-	68,32	-	1,15			1,10
30.08.15	24,00	-	70,50	53,43	17,07	68,46	68,21	0,25	7,00	5,00	-0,05	18,07	-	-	18,48	-	18,48	-	68,38	-	1,24			1,19
31.08.15	24,00	-	72,12	53,34	18,78	68,31	68,14	0,17	7,00	5,00	-0,05	19,82	-	-	20,26	-	20,26	-	68,04	-	1,35			1,30
01.09.15	24,00	-	71,56	54,29	17,27	68,23	68,02	0,21	7,00	5,00	-0,06	18,37	-	-	18,74	-	18,74	-	68,07	-	1,25			1,19
02.09.15	24,00	-	73,67	55,88	17,79	68,06	67,86	0,20	7,00	5,00	-0,06	18,88	-	-	19,27	-	19,27	-	67,90	-	1,28			1,23
03.09.15	24,00	-	75,26	57,64	17,62	68,62	68,35	0,27	7,00	5,00	-0,06	18,72	-	-	19,13	-	19,13	-	68,64	-	1,29			1,23
04.09.15	24,00	-	63,56	47,36	16,20	68,57	68,36	0,21	7,00	5,00	-0,04	17,07	-	-	17,42	-	17,42	-	68,21	-	1,16			1,12
05.09.15	24,00	-	58,31	41,22	17,09	68,30	68,00	0,30	7,00	5,00	-0,03	17,69	-	-	18,07	-	18,07	-	68,10	-	1,21			1,18
06.09.15	24,00	-	59,20	38,26	20,94	68,17	67,79	0,38	7,00	5,00	-0,03	21,54	-	-	21,98	-	21,98	-	68,06	-	1,47			1,44
07.09.15	24,00	-	58,33	40,40	17,93	68,18	67,86	0,32	7,00	5,00	-0,01	18,43	-	-	18,82	-	18,82	-	68,00	-	1,25			1,24
08.09.15	24,00	-	57,00	41,58	15,42	72,19	71,67	0,52	7,00	5,00	-0,01	15,80	-	-	16,17	-	16,17	-	72,39	-	1,15			1,14
09.09.15	24,00	-	66,97	47,75	19,22	68,42	68,17	0,25	7,00	5,00	-0,01	19,58	-	-	20,01	-	20,01	-	68,22	-	1,34			1,33
10.09.15	24,00	-	33,71	40,08	-6,37	68,09	65,75	2,34	7,00	5,00	-1,49	18,56	-	-	18,92	-	18,92	-	62,93	-	1,17			-0,33
11.09.15	24,00	-	0,00	18,38	-18,38	52,43	62,90	-10,47	7,00	5,00	-2,27	18,40	-	-	18,71	-	18,71	-	61,86	-	1,14			-1,13
12.09.15	24,00	-	0,00	17,89	-17,89	52,79	63,10	-10,31	7,00	5,00	-2,21	17,85	-	-	18,17	-	18,17	-	62,07	-	1,11			-1,10
13.09.15	24,00	-	0,00	21,95	-21,95	52,69	63,39	-10,70	7,00	5,00	-2,73	21,80	-	-	22,21	-	22,21	-	62,54	-	1,36			-1,37
14.09.15	24,00	-	0,00	26,33	-26,33	54,70	63,45	-8,75	7,00	5,00	-3,30	26,28	-	-	26,77	-	26,77	-	62,67	-	1,65			-1,65
15.09.15	24,00	-	0,00	18,86	-18,86	52,91	62,94	-10,03	7,00	5,00	-2,33	18,72	-	-	19,06	-	19,06	-	61,95	-	1,16			-1,16
16.09.15	24,00	-	0,00	20,73	-20,73	53,14	62,53	-9,39	7,00	5,00	-2,55	20,67	-	-	21,04	-	21,04	-	61,63	-	1,28			-1,27
17.09.15	24,00	-	0,00	19,33	-19,33	52,87	62,71	-9,84	7,00	5,00	-2,37	19,23	-	-	19,55	-	19,55	-	61,75	-	1,19			-1,19
18.09.15	24,00	-	0,00	19,09	-19,09	52,98	62,30	-9,32	7,00	5,00	-2,33	18,93	-	-	19,26	-	19,26	-	61,37	-	1,16			-1,17
19.09.15	24,00	-	0,00	20,63	-20,63	52,65	62,05	-9,40	7,00	5,00	-2,51	20,53	-	-	20,88	-	20,88	-	61,16	-	1,26			-1,26
20.09.15	24,00	-	0,00	21,52	-21,52	52,72	61,88	-9,16	7,00	5,00	-2,61	21,34	-	-	21,68	-	21,68	-	61,02	-	1,30			-1,31
21.09.15	24,00	-	0,00	19,22	-19,22	52,63	62,42	-9,79	7,00	5,00	-2,35	19,02	-	-	19,35	-	19,35	-	61,45	-	1,17			-1,18
22.09.15	24,00	-	0,00	20,60	-20,60	53,37	62,13	-8,76	7,00	5,00	-2,51	20,50	-	-	20,84	-	20,84	-	61,23	-	1,26			-1,25
23.09.15	24,00	-	0,00	18,96	-18,96	52,61	62,11	-9,50	7,00	5,00	-2,30	18,76	-	-	19,09	-	19,09	-	61,15	-	1,15			-1,16
Среднее	24,00	-	38,05	37,57	0,49	62,01	65,85	-3,83	7,00	5,00	-1,11	18,69	-	-	19,06	-	19,06	-	65,42	-	1,22	-	-	0,11
Итого	744,00		1179,65	1164,61	15,04						-34,52	579,50	0,00	0,00	590,78	0,00	590,78	0,00			37,80	0,00	0,00	3,28

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	3011,22	2084,78	965,77	-	985,53	-	63,07	-	-
	24.09.15 01:00	4187,88	3246,95	1544,67	-	1575,70	-	66,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -9,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **590,78** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.