Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 128 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8701.038.1
Строит.Адрес: Седова 128
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208199-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208199 Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0924
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,042
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	0,00	11,91	-11,91	48,53	59,82	-11,29	7,00	5,00	-1,36	11,37	-	-	11,58	-	11,58	-	58,87	-	0,67			-0,69
25.08.15	24,00	-	0,00	11,84	-11,84	48,41	59,84	-11,43	7,00	5,00	-1,35	11,30	-	-	11,49	-	11,49	-	58,89	-	0,67			-0,69
26.08.15	24,00	-	0,00	12,43	-12,43	48,88	59,87	-10,99	7,00	5,00	-1,42	11,89	-	-	12,09	-	12,09	-	58,93	-	0,70			-0,72
27.08.15	24,00	-	0,00	13,00	-13,00	48,70	60,08	-11,38	7,00	5,00	-1,49	12,44	-	-	12,64	-	12,64	-	59,22	-	0,74			-0,76
28.08.15	24,00	-	0,00	13,62	-13,62	48,87	60,31	-11,44	7,00	5,00	-1,58	13,10	-	-	13,31	-	13,31	-	59,45	-	0,78			-0,80
29.08.15	24,00	-	0,00	10,96	-10,96	48,82	59,99	-11,17	7,00	5,00	-1,26	10,50	-	-	10,70	-	10,70	-	58,96	-	0,62			-0,64
30.08.15	24,00	-	0,00	12,63	-12,63	48,80	59,78	-10,98	7,00	5,00	-1,45	12,14	-	-	12,33	-	12,33	-	58,90	-	0,71			-0,73
31.08.15	24,00	-	0,00	12,90	-12,90	48,35	59,78	-11,43	7,00	5,00	-1,48	12,36	-	-	12,55	-	12,55	-	58,90	-	0,73			-0,75
01.09.15	24,00	-	0,00	14,19	-14,19	48,33	59,76	-11,43	7,00	5,00	-1,62	13,58	-	-	13,83	-	13,83	-	58,95	-	0,80			-0,82
02.09.15	24,00	-	0,00	13,08	-13,08	48,30	59,82	-11,52	7,00	5,00	-1,50	12,57	-	-	12,77	-	12,77	-	58,87	-	0,74			-0,76
03.09.15	24,00	-	0,00	13,63	-13,63	48,22	60,28	-12,06	7,00	5,00	-1,57	13,08	-	-	13,32	-	13,32	-	59,39	-	0,78			-0,80
04.09.15	24,00	-	0,00	13,79	-13,79	47,36	58,92	-11,56	7,00	5,00	-1,56	13,23	-	-	13,46	-	13,46	-	58,08	-	0,77			-0,79
05.09.15	24,00	-	0,00	14,78	-14,78	46,97	58,24	-11,27	7,00	5,00	-1,65	14,26	-	-	14,50	-	14,50	-	57,44	-	0,82			-0,83
06.09.15	24,00	-	0,00	15,19	-15,19	46,40	57,90	-11,50	7,00	5,00	-1,69	14,64	-	-	14,83	-	14,83	-	57,17	-	0,84			-0,85
07.09.15	24,00	-	0,00	14,55	-14,55	46,24	57,95	-11,71	7,00	5,00	-1,62	14,02	-	-	14,21	-	14,21	-	57,10	-	0,80			-0,82
08.09.15	24,00	-	0,00	12,16	-12,16	48,04	61,14	-13,10	7,00	5,00	-1,42	11,67	-	-	11,88	-	11,88	-	60,11	-	0,70			-0,72
09.09.15	24,00	-	0,00	14,07	-14,07	47,41	59,29	-11,88	7,00	5,00	-1,60	13,51	-	-	13,71	-	13,71	-	58,44	-	0,79			-0,81
10.09.15	24,00	-	0,00	13,77	-13,77	46,71	58,82	-12,11	7,00	5,00	-1,56	13,28	-	-	13,50	-	13,50	-	57,96	-	0,77			-0,79
11.09.15	24,00	-	0,00	13,08	-13,08	48,23	60,12	-11,89	7,00	5,00	-1,52	12,74	-	-	12,94	-	12,94	-	59,22	-	0,75			-0,77
12.09.15	24,00	-	0,00	14,31	-14,31	47,84	60,06	-12,22	7,00	5,00	-1,66	13,96	-	-	14,17	-	14,17	-	59,17	-	0,83			-0,83
13.09.15	24,00	-	0,00	14,08	-14,08	48,01	60,20	-12,19	7,00	5,00	-1,63	13,65	-	-	13,87	-	13,87	-	59,33	-	0,81			-0,82
14.09.15	24,00	-	0,00	13,91	-13,91	48,66	60,28	-11,62	7,00	5,00	-1,61	13,42	-	-	13,63	-	13,63	-	59,35	-	0,80			-0,82
15.09.15	24,00	-	0,00	14,63	-14,63	47,12	59,08	-11,96	7,00	5,00	-1,66	14,10	-	-	14,33	-	14,33	-	58,27	-	0,82			-0,84
16.09.15	24,00	-	0,00	15,77	-15,77	46,73	58,01	-11,28	7,00	5,00	-1,77	15,28	-	-	15,52	-	15,52	-	57,29	-	0,88			-0,89
17.09.15	24,00	-	0,00	14,29	-14,29	47,25	58,36	-11,11	7,00	5,00	-1,61	13,81	-	-	14,02	-	14,02	-	57,58	-	0,79			-0,81
18.09.15	24,00	-	0,00	15,11	-15,11	47,83	58,68	-10,85	7,00	5,00	-1,71	14,58	-	-	14,80	-	14,80	-	57,96	-	0,85			-0,86
19.09.15	24,00	-	0,00	12,00	-12,00	46,62	58,39	-11,77	7,00	5,00	-1,33	11,46	-	-	11,64	-	11,64	-	57,48	-	0,66			-0,67
20.09.15	24,00	-	0,00	17,15	-17,15	46,89	57,96	-11,07	7,00	5,00	-1,92	16,52	-	-	16,77	-	16,77	-	57,30	-	0,95			-0,97
21.09.15	24,00	-	0,00	16,20	-16,20	46,38	58,08	-11,70	7,00	5,00	-1,81	15,59	-	-	15,80	-	15,80	-	57,35	-	0,90			-0,91
22.09.15	24,00	-	0,00	14,83	-14,83	47,08	58,02	-10,94	7,00	5,00	-1,65	14,27	-	-	14,49	-	14,49	-	57,23	-	0,82			-0,84
23.09.15	24,00	-	0,00	16,79	-16,79	46,86	57,86	-11,00	7,00	5,00	-1,87	16,17	-	-	16,43	-	16,43	-	57,16	-	0,93			-0,95
Среднее	24,00	-	-	13,89	-13,89	47,70	59,25	-11,54	7,00	5,00	-1,58	13,37	-	-	13,58	-	13,58	-	58,40	-	0,78	-	-	-0,80
Итого	744,00		0,00	430,65	-430,65						-48,93	414,49	0,00	0,00	421,11	0,00	421,11	0,00			24,19	0,00	0,00	-24,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	889,47	1249,46	628,83	-	639,41	-	-18,87	-	
	24.09.15 02:00	889,47	1680,38	1043,59	-	1060,79	-	-43,63	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -6,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **421,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.
печать энергосбыта