Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8731.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 146 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 146 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205764-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205764 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09026
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	8,16	0,06	8,10	63,50	19,87	43,63	7,00	5,00	0,01	8,17	-	-	8,32	-	8,32	-	62,52	-	0,51			0,52
25.08.15	24,00	-	9,47	0,00	9,47	63,97	19,43	44,54	7,00	5,00	0,01	9,45	-	-	9,64	-	9,64	-	63,14	-	0,60			0,61
26.08.15	24,00	-	8,87	0,00	8,87	63,80	19,90	43,90	7,00	5,00	0,01	8,81	-	-	8,97	-	8,97	-	62,95	-	0,56			0,57
27.08.15	24,00	-	8,84	0,12	8,72	63,95	20,12	43,83	7,00	5,00	0,01	8,80	-	-	8,98	-	8,98	-	63,10	-	0,56			0,56
28.08.15	24,00	-	8,65	0,12	8,53	64,13	19,78	44,35	7,00	5,00	0,01	8,63	-	-	8,77	-	8,77	-	63,23	-	0,55			0,55
29.08.15	24,00	-	8,48	0,06	8,42	63,77	19,21	44,56	7,00	5,00	0,02	8,35	-	-	8,51	-	8,51	-	63,06	-	0,53			0,54
30.08.15	24,00	-	10,83	0,12	10,71	64,33	19,55	44,78	7,00	5,00	0,01	10,84	-	-	11,04	-	11,04	-	63,54	-	0,69			0,70
31.08.15	24,00	-	9,64	0,24	9,40	63,96	19,12	44,84	7,00	5,00	0,00	9,66	-	-	9,84	-	9,84	-	63,07	-	0,61			0,61
01.09.15	24,00	-	9,47	0,18	9,29	63,79	18,62	45,17	7,00	5,00	0,01	9,36	-	-	9,54	-	9,54	-	63,07	-	0,59			0,60
02.09.15	24,00	-	9,49	0,12	9,37	63,82	18,57	45,25	7,00	5,00	0,01	9,48	-	-	9,65	-	9,65	-	62,92	-	0,60			0,61
03.09.15	24,00	-	8,59	0,18	8,41	64,05	17,33	46,72	7,00	5,00	0,01	8,54	-	-	8,68	-	8,68	-	63,20	-	0,54			0,55
04.09.15	24,00	-	9,46	0,12	9,34	63,58	16,65	46,93	7,00	5,00	0,01	9,36	-	-	9,55	-	9,55	-	62,80	-	0,59			0,60
05.09.15	24,00	-	8,60	0,00	8,60	63,09	17,23	45,86	7,00	5,00	0,01	8,58	-	-	8,76	-	8,76	-	62,18	-	0,53			0,54
06.09.15	24,00	-	11,56	0,00	11,56	63,48	16,60	46,88	7,00	5,00	0,02	11,46	-	-	11,68	-	11,68	-	62,78	-	0,72			0,73
07.09.15	24,00	-	9,73	0,00	9,73	63,15	16,46	46,69	7,00	5,00	0,01	9,68	-	-	9,84	-	9,84	-	62,27	-	0,60			0,61
08.09.15	24,00	-	10,56	0,00	10,56	66,82	16,51	50,31	7,00	5,00	0,01	10,48	-	-	10,70	-	10,70	-	66,07	-	0,70			0,71
09.09.15	24,00	-	10,43	0,06	10,37	64,15	16,12	48,03	7,00	5,00	0,01	10,44	-	-	10,61	-	10,61	-	63,33	-	0,66			0,67
10.09.15	24,00	-	11,16	0,06	11,10	62,54	15,21	47,33	7,00	5,00	0,01	11,10	-	-	11,30	-	11,30	-	61,83	-	0,69			0,70
11.09.15	24,00	-	9,61	0,06	9,55	64,05	15,93	48,12	7,00	5,00	0,01	9,63	-	-	9,81	-	9,81	-	63,11	-	0,61			0,62
12.09.15	24,00	-	9,28	0,00	9,28	63,82	16,00	47,82	7,00	5,00	0,01	9,26	-	-	9,44	-	9,44	-	62,91	-	0,58			0,59
13.09.15	24,00	-	11,32	0,00	11,32	64,34	16,46	47,88	7,00	5,00	0,01	11,31	-	-	11,52	-	11,52	-	63,56	-	0,72			0,73
14.09.15	24,00	-	10,00	0,06	9,94	64,27	16,19	48,08	7,00	5,00	0,00	10,00	-	-	10,21	-	10,21	-	63,41	-	0,64			0,64
15.09.15	24,00	-	10,36	0,06	10,30	64,27	14,68	49,59	7,00	5,00	0,01	10,26	-	-	10,45	-	10,45	-	63,57	-	0,65			0,67
16.09.15	24,00	-	9,55	0,06	9,49	63,68	16,58	47,10	7,00	5,00	0,00	9,54	-	-	9,73	-	9,73	-	62,91	-	0,60			0,61
17.09.15	24,00	-	10,13	0,00	10,13	64,17	17,48	46,69	7,00	5,00	0,01	10,11	-	-	10,32	-	10,32	-	63,38	-	0,64			0,65
18.09.15	24,00	-	8,97	0,06	8,91	64,08	17,90	46,18	7,00	5,00	0,01	8,91	-	-	9,09	-	9,09	-	63,25	-	0,56			0,57
19.09.15	24,00	-	9,19	0,06	9,13	63,97	17,95	46,02	7,00	5,00	0,01	9,18	-	-	9,37	-	9,37	-	63,05	-	0,58			0,59
20.09.15	24,00	-	10,27	0,06	10,21	63,75	17,72	46,03	7,00	5,00	0,01	10,19	-	-	10,40	-	10,40	-	62,99	-	0,64			0,65
21.09.15	24,00	-	9,37	0,00	9,37	63,75	16,59	47,16	7,00	5,00	0,01	9,40	-	-	9,57	-	9,57	-	62,81	-	0,59			0,60
22.09.15	24,00	-	10,64	0,12	10,52	64,21	16,57	47,64	7,00	5,00	0,01	10,58	-	-	10,78	-	10,78	-	63,39	-	0,67			0,68
23.09.15	24,00	-	9,97	0,06	9,91	63,81	16,28	47,53	7,00	5,00	0,01	9,99	-	-	10,14	-	10,14	-	62,93	-	0,63			0,64
Среднее	24,00	-	9,70	0,07	9,63	63,94	17,50	46,43	7,00	5,00	0,01	9,66	-	-	9,85	-	9,85	-	63,11	-	0,61	-	-	0,62
Итого	744,00		300,65	2,04	298,61						0,28	299,55	0,00	0,00	305,21	0,00	305,21	0,00			18,92	0,00	0,00	19,20

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	6330,23	4842,89	1496,89	-	1524,44	-	191,96	-	-
	24.09.15 01:00	6630,88	4844,93	1796,44	-	1829,65	-	211,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -4,71 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **305,21** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
(печать потребителя)

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ (печать энергосбыта) ОТЧЁТ ПРИНЯТ «30» 09 15 г.