Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8732.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 148 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 148 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208368-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208368 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,174 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1056
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,048
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=52,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=19,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	31,14	23,95	7,19	65,48	64,88	0,60	7,00	5,00	0,05	6,66	-	-	6,80	-	6,80	-	64,93	-	0,43			0,49
25.08.15	24,00	-	31,46	23,55	7,91	65,62	65,00	0,62	7,00	5,00	0,06	7,38	-	-	7,54	-	7,54	-	65,10	-	0,48			0,53
26.08.15	24,00	-	33,19	23,69	9,50	65,61	65,02	0,59	7,00	5,00	0,05	9,06	-	-	9,24	-	9,24	-	65,15	-	0,59			0,64
27.08.15	24,00	-	32,94	23,35	9,59	65,73	65,08	0,65	7,00	5,00	0,05	9,08	-	-	9,27	-	9,27	-	65,36	-	0,60			0,65
28.08.15	24,00	-	33,15	23,97	9,18	65,99	65,36	0,63	7,00	5,00	0,05	8,70	-	-	8,88	-	8,88	-	65,50	-	0,57			0,62
29.08.15	24,00	-	33,29	23,64	9,65	65,73	65,05	0,68	7,00	5,00	0,05	9,13	-	-	9,32	-	9,32	-	65,41	-	0,60			0,65
30.08.15	24,00	-	32,88	22,95	9,93	65,62	64,93	0,69	7,00	5,00	0,05	9,43	-	-	9,62	-	9,62	-	65,30	-	0,62			0,67
31.08.15	24,00	-	32,73	22,87	9,86	65,69	65,06	0,63	7,00	5,00	0,05	9,41	-	-	9,57	-	9,57	-	65,12	-	0,61			0,66
01.09.15	24,00	-	31,92	23,38	8,54	65,52	64,85	0,67	7,00	5,00	0,05	8,08	-	-	8,25	-	8,25	-	65,08	-	0,53			0,58
02.09.15	24,00	-	33,14	24,29	8,85	65,45	64,79	0,66	7,00	5,00	0,05	8,38	-	-	8,53	-	8,53	-	65,00	-	0,55			0,60
03.09.15	24,00	-	33,80	25,08	8,72	65,90	65,12	0,78	7,00	5,00	0,05	8,31	-	-	8,47	-	8,47	-	65,67	-	0,55			0,60
04.09.15	24,00	-	29,12	20,66	8,46	65,53	64,89	0,64	7,00	5,00	0,05	8,08	-	-	8,23	-	8,23	-	64,78	-	0,52			0,57
05.09.15	24,00	-	26,70	17,83	8,87	64,92	64,11	0,81	7,00	5,00	0,05	8,44	-	-	8,60	-	8,60	-	64,37	-	0,55			0,59
06.09.15	24,00	-	26,78	16,55	10,23	64,65	63,63	1,02	7,00	5,00	0,05	9,85	-	-	10,02	-	10,02	-	64,39	-	0,63			0,68
07.09.15	24,00	-	27,73	17,34	10,39	64,77	63,87	0,90	7,00	5,00	0,05	9,91	-	-	10,11	-	10,11	-	64,43	-	0,64			0,69
08.09.15	24,00	-	27,08	17,87	9,21	68,09	66,96	1,13	7,00	5,00	0,06	8,69	-	-	8,86	-	8,86	-	68,04	-	0,59			0,65
09.09.15	24,00	-	30,29	20,40	9,89	65,70	64,95	0,75	7,00	5,00	0,06	9,24	-	-	9,42	-	9,42	-	65,26	-	0,61			0,67
10.09.15	23,00	-	27,23	19,50	7,73	64,56	63,71	0,85	7,00	5,00	-0,04	8,86	-	-	9,03	-	9,03	-	62,59	-	0,55			0,52
11.09.15	24,00	-	40,69	26,04	14,65	65,79	65,14	0,65	7,00	5,00	0,07	13,87	-	-	14,12	-	14,12	-	65,52	-	0,91			0,98
12.09.15	24,00	-	36,93	25,45	11,48	65,50	64,85	0,65	7,00	5,00	0,07	10,73	-	-	10,94	-	10,94	-	65,24	-	0,70			0,77
13.09.15	24,00	-	35,69	24,96	10,73	65,67	64,99	0,68	7,00	5,00	0,07	10,01	-	-	10,22	-	10,22	-	65,43	-	0,65			0,73
14.09.15	24,00	-	36,28	25,40	10,88	65,83	65,16	0,67	7,00	5,00	0,08	10,10	-	-	10,29	-	10,29	-	65,54	-	0,66			0,74
15.09.15	24,00	-	38,53	25,70	12,83	65,95	65,23	0,72	7,00	5,00	0,06	12,17	-	-	12,43	-	12,43	-	65,74	-	0,80			0,86
16.09.15	24,00	-	37,66	26,40	11,26	65,42	64,78	0,64	7,00	5,00	0,06	10,69	-	-	10,89	-	10,89	-	65,12	-	0,70			0,76
17.09.15	24,00	-	36,81	26,40	10,41	65,78	65,14	0,64	7,00	5,00	0,06	9,80	-	-	9,98	-	9,98	-	65,50	-	0,64			0,70
18.09.15	24,00	-	37,61	26,94	10,67	66,02	65,41	0,61	7,00	5,00	0,06	10,08	-	-	10,28	-	10,28	-	65,72	-	0,66			0,73
19.09.15	24,00	-	37,01	27,28	9,73	65,73	65,13	0,60	7,00	5,00	0,06	9,17	-	-	9,37	-	9,37	-	65,41	-	0,60			0,66
20.09.15	24,00	-	38,35	26,49	11,86	65,40	64,81	0,59	7,00	5,00	0,07	11,17	-	-	11,39	-	11,39	-	65,08	-	0,72			0,79
21.09.15	24,00	-	38,86	26,35	12,51	65,55	64,86	0,69	7,00	5,00	0,07	11,80	-	-	12,04	-	12,04	-	65,30	-	0,77			0,84
22.09.15	24,00	-	37,32	25,55	11,77	65,77	65,12	0,65	7,00	5,00	0,07	11,09	-	-	11,31	-	11,31	-	65,44	-	0,72			0,79
23.09.15	24,00	-	36,12	25,39	10,73	65,47	64,80	0,67	7,00	5,00	0,06	10,11	-	-	10,31	-	10,31	-	65,11	-	0,66			0,72
Среднее	23,97	-	33,63	23,52	10,10	65,63	64,93	0,70	7,00	5,00	0,06	9,60	-	-	9,78	-	9,78	-	65,21	-	0,63	-	-	0,68
Итого	743,00		1042,43	729,22	313,21						1,72	297,48	0,00	0,00	303,33	0,00	303,33	0,00			19,39	0,00	0,00	21,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	22020,18	17350,79	7482,14	-	7646,97	-	707,52	-	-
	24.09.15 02:00	23062,70	18080,20	7779,53	-	7950,20	-	728,63	-	-

Период расчета по среднему: суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -4,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **303,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать, подпись

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.