Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9055.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 156 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 156 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207261-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207261 | Режим (схема): 3003 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,73

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0779
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0345
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=14,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	56,36	51,60	4,76	68,71	65,68	3,03	7,00	5,00	0,16	4,76	-	-	5,01		5,01	-	68,36	-	0,33			0,49
25.08.15	24,00	-	55,73	51,56	4,17	68,81	65,74	3,07	7,00	5,00	0,16	4,17	-	-	4,43		4,43	-	68,44	-	0,29			0,45
26.08.15	24,00	-	57,26	53,65	3,61	68,65	65,53	3,12	7,00	5,00	0,17	3,61	-	-	3,86		3,86	-	68,30	-	0,25			0,42
27.08.15	24,00	-	61,35	56,84	4,51	69,03	65,65	3,38	7,00	5,00	0,20	4,51	-	-	4,74		4,74	-	68,71	-	0,31			0,51
28.08.15	24,00	-	61,02	57,26	3,76	69,14	65,70	3,44	7,00	5,00	0,20	3,76	-	-	3,95		3,95	-	68,82	-	0,26			0,46
29.08.15	24,00	-	61,75	58,56	3,19	68,97	65,43	3,54	7,00	5,00	0,21	3,19	-	-	3,35		3,35	-	68,64	-	0,22			0,43
30.08.15	24,00	-	62,25	57,86	4,39	69,06	65,48	3,58	7,00	5,00	0,21	4,39	-	-	4,56		4,56	-	68,75	-	0,30			0,52
31.08.15	24,00	-	62,74	58,03	4,71	68,78	65,28	3,50	7,00	5,00	0,21	4,71	-	-	4,89		4,89	-	68,45	-	0,32			0,53
01.09.15	24,00	-	62,35	58,32	4,03	68,77	65,26	3,51	7,00	5,00	0,21	4,03	-	-	4,21		4,21	-	68,45	-	0,28			0,48
02.09.15	24,00	-	62,77	59,03	3,74	68,58	65,13	3,45	7,00	5,00	0,21	3,74	-	-	3,92		3,92	-	68,26	-	0,26			0,46
03.09.15	24,00	-	64,51	60,49	4,02	69,37	65,85	3,52	7,00	5,00	0,22	4,02	-	-	4,22		4,22	-	69,07	-	0,28			0,50
04.09.15	24,00	-	57,76	54,04	3,72	69,00	65,20	3,80	7,00	5,00	0,21	3,72	-	-	3,93		3,93	-	68,68	-	0,26			0,47
05.09.15	24,00	-	53,47	49,31	4,16	68,80	64,75	4,05	7,00	5,00	0,20	4,16	-	-	4,39		4,39	-	68,45	-	0,28			0,49
06.09.15	24,00	-	53,10	48,88	4,22	68,75	64,64	4,11	7,00	5,00	0,21	4,22	-	-	4,45		4,45	-	68,41	-	0,29			0,50
07.09.15	24,00	-	53,96	49,84	4,12	68,72	64,69	4,03	7,00	5,00	0,20	4,12	-	-	4,35		4,35	-	68,37	-	0,28			0,49
08.09.15	24,00	-	53,74	49,37	4,37	72,80	68,34	4,46	7,00	5,00	0,22	4,37	-	-	4,62		4,62	-	72,39	-	0,32			0,54
09.09.15	24,00	-	58,88	54,12	4,76	68,81	65,02	3,79	7,00	5,00	0,21	4,76	-	-	4,95		4,95	-	68,47	-	0,33			0,54
10.09.15	24,00	-	64,28	59,06	5,22	68,80	65,21	3,59	7,00	5,00	0,22	5,22	-	-	5,42		5,42	-	68,49	-	0,36			0,57
11.09.15	24,00	-	62,95	58,24	4,71	68,66	65,01	3,65	7,00	5,00	0,22	4,71	-	-	4,89		4,89	-	68,33	-	0,32			0,54
12.09.15	24,00	-	62,44	58,50	3,94	68,64	64,94	3,70	7,00	5,00	0,22	3,94	-	-	4,11		4,11	-	68,32	-	0,27			0,49
13.09.15	24,00	-	63,67	58,39	5,28	68,82	65,16	3,66	7,00	5,00	0,22	5,28	-	-	5,46		5,46	-	68,51	-	0,36			0,58
14.09.15	24,00	-	63,88	58,77	5,11	68,92	65,27	3,65	7,00	5,00	0,22	5,11	-	-	5,29		5,29	-	68,59	-	0,35			0,57
15.09.15	24,00	-	64,27	58,77	5,50	68,94	65,26	3,68	7,00	5,00	0,22	5,50	-	-	5,69		5,69	-	68,63	-	0,38			0,60
16.09.15	24,00	-	63,97	58,82	5,15	68,48	64,83	3,65	7,00	5,00	0,22	5,15	-	-	5,34		5,34	-	68,16	-	0,35			0,57
17.09.15	24,00	-	63,03	58,24	4,79	68,92	65,21	3,71	7,00	5,00	0,22	4,79	-	-	4,95		4,95	-	68,61	-	0,33			0,55
18.09.15	24,00	-	62,82	59,01	3,81	69,00	65,34	3,66	7,00	5,00	0,22	3,81	-	-	4,01		4,01	-	68,67	-	0,26			0,48
19.09.15	24,00	-	62,70	59,26	3,44	68,81	65,11	3,70	7,00	5,00	0,22	3,44	-	-	3,61		3,61	-	68,48	-	0,24			0,46
20.09.15	24,00	-	63,49	59,14	4,35	68,35	64,73	3,62	7,00	5,00	0,22	4,35	-	-	4,52		4,52	-	68,04	-	0,30			0,51
21.09.15	24,00	-	63,76	58,46	5,30	68,70	65,05	3,65	7,00	5,00	0,21	5,30	-	-	5,50		5,50	-	68,40	-	0,36			0,58
22.09.15	24,00	-	63,18	58,17	5,01	68,91	65,15	3,76	7,00	5,00	0,22	5,01	-	-	5,19		5,19	-	68,60	-	0,34			0,57
23.09.15	24,00	-	62,57	58,05	4,52	68,55	64,78	3,77	7,00	5,00	0,22	4,52	-	-	4,68		4,68	-	68,21	-	0,31			0,53
Среднее	24,00	-	60,84	56,44	4,40	68,94	65,30	3,64	7,00	5,00	0,21	4,40	-	-	4,60	-	4,60	-	68,61	-	0,30	-	-	0,51
Итого	744,00		1886,01	1749,64	136,37						6,48	136,37	0,00	0,00	142,49	0,00	142,49	0,00			9,36	0,00	0,00	15,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	15032,07	13436,60	2250,27	-	2303,08	-	402,25	-	-
	24.09.15 02:00	16916,07	15184,29	2894,23	-	2961,25	-	418,08	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -2,15 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **142,49** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 16 г.