Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14594-ч(с)-0915.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14594 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 16,51

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ-1 2С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	11,86	0,00	11,86	58,10	35,70	22,40	5,20	4,00	-0,03	12,50	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70	-	57,47	0,00	0,72			0,69
25.08.15	24,00	*	11,62	0,00	11,62	57,96	34,87	23,08	5,20	4,00	-0,01	11,91	0,00	0,00	12,10	0,00	12,10	-	57,51	0,00	0,69			0,67
26.08.15	24,00		13,28	0,00	13,27	59,43	25,85	33,58	5,20	4,00	-0,04	14,06	-	-	14,29	-	14,29	-	58,88	-	0,83	-	-	0,79
27.08.15	24,00	*	13,39	0,00	13,39	59,79	30,75	29,04	5,20	4,00	-0,03	14,00	0,00	0,00	14,23	0,00	14,23	-	59,32	0,00	0,83			0,80
28.08.15	24,00	*	12,49	0,00	12,49	58,29	30,58	27,71	5,20	4,00	-0,03	13,11	0,00	0,00	13,31	0,00	13,31	-	57,76	0,00	0,76			0,73
29.08.15	24,00	*	12,43	0,00	12,43	58,86	32,55	26,30	5,20	4,00	-0,02	12,92	0,00	0,00	13,13	0,00	13,13	-	58,38	0,00	0,75			0,73
30.08.15	24,00	*	12,44	0,00	12,44	58,81	30,24	28,57	5,20	4,00	-0,03	12,98	0,00	0,00	13,19	0,00	13,19	-	58,34	0,00	0,76			0,73
31.08.15	24,00	*	12,48	0,00	12,48	58,69	30,28	28,42	5,20	4,00	-0,03	13,08	0,00	0,00	13,29	0,00	13,29	-	58,20	0,00	0,76			0,73
01.09.15	24,00	*	11,74	0,00	11,74	58,64	31,23	27,40	5,20	4,00	-0,03	12,35	0,00	0,00	12,54	0,00	12,54	-	58,09	0,00	0,72			0,69
02.09.15	24,00	*	12,95	0,00	12,95	57,70	29,99	27,71	5,20	4,00	-0,03	13,53	0,00	0,00	13,74	0,00	13,74	-	57,25	0,00	0,78			0,75
03.09.15	24,00	*	13,78	0,00	13,78	58,48	29,68	28,79	5,20	4,00	-0,03	14,32	0,00	0,00	14,55	0,00	14,55	-	58,04	0,00	0,83			0,81
04.09.15	24,00	*	13,56	0,01	13,55	59,65	31,99	27,66	5,20	4,00	-0,04	14,34	0,00	0,00	14,58	0,00	14,58	-	59,12	0,00	0,85			0,81
05.09.15	24,00	*	11,98	0,00	11,98	59,37	23,51	35,87	5,20	4,00	-0,04	12,85	0,00	0,00	13,06	0,00	13,06	-	58,73	0,00	0,76			0,71
06.09.15	24,00	*	14,80	0,00	14,80	60,72	23,14	37,58	5,20	4,00	-0,05	15,79	0,00	0,00	16,06	0,00	16,06	-	60,18	0,00	0,95			0,90
07.09.15	24,00	*	12,72	0,00	12,72	59,35	22,81	36,54	5,20	4,00	-0,05	13,65	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87	-	58,76	0,00	0,80			0,76
08.09.15	24,00	*	13,77	0,00	13,77	63,11	22,40	40,70	5,20	4,00	-0,05	14,67	0,00	0,00	14,94	0,00	14,94	-	62,49	0,00	0,92			0,87
09.09.15	24,00	*	14,95	0,13	14,82	61,46	23,70	37,76	5,20	4,00	-0,05	15,94	0,00	0,00	16,21	0,00	16,21	-	60,65	0,00	0,97			0,92
10.09.15	24,00	*	14,41	0,00	14,41	60,66	22,63	38,02	5,20	4,00	-0,05	15,41	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67	-	60,08	0,00	0,93			0,88
11.09.15	24,00	*	13,58	0,00	13,58	59,70	22,52	37,18	5,20	4,00	-0,05	14,48	0,00	0,00	14,72	0,00	14,72	-	59,13	0,00	0,86			0,81
12.09.15	24,00	*	12,31	0,00	12,31	58,90	22,70	36,20	5,20	4,00	-0,04	13,14	0,00	0,00	13,35	0,00	13,35	-	58,29	0,00	0,77			0,73
13.09.15	24,00	*	16,55	0,00	16,55	60,77	22,63	38,14	5,20	4,00	-0,05	17,54	0,00	0,00	17,84	0,00	17,84	-	60,27	0,00	1,06			1,01
14.09.15	24,00	*	13,14	0,00	13,14	59,46	22,39	37,07	5,20	4,00	-0,03	13,85	0,00	0,00	14,08	0,00	14,08	-	58,92	0,00	0,82			0,78
15.09.15	24,00	*	13,01	0,00	13,01	59,86	22,32	37,55	5,20	4,00	-0,04	13,85	0,00	0,00	14,08	0,00	14,08	-	59,25	0,00	0,82			0,78
16.09.15	24,00	*	12,92	0,00	12,92	59,62	22,36	37,26	5,20	4,00	-0,04	13,72	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	-	59,07	0,00	0,81			0,77
17.09.15	24,00	*	12,79	0,00	12,79	59,36	22,46	36,90	5,20	4,00	-0,04	13,59	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	58,87	0,00	0,80			0,76
18.09.15	24,00	*	12,52	0,00	12,52	59,18	22,60	36,57	5,20	4,00	-0,04	13,39	0,00	0,00	13,61	0,00	13,61	-	58,59	0,00	0,79			0,74
19.09.15	24,00	*	12,84	0,00	12,84	58,45	22,17	36,28	5,20	4,00	-0,04	13,72	0,00	0,00	13,93	0,00	13,93	-	57,87	0,00	0,79			0,75
20.09.15	24,00	*	15,70	0,00	15,70	59,76	22,21	37,55	5,20	4,00	-0,05	16,63	0,00	0,00	16,91	0,00	16,91	-	59,27	0,00	0,99			0,94
21.09.15	24,00	*	12,83	0,00	12,83	58,58	21,80	36,78	5,20	4,00	-0,04	13,71	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92	-	58,00	0,00	0,80			0,75
22.09.15	24,00	*	14,30	0,00	14,30	59,42	21,64	37,78	5,20	4,00	-0,05	15,25	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	-	58,86	0,00	0,90			0,85
23.09.15	24,00	*	14,47	0,00	14,47	60,19	21,65	38,54	5,20	4,00	-0,06	15,64	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	-	59,55	0,00	0,93			0,87
Среднее	24,00	-	13,28	0,00	13,27	59,43	25,85	33,58	5,20	4,00	-0,04	14,06	-	-	14,29	-	14,29	-	58,88	-	0,83	-	-	0,79
Итого	744,00		411,60	0,14	411,46						-1,20	435,92	0,00	0,00	443,06	0,00	443,06	0,00			25,72	0,00	0,00	24,51

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	20547,84	28664,36	3691,91	0,00	3768,01	0,00	16,33	244,28	6178,75
	24.09.15 02:00	20958,34	28664,50	4126,59	0,00	4209,80	0,00	40,77	269,93	6921,75

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,51 °С = -7,20 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,52** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **443,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.