Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14866
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,51

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	0,00	0,00	0,00	27,27	24,83	2,44	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	24,12	0,00	0,00			0,00
25.08.15	24,00	*	90,02	67,38	22,65	64,06	62,11	1,95	5,00	4,00	0,11	21,34	-	-	21,76	-	21,76	-	63,20	-	1,38	-	-	1,49
26.08.15	24,00	*	90,02	67,38	22,65	64,06	62,11	1,95	5,00	4,00	0,11	21,34	-	-	21,76	-	21,76	-	63,20	-	1,38	-	-	1,49
27.08.15	24,00	*	17,61	0,00	17,61	63,81	62,10	1,71	5,00	4,00	0,02	17,51	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83	-	62,80	0,00	1,10			1,12
28.08.15	24,00	*	20,80	0,00	20,80	63,02	60,14	2,88	5,00	4,00	0,03	20,64	0,00	0,00	21,01	0,00	21,01	-	62,03	0,00	1,28			1,31
29.08.15	24,00	*	22,38	0,00	22,38	63,58	59,31	4,26	5,00	4,00	0,03	22,34	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	-	62,57	0,00	1,40			1,42
30.08.15	24,00	*	21,84	0,00	21,84	63,39	61,55	1,84	5,00	4,00	0,03	21,70	0,00	0,00	22,09	0,00	22,09	-	62,38	0,00	1,35			1,38
31.08.15	24,00	*	15,94	0,00	15,94	63,07	60,21	2,86	5,00	4,00	0,02	15,85	0,00	0,00	16,13	0,00	16,13	-	62,07	0,00	0,98			1,01
01.09.15	24,00	*	20,59	0,00	20,59	63,96	62,75	1,21	5,00	4,00	0,03	20,39	0,00	0,00	20,76	0,00	20,76	-	62,99	0,00	1,28			1,32
02.09.15	24,00	*	23,42	0,00	23,42	63,03	57,82	5,22	5,00	4,00	0,03	23,37	0,00	0,00	23,79	0,00	23,79	-	62,06	0,00	1,45			1,48
03.09.15	24,00	*	23,37	0,00	23,37	62,87	62,30	0,57	5,00	4,00	0,04	23,15	0,00	0,00	23,57	0,00	23,57	-	61,92	0,00	1,43			1,47
04.09.15	24,00	*	22,75	0,00	22,75	64,57	61,27	3,31	5,00	4,00	0,03	22,58	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	63,57	0,00	1,43			1,47
05.09.15	24,00	*	22,33	0,00	22,33	65,11	60,83	4,28	5,00	4,00	0,03	22,21	0,00	0,00	22,64	0,00	22,64	-	64,05	0,00	1,42			1,45
06.09.15	24,00	*	24,32	0,00	24,32	65,25	62,64	2,60	5,00	4,00	0,03	24,23	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	-	64,24	0,00	1,56			1,59
07.09.15	24,00	*	23,12	0,00	23,12	65,32	62,40	2,91	5,00	4,00	0,03	23,02	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	64,30	0,00	1,48			1,51
08.09.15	24,00	*	21,85	0,00	21,85	68,08	66,81	1,26	5,00	4,00	0,03	21,73	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	-	66,90	0,00	1,45			1,49
09.09.15	24,00	*	21,26	0,00	21,26	66,09	62,69	3,40	5,00	4,00	0,03	21,09	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	-	65,00	0,00	1,37			1,41
10.09.15	24,00	*	22,49	0,00	22,49	65,15	63,24	1,90	5,00	4,00	0,03	22,46	0,00	0,00	22,88	0,00	22,88	-	64,06	0,00	1,44			1,47
11.09.15	24,00	*	21,95	0,00	21,95	64,34	59,38	4,96	5,00	4,00	0,02	21,96	0,00	0,00	22,37	0,00	22,37	-	63,24	0,00	1,39			1,41
12.09.15	24,00	*	23,17	0,00	23,17	64,18	59,12	5,06	5,00	4,00	0,03	23,12	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	63,16	0,00	1,46			1,49
13.09.15	24,00	*	27,25	0,00	27,25	64,40	62,50	1,91	5,00	4,00	0,04	27,03	0,00	0,00	27,54	0,00	27,54	-	63,55	0,00	1,72			1,75
14.09.15	24,00	*	22,56	0,00	22,56	64,34	62,82	1,52	5,00	4,00	0,04	22,33	0,00	0,00	22,75	0,00	22,75	-	63,31	0,00	1,41			1,45
15.09.15	24,00	*	64,26	40,83	23,42	67,72	68,52	-0,80	5,00	4,00	0,08	22,76	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	-	64,97	0,00	1,48			1,55
16.09.15	24,00	*	268,08	241,68	26,40	68,25	68,11	0,14	5,00	4,00	0,32	22,31	0,00	0,00	22,78	0,00	22,78	-	68,10	0,00	1,52			1,84
17.09.15	24,00	*	266,17	241,98	24,19	67,83	67,68	0,15	5,00	4,00	0,35	19,66	0,00	0,00	20,07	0,00	20,07	-	67,88	0,00	1,33			1,68
18.09.15	24,00	*	268,75	242,84	25,91	68,00	67,85	0,14	5,00	4,00	0,36	21,22	0,00	0,00	21,67	0,00	21,67	-	67,98	0,00	1,44			1,80
19.09.15	24,00	*	269,84	242,48	27,36	66,94	66,79	0,15	5,00	4,00	0,35	22,78	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	-	66,94	0,00	1,52			1,87
20.09.15	24,00	*	267,49	237,40	30,08	66,35	66,19	0,16	5,00	4,00	0,33	25,63	0,00	0,00	26,16	0,00	26,16	-	66,53	0,00	1,71			2,04
21.09.15	24,00	*	264,63	236,97	27,66	66,95	66,80	0,16	5,00	4,00	0,33	23,37	0,00	0,00	23,86	0,00	23,86	-	67,04	0,00	1,57			1,89
22.09.15	24,00	*	261,98	236,65	25,33	67,08	66,92	0,16	5,00	4,00	0,32	21,18	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	-	67,18	0,00	1,42			1,74
23.09.15	24,00	*	260,52	233,05	27,47	67,72	67,56	0,16	5,00	4,00	0,32	23,39	0,00	0,00	23,88	0,00	23,88	-	67,80	0,00	1,59			1,90
Среднее	24,00	-	90,02	67,38	22,65	64,06	62,11	1,95	5,00	4,00	0,11	21,34	-	-	21,76	-	21,76	-	63,20	-	1,38	-	-	1,49
Итого	744,00		2790,75	2088,65	702,10						3,55	661,68	0,00	0,00	674,55	0,00	674,55	0,00			42,76	0,00	0,00	46,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
04.09.15 13:00	97254,78	83583,23	11836,95	0,00	12085,49	0,00	2594,93	791,29	-
24.09.15 02:00	99730,68	85575,63	12283,10	0,00	12540,55	0,00	2627,30	820,53	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,51 °C = -10,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **674,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.