Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14862
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 0;7

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТПТР-05
Термопреобр.:	КТПТР-05
Термопреобр.:	ТПТ-15-2
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Txв, гр.С= 16,51

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	*	67,69	53,08	14,61	64,57	64,28	0,29	7,50	3,90	0,09	13,55	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	64,32	0,00	0,87			0,96
25.08.15	24,00	*	67,76	53,52	14,23	64,62	64,39	0,23	7,50	3,90	0,11	12,90	0,00	0,00	13,14	0,00	13,14	-	64,12	0,00	0,83			0,94
26.08.15	24,00	*	68,14	53,44	14,70	65,32	65,03	0,29	7,50	3,90	0,11	13,39	0,00	0,00	13,66	0,00	13,66	-	65,03	0,00	0,87			0,98
27.08.15	24,00	*	68,00	53,59	14,41	65,62	65,34	0,28	7,50	3,90	0,11	13,08	0,00	0,00	13,34	0,00	13,34	-	65,31	0,00	0,85			0,97
28.08.15	24,00	*	68,20	53,16	15,04	64,48	64,23	0,25	7,50	3,90	0,11	13,72	0,00	0,00	13,98	0,00	13,98	-	64,09	0,00	0,88			0,99
29.08.15	24,00	*	66,99	52,70	14,29	65,08	64,76	0,32	7,50	3,90	0,10	13,12	0,00	0,00	13,38	0,00	13,38	-	64,88	0,00	0,85			0,95
30.08.15	24,00	*	67,88	52,24	15,64	65,06	64,73	0,33	7,50	3,90	0,11	14,37	0,00	0,00	14,65	0,00	14,65	-	64,88	0,00	0,93			1,04
31.08.15	24,00	*	67,81	52,02	15,79	65,00	64,69	0,30	7,50	3,90	0,11	14,55	0,00	0,00	14,83	0,00	14,83	-	64,73	0,00	0,94			1,05
01.09.15	24,00	*	67,76	51,79	15,97	65,26	64,92	0,33	7,50	3,90	0,10	14,80	0,00	0,00	15,09	0,00	15,09	-	65,08	0,00	0,96			1,06
02.09.15	24,00	*	66,54	50,24	16,30	64,31	64,14	0,17	7,50	3,90	0,10	15,16	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	-	63,64	0,00	0,96			1,06
03.09.15	24,00	*	64,99	48,72	16,27	63,76	63,37	0,39	7,50	3,90	0,10	15,13	0,00	0,00	15,42	0,00	15,42	-	63,75	0,00	0,96			1,06
04.09.15	24,00	*	71,24	55,39	15,85	65,88	65,62	0,26	7,50	3,90	0,09	14,83	0,00	0,00	15,12	0,00	15,12	-	65,43	0,00	0,97			1,06
05.09.15	24,00	*	76,14	61,56	14,58	66,91	66,70	0,20	7,50	3,90	0,14	12,90	0,00	0,00	13,16	0,00	13,16	-	66,42	0,00	0,86			0,99
06.09.15	24,00	*	76,64	59,91	16,72	66,68	66,43	0,25	7,50	3,90	0,13	15,08	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	-	66,37	0,00	1,00			1,14
07.09.15	24,00	*	78,95	61,26	17,69	66,72	66,50	0,21	7,50	3,90	0,14	15,93	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26	-	66,30	0,00	1,06			1,20
08.09.15	24,00	*	79,71	63,91	15,81	69,90	69,73	0,17	7,50	3,90	0,16	13,87	0,00	0,00	14,18	0,00	14,18	-	69,14	0,00	0,96			1,12
09.09.15	24,00	*	73,82	58,01	15,82	67,52	67,24	0,28	7,50	3,90	0,07	15,13	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	-	67,06	0,00	1,01			1,09
10.09.15	24,00	*	71,99	56,14	15,85	66,62	66,35	0,27	7,50	3,90	0,11	14,61	0,00	0,00	14,91	0,00	14,91	-	66,25	0,00	0,97			1,08
11.09.15	24,00	*	71,56	55,15	16,40	65,90	65,64	0,26	7,50	3,90	0,09	15,35	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65	-	65,52	0,00	1,01			1,10
12.09.15	24,00	*	71,36	55,04	16,32	65,71	65,41	0,30	7,50	3,90	0,10	15,25	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55	-	65,46	0,00	1,00			1,09
13.09.15	24,00	*	70,82	54,49	16,33	65,38	65,05	0,32	7,50	3,90	0,08	15,43	0,00	0,00	15,74	0,00	15,74	-	65,23	0,00	1,01			1,09
14.09.15	24,00	*	68,68	52,27	16,41	65,64	65,33	0,31	7,50	3,90	0,07	15,68	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	-	65,40	0,00	1,03			1,10
15.09.15	24,00	*	66,69	50,56	16,13	66,35	66,00	0,36	7,50	3,90	0,07	15,44	0,00	0,00	15,76	0,00	15,76	-	66,16	0,00	1,02			1,09
16.09.15	24,00	*	63,04	46,99	16,05	66,48	66,15	0,33	7,50	3,90	0,09	15,07	0,00	0,00	15,38	0,00	15,38	-	66,12	0,00	1,00			1,09
17.09.15	24,00	*	62,65	46,03	16,62	66,12	65,79	0,32	7,50	3,90	0,09	15,64	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95	-	65,75	0,00	1,03			1,12
18.09.15	24,00	*	60,07	45,59	14,48	66,17	65,84	0,33	7,50	3,90	0,09	13,54	0,00	0,00	13,81	0,00	13,81	-	65,78	0,00	0,89			0,98
19.09.15	24,00	*	60,40	44,28	16,12	65,12	64,79	0,34	7,50	3,90	0,09	15,09	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	-	64,78	0,00	0,98			1,07
20.09.15	24,00	*	59,79	42,87	16,92	64,58	64,18	0,40	7,50	3,90	0,09	15,95	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26	-	64,38	0,00	1,03			1,11
21.09.15	24,00	*	61,73	44,61	17,11	65,26	64,89	0,36	7,50	3,90	0,09	16,10	0,00	0,00	16,42	0,00	16,42	-	64,99	0,00	1,05			1,14
22.09.15	24,00	*	60,43	44,68	15,75	65,31	64,93	0,38	7,50	3,90	0,08	14,87	0,00	0,00	15,17	0,00	15,17	-	65,05	0,00	0,97			1,05
23.09.15	24,00	*	61,14	43,09	18,05	65,91	65,50	0,40	7,50	3,90	0,07	17,32	0,00	0,00	17,66	0,00	17,66	-	65,68	0,00	1,14			1,21
Среднее	24,00	-	68,02	52,14	15,88	65,72	65,42	0,30	7,50	3,90	0,10	14,74	-	-	15,03	-	15,03	-	65,39	-	0,96	-	-	1,06
Итого	744,00		2108,58	1616,30	492,28						3,09	456,86	0,00	0,00	465,93	0,00	465,93	0,00			29,87	0,00	0,00	32,97

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
24.08.15 03:00	57551,56	45422,67	12583,75	0,00	12838,45	0,00	3512,18	821,66	-
24.09.15 02:00	59656,68	47035,29	13040,87	0,00	13304,66	0,00	3545,17	851,56	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,51 °С = -7,54 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,33** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **465,93** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать энергосбыта
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.