Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9902.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207269

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207269-ч(с)-0915.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	КТСП-Н
Термопреобр.:	ТСП-Н
Термопреобр.:	
Термопреобр.:	

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,045
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	91,93	82,42	9,51	67,11	66,99	0,12	7,00	5,00	-0,05	10,48	-	-	10,69	-	10,69	-	66,92	-	0,70			0,65
25.08.15	24,00	-	91,06	82,46	8,60	67,17	67,05	0,12	7,00	5,00	-0,05	9,52	-	-	9,73	-	9,73	-	66,99	-	0,64			0,59
26.08.15	24,00	-	92,43	83,47	8,96	67,07	66,95	0,12	7,00	5,00	-0,05	9,91	-	-	10,13	-	10,13	-	66,92	-	0,66			0,62
27.08.15	24,00	-	91,85	82,57	9,28	67,28	67,16	0,12	7,00	5,00	-0,05	10,28	-	-	10,48	-	10,48	-	67,09	-	0,69			0,64
28.08.15	24,00	-	93,50	82,18	11,32	67,50	67,39	0,11	7,00	5,00	-0,05	12,32	-	-	12,55	-	12,55	-	67,25	-	0,83			0,78
29.08.15	24,00	-	92,28	82,31	9,97	67,27	67,14	0,13	7,00	5,00	-0,05	10,99	-	-	11,22	-	11,22	-	67,17	-	0,74			0,69
30.08.15	24,00	-	91,59	81,21	10,38	67,30	67,16	0,14	7,00	5,00	-0,05	11,33	-	-	11,57	-	11,57	-	67,21	-	0,76			0,71
31.08.15	24,00	-	92,72	81,69	11,03	67,13	67,01	0,12	7,00	5,00	-0,05	11,96	-	-	12,21	-	12,21	-	66,95	-	0,80			0,76
01.09.15	24,00	-	94,10	82,01	12,09	67,09	66,95	0,14	7,00	5,00	-0,05	13,08	-	-	13,36	-	13,36	-	67,00	-	0,88			0,83
02.09.15	24,00	-	93,28	83,16	10,12	66,89	66,77	0,12	7,00	5,00	-0,05	11,08	-	-	11,29	-	11,29	-	66,73	-	0,74			0,69
03.09.15	24,00	-	95,24	85,40	9,84	67,47	67,32	0,15	7,00	5,00	-0,04	10,72	-	-	10,95	-	10,95	-	67,48	-	0,72			0,68
04.09.15	24,00	-	85,76	74,01	11,75	67,26	67,12	0,14	7,00	5,00	-0,03	12,48	-	-	12,74	-	12,74	-	67,04	-	0,84			0,81
05.09.15	24,00	-	77,65	65,99	11,66	66,88	66,70	0,18	7,00	5,00	-0,01	12,15	-	-	12,39	-	12,39	-	66,76	-	0,81			0,80
06.09.15	24,00	-	77,42	65,23	12,19	66,74	66,53	0,21	7,00	5,00	-0,01	12,59	-	-	12,85	-	12,85	-	66,66	-	0,84			0,83
07.09.15	24,00	-	78,93	66,75	12,18	66,80	66,61	0,19	7,00	5,00	-0,01	12,58	-	-	12,83	-	12,83	-	66,72	-	0,84			0,83
08.09.15	24,00	-	78,09	67,40	10,69	70,56	70,34	0,22	7,00	5,00	-0,01	11,01	-	-	11,25	-	11,25	-	70,45	-	0,78			0,77
09.09.15	24,00	-	87,36	75,72	11,64	67,09	66,94	0,15	7,00	5,00	-0,03	12,26	-	-	12,50	-	12,50	-	66,98	-	0,82			0,80
10.09.15	24,00	-	94,72	83,99	10,73	67,06	66,94	0,12	7,00	5,00	-0,04	11,61	-	-	11,85	-	11,85	-	66,93	-	0,78			0,73
11.09.15	24,00	-	93,42	83,28	10,14	66,94	66,82	0,12	7,00	5,00	-0,05	11,10	-	-	11,34	-	11,34	-	66,77	-	0,74			0,70
12.09.15	24,00	-	93,80	82,59	11,21	66,86	66,72	0,14	7,00	5,00	-0,06	12,37	-	-	12,60	-	12,60	-	66,80	-	0,83			0,77
13.09.15	24,00	-	94,82	82,21	12,61	67,09	66,94	0,15	7,00	5,00	-0,05	13,68	-	-	13,98	-	13,98	-	67,04	-	0,92			0,86
14.09.15	24,00	-	94,12	82,93	11,19	67,14	67,01	0,13	7,00	5,00	-0,04	12,07	-	-	12,31	-	12,31	-	67,00	-	0,81			0,77
15.09.15	24,00	-	93,77	83,09	10,68	67,18	67,04	0,14	7,00	5,00	-0,03	11,41	-	-	11,67	-	11,67	-	67,02	-	0,77			0,73
16.09.15	24,00	-	94,57	82,90	11,67	66,75	66,61	0,14	7,00	5,00	-0,02	12,33	-	-	12,59	-	12,59	-	66,66	-	0,82			0,80
17.09.15	24,00	-	93,89	82,07	11,82	67,16	67,02	0,14	7,00	5,00	-0,02	12,45	-	-	12,70	-	12,70	-	67,09	-	0,84			0,81
18.09.15	24,00	-	93,30	83,43	9,87	67,30	67,17	0,13	7,00	5,00	-0,02	10,48	-	-	10,70	-	10,70	-	67,10	-	0,70			0,68
19.09.15	24,00	-	95,96	83,19	12,77	67,15	67,02	0,13	7,00	5,00	-0,03	13,44	-	-	13,72	-	13,72	-	67,06	-	0,90			0,88
20.09.15	24,00	-	95,56	83,10	12,46	66,72	66,58	0,14	7,00	5,00	-0,03	13,11	-	-	13,38	-	13,38	-	66,67	-	0,88			0,85
21.09.15	24,00	-	94,33	82,59	11,74	66,91	66,77	0,14	7,00	5,00	-0,02	12,39	-	-	12,64	-	12,64	-	66,82	-	0,83			0,80
22.09.15	24,00	-	93,66	82,17	11,49	67,15	67,02	0,13	7,00	5,00	-0,03	12,12	-	-	12,38	-	12,38	-	66,98	-	0,81			0,79
23.09.15	24,00		91,04	80,05	10,99	67,20	67,06	0,14	7,00	5,00	-0,04	11,78	-	-	12,02	-	12,02	-	67,08	-	0,79	-	-	0,75
Среднее	24,00	-	91,04	80,05	10,99	67,20	67,06	0,14	7,00	5,00	-0,04	11,78	-	-	12,02	-	12,02	-	67,08	-	0,79	-	-	0,75
Итого	744,00		2822,15	2481,57	340,58						-1,14	365,08	0,00	0,00	372,62	0,00	372,62	0,00			24,49	0,00	0,00	23,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -5,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,75** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **372,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

АО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.

печать энергосбыта