Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9904.038.1
Строит.Адрес: Седова 87-3
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0915.txt

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 15,73

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	83,73	74,35	9,38	66,44	64,06	2,38	7,00	5,00	0,14	9,87	-	-	10,09	-	10,09	-	67,92	-	0,67			0,81
25.08.15	24,00	-	83,27	74,34	8,93	66,53	64,12	2,41	7,00	5,00	0,14	9,34	-	-	9,55	-	9,55	-	68,00	-	0,64			0,78
26.08.15	24,00	-	83,82	75,27	8,55	66,18	64,04	2,14	7,00	5,00	0,12	8,93	-	-	9,15	-	9,15	-	67,85	-	0,61			0,73
27.08.15	24,00	-	83,45	74,50	8,95	66,47	64,26	2,21	7,00	5,00	0,13	9,34	-	-	9,54	-	9,54	-	68,09	-	0,63			0,76
28.08.15	24,00	-	84,20	74,13	10,07	66,49	64,38	2,11	7,00	5,00	0,12	10,49	-	-	10,68	-	10,68	-	68,14	-	0,71			0,83
29.08.15	24,00	-	83,48	74,27	9,21	66,45	64,16	2,29	7,00	5,00	0,14	9,51	-	-	9,72	-	9,72	-	68,14	-	0,65			0,78
30.08.15	24,00	-	83,85	73,11	10,74	66,40	64,16	2,24	7,00	5,00	0,13	11,03	-	-	11,28	-	11,28	-	68,26	-	0,75			0,88
31.08.15	24,00	-	83,96	73,71	10,25	66,27	63,95	2,32	7,00	5,00	0,14	10,56	-	-	10,78	-	10,78	-	67,83	-	0,72			0,86
01.09.15	24,00	-	84,08	73,97	10,11	66,24	63,92	2,32	7,00	5,00	0,14	10,43	-	-	10,64	-	10,64	-	67,90	-	0,71			0,84
02.09.15	24,00	-	84,54	75,01	9,53	66,11	63,80	2,31	7,00	5,00	0,14	9,88	-	-	10,08	-	10,08	-	67,72	-	0,67			0,81
03.09.15	24,00	-	85,49	76,82	8,67	66,67	64,42	2,25	7,00	5,00	0,14	8,94	-	-	9,12	-	9,12	-	68,59	-	0,61			0,76
04.09.15	24,00	-	75,64	66,33	9,31	66,38	63,73	2,65	7,00	5,00	0,15	9,56	-	-	9,76	-	9,76	-	68,05	-	0,65			0,80
05.09.15	24,00	-	69,81	59,61	10,20	66,03	63,17	2,86	7,00	5,00	0,13	10,56	-	-	10,77	-	10,77	-	67,86	-	0,72			0,85
06.09.15	24,00	-	69,85	58,87	10,98	66,10	63,05	3,05	7,00	5,00	0,14	11,33	-	-	11,58	-	11,58	-	67,93	-	0,77			0,91
07.09.15	24,00	-	72,37	60,23	12,14	65,96	63,12	2,84	7,00	5,00	0,13	12,45	-	-	12,74	-	12,74	-	67,84	-	0,85			0,98
08.09.15	24,00	-	69,79	60,70	9,09	70,02	66,61	3,41	7,00	5,00	0,18	9,29	-	-	9,50	-	9,50	-	71,74	-	0,67			0,85
09.09.15	24,00	-	78,86	68,71	10,15	66,38	63,68	2,70	7,00	5,00	0,16	10,37	-	-	10,60	-	10,60	-	67,92	-	0,71			0,86
10.09.15	24,00	-	87,63	75,40	12,23	66,20	63,89	2,31	7,00	5,00	0,14	12,45	-	-	12,73	-	12,73	-	68,01	-	0,85			0,99
11.09.15	24,00	-	88,67	74,71	13,96	66,13	63,80	2,33	7,00	5,00	0,13	14,32	-	-	14,64	-	14,64	-	67,83	-	0,97			1,10
12.09.15	24,00	-	85,93	74,31	11,62	65,94	63,71	2,23	7,00	5,00	0,11	12,04	-	-	12,30	-	12,30	-	67,80	-	0,82			0,94
13.09.15	24,00	-	86,63	73,98	12,65	65,93	63,88	2,05	7,00	5,00	0,10	13,03	-	-	13,28	-	13,28	-	68,06	-	0,89			0,99
14.09.15	24,00	-	86,46	74,53	11,93	66,16	63,98	2,18	7,00	5,00	0,12	12,24	-	-	12,49	-	12,49	-	68,10	-	0,84			0,95
15.09.15	24,00	-	84,04	74,79	9,25	66,14	63,97	2,17	7,00	5,00	0,14	9,44	-	-	9,64	-	9,64	-	68,05	-	0,64			0,78
16.09.15	24,00	-	85,12	74,65	10,47	65,76	63,60	2,16	7,00	5,00	0,13	10,63	-	-	10,85	-	10,85	-	67,62	-	0,72			0,85
17.09.15	24,00	-	85,23	73,93	11,30	65,88	64,03	1,85	7,00	5,00	0,11	11,40	-	-	11,65	-	11,65	-	68,08	-	0,78			0,89
18.09.15	24,00	-	85,66	75,00	10,66	66,12	64,22	1,90	7,00	5,00	0,12	10,81	-	-	11,06	-	11,06	-	68,17	-	0,74			0,85
19.09.15	24,00	-	88,74	74,93	13,81	66,06	64,05	2,01	7,00	5,00	0,12	13,98	-	-	14,28	-	14,28	-	68,01	-	0,95			1,07
20.09.15	24,00	-	87,07	74,68	12,39	65,76	63,59	2,17	7,00	5,00	0,13	12,56	-	-	12,81	-	12,81	-	67,65	-	0,85			0,98
21.09.15	24,00	-	83,95	74,25	9,70	65,98	63,79	2,19	7,00	5,00	0,14	9,80	-	-	10,02	-	10,02	-	67,80	-	0,67			0,81
22.09.15	24,00	-	83,81	73,97	9,84	66,39	63,97	2,42	7,00	5,00	0,16	10,00	-	-	10,19	-	10,19	-	67,99	-	0,68			0,84
23.09.15	24,00		82,64	72,10	10,54	66,32	63,97	2,35	7,00	5,00	0,13	10,82	-	-	11,05	-	11,05	-	68,10	-	0,74	-	-	0,87
Среднее	24,00	-	82,64	72,10	10,54	66,32	63,97	2,35	7,00	5,00	0,13	10,82	-	-	11,05	-	11,05	-	68,10	-	0,74	-	-	0,87
Итого	744,00		2561,77	2235,16	326,61						4,11	335,40	0,00	0,00	342,57	0,00	342,57	0,00			22,85	0,00	0,00	26,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -5,28 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **342,57** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать ответственного

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал "Энергосбыт"
Управление коммерческого учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 18 г.
печать энергосбыта