Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14925
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 50 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) лето: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	72,37	57,76	14,61	68,30	67,47	0,83	6,00	3,00	0,07	14,29	0,00	0,00	14,59	0,00	14,59	-	68,21	0,00	0,97			1,05
25.08.15	24,00	*	72,39	57,60	14,80	68,31	67,52	0,79	6,00	3,00	0,08	14,41	0,00	0,00	14,71	0,00	14,71	-	68,16	0,00	0,98			1,06
26.08.15	24,00	*	73,97	58,22	15,75	68,23	67,46	0,77	6,00	3,00	0,09	15,16	0,00	0,00	15,48	0,00	15,48	-	68,09	0,00	1,03			1,12
27.08.15	24,00	*	72,27	57,71	14,56	68,38	67,56	0,82	6,00	3,00	0,09	13,98	0,00	0,00	14,28	0,00	14,28	-	68,26	0,00	0,95			1,05
28.08.15	24,00	*	72,01	57,39	14,63	68,68	67,83	0,85	6,00	3,00	0,08	14,18	0,00	0,00	14,48	0,00	14,48	-	68,56	0,00	0,97			1,06
29.08.15	24,00	*	73,14	57,74	15,40	68,45	67,57	0,88	6,00	3,00	0,08	14,99	0,00	0,00	15,31	0,00	15,31	-	68,38	0,00	1,02			1,11
30.08.15	24,00	*	73,25	56,69	16,56	68,40	67,48	0,92	6,00	3,00	0,09	16,05	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	-	68,34	0,00	1,10			1,19
31.08.15	24,00	*	74,75	56,80	17,95	68,41	67,53	0,88	6,00	3,00	0,09	17,44	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	-	68,33	0,00	1,19			1,28
01.09.15	24,00	*	72,73	57,18	15,55	68,22	67,40	0,82	6,00	3,00	0,09	14,97	0,00	0,00	15,29	0,00	15,29	-	68,12	0,00	1,02			1,11
02.09.15	24,00	*	74,64	57,87	16,77	68,10	67,26	0,84	6,00	3,00	0,09	16,25	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	-	68,00	0,00	1,11			1,19
03.09.15	24,00	*	76,58	60,08	16,50	68,59	67,71	0,88	6,00	3,00	0,09	16,04	0,00	0,00	16,39	0,00	16,39	-	68,60	0,00	1,10			1,19
04.09.15	24,00	*	68,60	53,17	15,42	68,61	67,66	0,94	6,00	3,00	0,08	15,12	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45	-	68,44	0,00	1,03			1,11
05.09.15	24,00	*	62,66	44,09	18,57	68,47	67,33	1,14	6,00	3,00	0,09	18,05	0,00	0,00	18,44	0,00	18,44	-	68,37	0,00	1,23			1,32
06.09.15	24,00	*	59,58	42,76	16,82	68,22	66,98	1,23	6,00	3,00	0,09	16,27	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	68,15	0,00	1,11			1,20
07.09.15	24,00	*	60,07	43,49	16,58	68,20	66,98	1,22	6,00	3,00	0,08	16,27	0,00	0,00	16,62	0,00	16,62	-	68,07	0,00	1,11			1,19
08.09.15	24,00	*	60,29	43,72	16,57	72,02	70,54	1,48	6,00	3,00	0,10	16,16	0,00	0,00	16,54	0,00	16,54	-	71,80	0,00	1,16			1,26
09.09.15	24,00	*	67,59	50,59	17,00	68,56	67,39	1,17	6,00	3,00	0,11	16,38	0,00	0,00	16,73	0,00	16,73	-	68,52	0,00	1,12			1,23
10.09.15	24,00	*	75,84	59,30	16,54	68,29	67,37	0,92	6,00	3,00	0,09	16,12	0,00	0,00	16,46	0,00	16,46	-	68,19	0,00	1,10			1,19
11.09.15	24,00	*	75,50	58,83	16,68	68,21	67,33	0,88	6,00	3,00	0,08	16,41	0,00	0,00	16,76	0,00	16,76	-	68,06	0,00	1,12			1,19
12.09.15	24,00	*	75,52	57,57	17,95	68,10	67,20	0,90	6,00	3,00	0,07	17,73	0,00	0,00	18,11	0,00	18,11	-	68,00	0,00	1,21			1,28
13.09.15	24,00	*	76,03	57,69	18,33	68,35	67,40	0,94	6,00	3,00	0,06	18,33	0,00	0,00	18,73	0,00	18,73	-	68,31	0,00	1,25			1,31
14.09.15	24,00	*	73,94	58,15	15,79	68,35	67,43	0,92	6,00	3,00	0,06	15,85	0,00	0,00	16,19	0,00	16,19	-	68,17	0,00	1,08			1,14
15.09.15	24,00	*	74,73	58,19	16,54	68,48	67,56	0,92	6,00	3,00	0,05	16,66	0,00	0,00	17,02	0,00	17,02	-	68,32	0,00	1,14			1,19
16.09.15	24,00	*	74,73	58,05	16,67	67,91	67,00	0,92	6,00	3,00	0,06	16,62	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	-	67,76	0,00	1,13			1,19
17.09.15	24,00	*	74,01	57,32	16,68	68,34	67,42	0,92	6,00	3,00	0,08	16,42	0,00	0,00	16,77	0,00	16,77	-	68,26	0,00	1,12			1,20
18.09.15	24,00	*	75,02	57,29	17,73	68,51	67,62	0,89	6,00	3,00	0,09	17,20	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	-	68,40	0,00	1,18			1,27
19.09.15	24,00	*	76,16	57,24	18,92	68,32	67,41	0,90	6,00	3,00	0,09	18,48	0,00	0,00	18,88	0,00	18,88	-	68,23	0,00	1,26			1,35
20.09.15	24,00	*	78,92	58,40	20,51	67,97	67,11	0,87	6,00	3,00	0,09	20,03	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	-	67,93	0,00	1,36			1,45
21.09.15	24,00	*	74,77	57,70	17,07	68,07	67,18	0,90	6,00	3,00	0,09	16,61	0,00	0,00	16,96	0,00	16,96	-	67,96	0,00	1,13			1,22
22.09.15	24,00	*	73,50	57,05	16,45	68,36	67,43	0,93	6,00	3,00	0,09	16,05	0,00	0,00	16,40	0,00	16,40	-	68,20	0,00	1,09			1,18
23.09.15	24,00	*	73,71	56,69	17,02	68,04	67,11	0,93	6,00	3,00	0,09	16,54	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	-	67,90	0,00	1,12			1,21
Среднее	24,00	-	72,23	55,56	16,67	68,43	67,49	0,94	6,00	3,00	0,08	16,29	-	-	16,64	-	16,64	-	68,33	-	1,11	-	-	1,20
Итого	744,00		2239,25	1722,33	516,92						2,58	505,04	0,00	0,00	515,92	0,00	515,92	0,00			34,51	0,00	0,00	37,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 01:00	128665,35	113934,74	16239,50	0,00	16622,50	0,00	3494,09	1159,60	-
	24.09.15 01:00	130903,64	115656,97	16743,70	0,00	17137,54	0,00	3531,12	1194,05	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -7,94 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,57** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **515,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
подпись ответственного

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.
печать энергосбыта