Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-0915.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	64,85	54,18	10,67	66,14	65,83	0,31	7,00	5,00	0,12	9,22	-	-	9,42	-	9,42	-	66,02	-	0,61			0,73
25.08.15	24,00	-	64,48	54,59	9,89	65,89	65,59	0,30	7,00	5,00	0,12	8,39	-	-	8,60	-	8,60	-	65,67	-	0,55			0,67
26.08.15	24,00	-	64,75	54,41	10,34	66,81	66,48	0,33	7,00	5,00	0,12	8,80	-	-	9,01	-	9,01	-	66,79	-	0,59			0,71
27.08.15	24,00	-	64,75	54,79	9,96	67,05	66,74	0,31	7,00	5,00	0,13	8,33	-	-	8,50	-	8,50	-	66,93	-	0,56			0,69
28.08.15	24,00	-	64,68	54,40	10,28	65,70	65,40	0,30	7,00	5,00	0,13	8,56	-	-	8,74	-	8,74	-	65,49	-	0,56			0,69
29.08.15	24,00	-	64,81	54,18	10,63	66,54	66,21	0,33	7,00	5,00	0,14	8,80	-	-	8,99	-	8,99	-	66,49	-	0,59			0,73
30.08.15	24,00	-	64,88	54,19	10,69	66,55	66,22	0,33	7,00	5,00	0,14	8,87	-	-	9,06	-	9,06	-	66,48	-	0,59			0,73
31.08.15	24,00	-	65,39	53,97	11,42	66,37	66,04	0,33	7,00	5,00	0,15	9,47	-	-	9,68	-	9,68	-	66,36	-	0,63			0,78
01.09.15	24,00	-	65,78	53,97	11,81	66,76	66,44	0,32	7,00	5,00	0,12	10,39	-	-	10,63	-	10,63	-	66,66	-	0,69			0,81
02.09.15	24,00	-	64,20	53,00	11,20	65,00	64,82	0,18	7,00	5,00	0,11	9,87	-	-	10,07	-	10,07	-	64,16	-	0,64			0,74
03.09.15	24,00	-	63,08	52,96	10,12	65,25	64,87	0,38	7,00	5,00	0,09	9,01	-	-	9,21	-	9,21	-	65,42	-	0,59			0,68
04.09.15	24,00	-	70,14	59,38	10,76	67,05	66,75	0,30	7,00	5,00	0,12	9,32	-	-	9,54	-	9,54	-	66,91	-	0,62			0,74
05.09.15	24,00	-	74,56	64,04	10,52	67,75	67,47	0,28	7,00	5,00	0,14	8,79	-	-	8,99	-	8,99	-	67,54	-	0,60			0,73
06.09.15	24,00	-	75,55	62,79	12,76	67,65	67,34	0,31	7,00	5,00	0,15	10,94	-	-	11,17	-	11,17	-	67,59	-	0,74			0,89
07.09.15	24,00	-	76,49	66,27	10,22	67,68	67,40	0,28	7,00	5,00	0,16	8,15	-	-	8,33	-	8,33	-	67,49	-	0,55			0,71
08.09.15	24,00	-	78,39	68,06	10,33	71,53	71,25	0,28	7,00	5,00	0,17	8,31	-	-	8,52	-	8,52	-	71,29	-	0,59			0,76
09.09.15	24,00	-	70,30	59,32	10,98	68,52	68,20	0,32	7,00	5,00	0,11	9,71	-	-	9,90	-	9,90	-	68,32	-	0,66			0,77
10.09.15	24,00	-	68,28	56,91	11,37	67,90	67,58	0,32	7,00	5,00	0,12	9,97	-	-	10,17	-	10,17	-	67,74	-	0,67			0,79
11.09.15	24,00	-	67,60	56,77	10,83	67,13	66,83	0,30	7,00	5,00	0,11	9,53	-	-	9,73	-	9,73	-	66,88	-	0,64			0,74
12.09.15	24,00	-	67,34	57,01	10,33	67,05	66,73	0,32	7,00	5,00	0,10	9,06	-	-	9,24	-	9,24	-	66,89	-	0,61			0,71
13.09.15	24,00	-	67,15	56,02	11,13	66,74	66,39	0,35	7,00	5,00	0,11	9,85	-	-	10,03	-	10,03	-	66,77	-	0,66			0,77
14.09.15	24,00	-	65,75	54,98	10,77	67,03	66,69	0,34	7,00	5,00	0,12	9,39	-	-	9,59	-	9,59	-	66,99	-	0,63			0,74
15.09.15	24,00	-	63,26	53,72	9,54	67,72	67,36	0,36	7,00	5,00	0,11	8,20	-	-	8,39	-	8,39	-	67,63	-	0,55			0,67
16.09.15	24,00	-	61,80	50,37	11,43	67,31	66,97	0,34	7,00	5,00	0,11	10,15	-	-	10,38	-	10,38	-	67,12	-	0,68			0,79
17.09.15	24,00	-	61,66	49,85	11,81	67,11	66,72	0,39	7,00	5,00	0,10	10,68	-	-	10,89	-	10,89	-	67,17	-	0,72			0,82
18.09.15	24,00	-	60,65	50,88	9,77	67,11	66,77	0,34	7,00	5,00	0,10	8,59	-	-	8,78	-	8,78	-	66,94	-	0,57			0,67
19.09.15	24,00	-	60,00	50,46	9,54	66,03	65,70	0,33	7,00	5,00	0,09	8,48	-	-	8,69	-	8,69	-	65,87	-	0,56			0,65
20.09.15	24,00	-	60,11	48,32	11,79	65,71	65,29	0,42	7,00	5,00	0,09	10,77	-	-	11,00	-	11,00	-	65,90	-	0,71			0,80
21.09.15	24,00	-	58,68	49,05	9,63	66,07	65,71	0,36	7,00	5,00	0,08	8,70	-	-	8,86	-	8,86	-	65,94	-	0,58			0,66
22.09.15	24,00	-	58,96	47,75	11,21	66,34	65,93	0,41	7,00	5,00	0,09	10,13	-	-	10,33	-	10,33	-	66,38	-	0,67			0,76
23.09.15	24,00		65,94	55,22	10,72	66,92	66,59	0,33	7,00	5,00	0,12	9,28	-	-	9,48	-	9,48	-	66,79	-	0,62	-	-	0,74
Среднее	24,00	-	65,94	55,22	10,72	66,92	66,59	0,33	7,00	5,00	0,12	9,28	-	-	9,48	-	9,48	-	66,79	-	0,62	-	-	0,74
Итого	744,00		2044,26	1711,81	332,45						3,64	287,71	0,00	0,00	293,92	0,00	293,92	0,00			19,23	0,00	0,00	22,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,51 °C = -4,75 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **293,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать организации

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 09 18 г.