Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 16,51

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
24.08.15	24,00	-	37,39	29,93	7,46	65,14	64,54	0,60	7,00	5,00	0,07	6,73	-	-	6,85	-	6,85	-	65,16	-	0,44			0,51
25.08.15	24,00	-	37,37	29,52	7,85	64,93	64,43	0,50	7,00	5,00	0,06	7,18	-	-	7,30	-	7,30	-	64,60	-	0,47			0,53
26.08.15	24,00	-	37,44	29,30	8,14	65,79	65,18	0,61	7,00	5,00	0,06	7,45	-	-	7,60	-	7,60	-	65,77	-	0,49			0,55
27.08.15	24,00	-	37,28	29,30	7,98	66,04	65,43	0,61	7,00	5,00	0,07	7,17	-	-	7,34	-	7,34	-	66,01	-	0,47			0,55
28.08.15	24,00	-	36,94	28,05	8,89	64,74	64,17	0,57	7,00	5,00	0,05	8,27	-	-	8,44	-	8,44	-	64,59	-	0,54			0,59
29.08.15	24,00	-	36,77	27,39	9,38	65,51	64,85	0,66	7,00	5,00	0,06	8,74	-	-	8,90	-	8,90	-	65,54	-	0,57			0,64
30.08.15	24,00	-	36,69	27,09	9,60	65,51	64,85	0,66	7,00	5,00	0,06	8,94	-	-	9,10	-	9,10	-	65,50	-	0,58			0,65
31.08.15	24,00	-	36,88	26,68	10,20	65,36	64,75	0,61	7,00	5,00	0,07	9,45	-	-	9,64	-	9,64	-	65,18	-	0,61			0,69
01.09.15	24,00	-	36,88	28,12	8,76	65,72	65,07	0,65	7,00	5,00	0,07	8,04	-	-	8,20	-	8,20	-	65,74	-	0,53			0,60
02.09.15	24,00	-	36,21	26,29	9,92	64,13	63,73	0,40	7,00	5,00	0,06	9,33	-	-	9,49	-	9,49	-	63,36	-	0,59			0,65
03.09.15	24,00	-	35,78	26,59	9,19	64,10	63,27	0,83	7,00	5,00	0,05	8,70	-	-	8,86	-	8,86	-	64,39	-	0,56			0,61
04.09.15	24,00	-	56,88	47,30	9,58	66,66	66,27	0,39	7,00	5,00	0,09	8,55	-	-	8,72	-	8,72	-	66,56	-	0,57			0,66
05.09.15	24,00	-	70,29	60,09	10,20	67,35	67,06	0,29	7,00	5,00	0,12	8,65	-	-	8,83	-	8,83	-	67,27	-	0,59			0,71
06.09.15	24,00	-	68,59	55,07	13,52	67,21	66,86	0,35	7,00	5,00	0,12	12,05	-	-	12,30	-	12,30	-	67,32	-	0,81			0,93
07.09.15	24,00	-	71,01	60,36	10,65	67,26	66,96	0,30	7,00	5,00	0,12	9,12	-	-	9,33	-	9,33	-	67,22	-	0,61			0,74
08.09.15	24,00	-	73,01	63,64	9,37	71,13	70,75	0,38	7,00	5,00	0,14	7,72	-	-	7,91	-	7,91	-	71,57	-	0,55			0,70
09.09.15	24,00	-	69,80	60,97	8,83	68,15	67,81	0,34	7,00	5,00	0,05	8,53	-	-	8,72	-	8,72	-	68,13	-	0,58			0,63
10.09.15	24,00	-	68,95	59,58	9,37	67,51	67,19	0,32	7,00	5,00	0,11	8,08	-	-	8,26	-	8,26	-	67,45	-	0,55			0,65
11.09.15	24,00	-	66,90	57,07	9,83	66,73	66,42	0,31	7,00	5,00	0,11	8,48	-	-	8,67	-	8,67	-	66,61	-	0,57			0,68
12.09.15	24,00	-	65,43	55,46	9,97	66,61	66,27	0,34	7,00	5,00	0,09	8,92	-	-	9,09	-	9,09	-	66,65	-	0,59			0,69
13.09.15	24,00	-	64,60	53,60	11,00	66,28	65,91	0,37	7,00	5,00	0,09	10,05	-	-	10,24	-	10,24	-	66,36	-	0,67			0,75
14.09.15	24,00	-	62,59	52,92	9,67	66,55	66,17	0,38	7,00	5,00	0,08	8,85	-	-	9,02	-	9,02	-	66,64	-	0,59			0,67
15.09.15	24,00	-	60,26	51,09	9,17	67,20	66,81	0,39	7,00	5,00	0,08	8,28	-	-	8,46	-	8,46	-	67,17	-	0,56			0,64
16.09.15	24,00	-	57,16	47,76	9,40	66,79	66,43	0,36	7,00	5,00	0,08	8,51	-	-	8,70	-	8,70	-	66,56	-	0,57			0,65
17.09.15	24,00	-	56,67	47,50	9,17	66,55	66,14	0,41	7,00	5,00	0,08	8,36	-	-	8,52	-	8,52	-	66,64	-	0,56			0,63
18.09.15	24,00	-	57,11	48,55	8,56	66,59	66,23	0,36	7,00	5,00	0,08	7,61	-	-	7,77	-	7,77	-	66,50	-	0,51			0,59
19.09.15	24,00	-	56,79	46,49	10,30	65,53	65,16	0,37	7,00	5,00	0,08	9,35	-	-	9,54	-	9,54	-	65,47	-	0,61			0,69
20.09.15	24,00	-	55,37	43,47	11,90	65,13	64,67	0,46	7,00	5,00	0,08	10,95	-	-	11,14	-	11,14	-	65,31	-	0,72			0,80
21.09.15	24,00	-	54,95	44,63	10,32	65,52	65,10	0,42	7,00	5,00	0,08	9,42	-	-	9,61	-	9,61	-	65,49	-	0,62			0,70
22.09.15	24,00	-	54,14	44,27	9,87	65,75	65,30	0,45	7,00	5,00	0,07	9,08	-	-	9,26	-	9,26	-	65,85	-	0,60			0,67
23.09.15	24,00	-	53,74	44,02	9,72	66,31	65,85	0,46	7,00	5,00	0,08	8,87	-	-	9,04	-	9,04	-	66,39	-	0,59			0,67
Среднее	24,00	-	53,22	43,62	9,61	66,25	65,79	0,46	7,00	5,00	0,08	8,69	-	-	8,87	-	8,87	-	66,23	-	0,58	-	-	0,66
Итого	744,00		1649,87	1352,10	297,77						2,53	269,43	0,00	0,00	274,85	0,00	274,85	0,00			17,85	0,00	0,00	20,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 02:00	2731,77	2565,94	339,94	-	346,85	-	11,84	-	-
	24.09.15 02:00	4382,35	3918,76	609,35	-	621,68	-	32,21	-	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: суток;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему Гкал;
Период расчета по договору: куб.м;
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 16,51 °C = -4,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,40** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **274,85** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать арендатора
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 09 15 г.