Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 33
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06101-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 0;7

Вычислитель: СПТ-943 № 06101

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	42,45	27,30	15,15	69,16	68,35	0,81	7,30	3,60	-0,01	15,87	0,00	0,00	16,22	0,00	16,22	-	68,42	0,00	1,09			1,07
25.08.15	24,00	*	42,09	27,15	14,94	69,20	68,36	0,83	7,30	3,60	-0,01	15,64	0,00	0,00	15,98	0,00	15,98	-	68,46	0,00	1,07			1,06
26.08.15	24,00	*	44,09	27,48	16,61	69,10	68,29	0,82	7,30	3,60	-0,01	17,25	0,00	0,00	17,63	0,00	17,63	-	68,42	0,00	1,18			1,17
27.08.15	24,00	*	42,92	27,31	15,62	69,26	68,44	0,81	7,30	3,60	-0,01	16,31	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66	-	68,51	0,00	1,12			1,11
28.08.15	24,00	*	42,86	27,21	15,65	69,53	68,73	0,79	7,30	3,60	-0,01	16,30	0,00	0,00	16,66	0,00	16,66	-	68,74	0,00	1,12			1,11
29.08.15	24,00	*	42,73	27,21	15,53	69,31	68,45	0,86	7,30	3,60	-0,01	16,24	0,00	0,00	16,60	0,00	16,60	-	68,61	0,00	1,12			1,10
30.08.15	24,00	*	43,75	26,87	16,88	69,33	68,42	0,91	7,30	3,60	-0,01	17,60	0,00	0,00	17,98	0,00	17,98	-	68,69	0,00	1,21			1,20
31.08.15	24,00	*	45,41	27,13	18,28	69,20	68,39	0,81	7,30	3,60	-0,01	19,01	0,00	0,00	19,43	0,00	19,43	-	68,45	0,00	1,30			1,29
01.09.15	24,00	*	37,31	22,09	15,21	69,07	68,21	0,85	7,30	3,60	-0,01	15,84	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18	-	68,38	0,00	1,08			1,07
02.09.15	24,00	*	44,42	27,43	16,99	68,92	68,10	0,82	7,30	3,60	-0,01	17,73	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	-	68,19	0,00	1,21			1,20
03.09.15	24,00	*	44,25	28,10	16,14	69,45	68,58	0,87	7,30	3,60	-0,01	16,82	0,00	0,00	17,19	0,00	17,19	-	68,77	0,00	1,16			1,15
04.09.15	24,00	*	43,33	25,34	18,00	69,52	68,60	0,93	7,30	3,60	-0,01	18,68	0,00	0,00	19,09	0,00	19,09	-	68,80	0,00	1,29			1,28
05.09.15	24,00	*	39,15	22,16	16,99	69,35	68,32	1,04	7,30	3,60	-0,01	17,66	0,00	0,00	18,05	0,00	18,05	-	68,60	0,00	1,21			1,21
06.09.15	24,00	*	40,57	22,03	18,53	69,24	68,14	1,10	7,30	3,60	-0,01	19,27	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	-	68,56	0,00	1,32			1,31
07.09.15	24,00	*	40,59	22,52	18,07	69,18	68,14	1,04	7,30	3,60	-0,01	18,72	0,00	0,00	19,13	0,00	19,13	-	68,45	0,00	1,28			1,28
08.09.15	24,00	*	40,55	22,39	18,16	73,30	72,00	1,29	7,30	3,60	0,01	18,67	0,00	0,00	19,12	0,00	19,12	-	72,62	0,00	1,36			1,36
09.09.15	24,00	*	42,22	24,44	17,78	69,42	68,44	0,98	7,30	3,60	0,01	18,24	0,00	0,00	18,64	0,00	18,64	-	68,71	0,00	1,25			1,26
10.09.15	24,00	*	45,24	27,50	17,74	69,14	68,27	0,86	7,30	3,60	0,01	18,14	0,00	0,00	18,53	0,00	18,53	-	68,42	0,00	1,24			1,25
11.09.15	24,00	*	44,01	27,06	16,95	69,06	68,20	0,86	7,30	3,60	0,01	17,40	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78	-	68,30	0,00	1,19			1,20
12.09.15	24,00	*	46,74	26,73	20,01	68,98	68,08	0,90	7,30	3,60	0,00	20,55	0,00	0,00	20,99	0,00	20,99	-	68,31	0,00	1,40			1,41
13.09.15	24,00	*	46,10	26,69	19,41	69,23	68,30	0,93	7,30	3,60	0,00	20,05	0,00	0,00	20,49	0,00	20,49	-	68,57	0,00	1,38			1,37
14.09.15	24,00	*	46,25	26,79	19,46	69,24	68,38	0,86	7,30	3,60	0,00	20,13	0,00	0,00	20,56	0,00	20,56	-	68,49	0,00	1,38			1,37
15.09.15	24,00	*	44,84	26,71	18,12	69,38	68,48	0,90	7,30	3,60	-0,01	18,79	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	-	68,66	0,00	1,29			1,29
16.09.15	24,00	*	30,28	19,38	10,90	68,83	67,93	0,90	7,30	3,60	-0,01	11,41	0,00	0,00	11,65	0,00	11,65	-	68,08	0,00	0,78			0,77
17.09.15	24,00		8,68	3,99	4,70	69,59	68,72	0,87	7,30	3,60	0,00	4,83	0,00	0,00	4,94	0,00	4,94	-	68,92	0,00	0,33			0,33
18.09.15	24,00	*	43,15	26,59	16,56	69,41	68,56	0,85	7,30	3,60	-0,01	17,24	0,00	0,00	17,62	0,00	17,62	-	68,67	0,00	1,18			1,18
19.09.15	24,00	*	44,54	26,80	17,74	69,24	68,36	0,88	7,30	3,60	-0,01	18,46	0,00	0,00	18,86	0,00	18,86	-	68,53	0,00	1,27			1,26
20.09.15	24,00	*	45,41	26,91	18,50	68,84	67,95	0,89	7,30	3,60	-0,01	19,24	0,00	0,00	19,66	0,00	19,66	-	68,19	0,00	1,31			1,30
21.09.15	24,00	*	45,97	26,57	19,40	69,06	68,14	0,92	7,30	3,60	-0,01	20,12	0,00	0,00	20,56	0,00	20,56	-	68,40	0,00	1,38			1,37
22.09.15	24,00	*	43,88	26,37	17,51	69,31	68,43	0,89	7,30	3,60	-0,01	18,21	0,00	0,00	18,61	0,00	18,61	-	68,57	0,00	1,25			1,24
23.09.15	24,00	*	45,24	26,27	18,97	68,96	68,08	0,87	7,30	3,60	-0,01	19,66	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08	-	68,20	0,00	1,34			1,34
Среднее	24,00	-	41,90	25,11	16,79	69,35	68,45	0,90	7,30	3,60	-0,01	17,42	-	-	17,80	-	17,80	-	68,63	-	1,20	-	-	1,19
Итого	744,00		1299,03	778,53	520,50						-0,19	540,11	0,00	0,00	551,87	0,00	551,87	0,00			37,10	0,00	0,00	36,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	20941,65	16561,41	4400,92	0,00	4501,40	0,00	619,38	309,17	-
	24.09.15 02:00	22240,15	17338,62	4941,80	0,00	5054,06	0,00	656,34	346,32	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -8,50 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **28,61** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **551,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать абонента

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«30» 09 15 г.