

Адрес: ЖКС Неваское Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 4 / СЛО+ГВС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Источник: Обуховский ЭЛ

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за сентябрь 2015
 Адрес: Шелгунова 4
 Строит: (812) 313-47-06
 Схема подключения: ДвухТруба
 ВК77-205565-С(Г)0915-1Сх

Узел учета: СЛО+ГВС
 Код УТЭ:
 Раснагивать совместно с УТЭ:
 График: 150/70

Таб. гр.С = 15/73

Вычислитель: ВК77 № 205565	Установленные приборы:	Часть и источник архива в файлах:	Режим (смена): 3001	Приборы УТЭ поверены до _____
Подать: тр.(M1):	расходомер:	Гли=	Гли=	Термопреобр.:
Обрат: тр.(M2):	расходомер:	Гли=	Гли=	Термопреобр.:
Тр-д: ГВС(M3):	расходомер:	Гли=	Гли=	Термопреобр.:
Тр-цирк: ГВС(M4):	расходомер:	Гли=	Гли=	Термопреобр.:
Тр-подпитки(V5):	расходомер:	Гли=	Гли=	Термопреобр.:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-nв)+M2*(P2-nв)	лето: M1(P1+M2)+M2(P2-nв)	Qот=	Qотекл=	QГВС=
Допроводные нагрузки, Гкал/час:	Qотекл-др=	Qотекл-др=	Qотекл-др=	QГВС-0
Допроводные нагрузки (гр.чел): Гкал/час:	Qотекл-др=	Qотекл-др=	Qотекл-др=	QГВС-0
Допроводные расходы (гр.чел): ТОНТ:	Qотекл-др=	Qотекл-др=	Qотекл-др=	QГВС-0
Оформление по требованию за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015	Учет отклонения (ТВ-1)	Учет ГВС (ТВ-2)	Учет отклонения (ТВ-3)	Контрольные данные

Дата	Тип	НС	M1		M2		dM	T1		T2		dT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dM	V3	V4	dV3	V4пл	T3	T4	QГВС общ.	QГВС кал.	QГВС ГВС	Q общ.
			T	T	T	C		C	C	гК/гЧ2	гК/гЧ2																	
24.08.15	24.00	-	75,18	60,88	14,30	66,39	66,01	0,38	7,00	5,00	0,02	14,47	-	14,47	-	14,74	-	14,74	-	14,74	-	66,11	-	0,96	-	0,96	-	0,98
25.08.15	24.00	-	77,75	62,80	14,95	66,56	66,17	0,39	7,00	5,00	-0,03	15,83	-	16,15	-	16,15	-	16,15	-	16,15	-	66,34	-	1,05	-	1,05	-	1,02
26.08.15	24.00	-	79,49	63,42	16,07	66,44	66,07	0,37	7,00	5,00	-0,01	16,68	-	17,02	-	17,02	-	17,02	-	17,02	-	66,18	-	1,10	-	1,10	-	0,90
27.08.15	24.00	-	76,38	63,34	13,04	66,60	66,22	0,38	7,00	5,00	0,02	13,13	-	13,42	-	13,42	-	13,42	-	13,42	-	66,38	-	0,87	-	0,87	-	0,81
28.08.15	24.00	-	75,66	63,90	11,76	66,59	66,24	0,35	7,00	5,00	0,02	11,88	-	12,12	-	12,12	-	12,12	-	12,12	-	66,27	-	0,79	-	0,79	-	0,81
29.08.15	24.00	-	76,23	62,71	13,92	66,43	66,04	0,39	7,00	5,00	0,01	13,90	-	14,19	-	14,19	-	14,19	-	14,19	-	66,20	-	0,92	-	0,92	-	0,93
30.08.15	24.00	-	75,82	61,54	14,28	66,55	66,13	0,42	7,00	5,00	0,01	14,58	-	14,84	-	14,84	-	14,84	-	14,84	-	66,47	-	0,97	-	0,97	-	0,98
31.08.15	24.00	-	76,88	62,14	14,74	66,39	66,01	0,38	7,00	5,00	0,01	15,11	-	15,11	-	15,11	-	15,11	-	15,11	-	66,12	-	1,00	-	1,00	-	0,93
01.09.15	24.00	-	76,05	62,45	13,60	66,35	65,96	0,39	7,00	5,00	0,01	13,92	-	14,22	-	14,22	-	14,22	-	14,22	-	66,15	-	0,92	-	0,92	-	0,94
02.09.15	24.00	-	76,95	63,22	13,73	66,20	65,82	0,38	7,00	5,00	-0,01	14,33	-	14,33	-	14,33	-	14,33	-	14,33	-	65,94	-	0,95	-	0,95	-	0,94
03.09.15	24.00	-	77,37	64,02	14,24	66,20	64,76	0,44	7,00	5,00	-0,16	14,54	-	14,12	-	14,12	-	14,12	-	14,12	-	65,04	-	0,84	-	0,84	-	-0,11
04.09.15	24.00	-	77,04	64,92	11,12	63,88	63,89	-0,01	7,00	5,00	-0,02	14,39	-	14,80	-	14,80	-	14,80	-	14,80	-	66,08	-	0,87	-	0,87	-	0,93
05.09.15	24.00	-	84,14	70,61	13,53	66,33	65,99	0,34	7,00	5,00	-0,03	14,39	-	14,39	-	14,39	-	14,39	-	14,39	-	66,23	-	1,03	-	1,03	-	1,01
06.09.15	24.00	-	84,04	69,31	14,73	66,38	66,01	0,37	7,00	5,00	-0,02	15,50	-	15,85	-	15,85	-	15,85	-	15,85	-	66,03	-	1,01	-	1,01	-	0,98
07.09.15	24.00	-	85,63	70,97	14,66	66,26	65,92	0,34	7,00	5,00	-0,02	15,32	-	15,62	-	15,62	-	15,62	-	15,62	-	66,48	-	1,00	-	1,00	-	0,98
08.09.15	24.00	-	84,81	71,18	13,63	69,87	69,53	0,34	7,00	5,00	-0,02	14,34	-	14,62	-	14,62	-	14,62	-	14,62	-	66,44	-	0,92	-	0,92	-	0,86
09.09.15	24.00	-	87,81	74,70	13,11	66,72	66,41	0,31	7,00	5,00	-0,02	13,88	-	14,15	-	14,15	-	14,15	-	14,15	-	66,51	-	0,89	-	0,89	-	0,84
10.09.15	24.00	-	92,35	79,93	12,42	66,74	66,42	0,32	7,00	5,00	-0,10	13,36	-	14,53	-	14,53	-	14,53	-	14,53	-	66,23	-	0,94	-	0,94	-	0,84
11.09.15	24.00	-	55,24	42,70	12,54	66,07	66,00	0,07	7,00	5,00	0,02	14,73	-	14,83	-	14,83	-	14,83	-	14,83	-	64,33	-	0,91	-	0,91	-	0,93
12.09.15	24.00	-	14,88	0,00	14,88	62,31	43,97	18,34	7,00	5,00	0,02	15,80	-	16,07	-	16,07	-	16,07	-	16,07	-	62,13	-	1,03	-	1,03	-	1,04
13.09.15	24.00	-	15,90	0,00	15,90	62,56	43,59	18,97	7,00	5,00	0,02	16,44	-	16,72	-	16,72	-	16,72	-	16,72	-	62,07	-	1,02	-	1,02	-	1,04
14.09.15	24.00	-	16,59	0,00	16,59	62,69	43,11	19,58	7,00	5,00	0,02	16,44	-	16,82	-	16,82	-	16,82	-	16,82	-	62,27	-	1,03	-	1,03	-	1,04
15.09.15	24.00	-	16,58	0,00	16,58	62,48	43,02	19,46	7,00	5,00	0,01	15,24	-	15,50	-	15,50	-	15,50	-	15,50	-	61,69	-	0,94	-	0,94	-	0,95
16.09.15	24.00	-	15,34	0,00	15,34	62,09	42,84	19,25	7,00	5,00	0,01	15,24	-	15,50	-	15,50	-	15,50	-	15,50	-	61,69	-	0,94	-	0,94	-	1,00
17.09.15	24.00	-	15,98	0,00	15,98	62,55	43,07	19,48	7,00	5,00	0,01	15,88	-	16,12	-	16,12	-	16,12	-	16,12	-	62,16	-	0,93	-	0,93	-	0,93
18.09.15	24.00	-	14,95	0,00	14,95	62,36	42,35	19,11	7,00	5,00	0,01	14,97	-	15,25	-	15,25	-	15,25	-	15,25	-	61,87	-	0,93	-	0,93	-	0,94
19.09.15	24.00	-	15,17	0,00	15,17	62,08	42,91	19,17	7,00	5,00	0,01	15,06	-	15,33	-	15,33	-	15,33	-	15,33	-	61,65	-	1,03	-	1,03	-	1,04
20.09.15	24.00	-	16,69	0,00	16,69	62,33	42,78	19,55	7,00	5,00	0,02	15,76	-	16,87	-	16,87	-	16,87	-	16,87	-	61,95	-	0,97	-	0,97	-	0,99
21.09.15	24.00	-	15,89	0,00	15,89	62,09	42,71	19,38	7,00	5,00	0,02	14,87	-	16,04	-	16,04	-	16,04	-	16,04	-	61,69	-	0,92	-	0,92	-	0,93
22.09.15	24.00	-	14,99	0,00	14,99	62,02	42,46	19,56	7,00	5,00	0,01	14,87	-	15,17	-	15,17	-	15,17	-	15,17	-	61,58	-	0,91	-	0,91	-	0,93
23.09.15	24.00	-	14,95	0,00	14,95	61,73	42,38	19,35	7,00	5,00	0,02	14,90	-	15,18	-	15,18	-	15,18	-	15,18	-	61,28	-	0,91	-	0,91	-	0,92
Среднее	24.00	-	52,35	38,45	13,90	64,80	57,10	7,70	7,00	5,00	-0,04	14,86	-	15,14	-	15,14	-	15,14	-	15,14	-	64,15	-	0,95	-	0,95	-	0,92
Итого	744,00	-	1622,73	1191,96	430,77	64,80	57,10	7,70	7,00	5,00	-1,11	460,55	0,00	469,29	0,00	469,29	0,00	469,29	0,00	469,29	0,00	64,15	-	29,51	-	29,51	-	28,41

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(г)	M2(г)	M3(г)	M4(г)	V3(кв)	V4(кв)	Q СЛО (ккал)	Q ГВС (ккал)	Таб. ч
24.08.15 03:00	24.08.15 03:00	1365,07	1114,42	2329,17	-	2578,48	-	34,23	-	-
24.09.15 02:00	24.09.15 02:00	1552,00	1229,97	2889,33	-	3042,36	-	32,61	-	-

Период расчета по среднему: 24.08.15 03:00 - 24.09.15 02:00
 Количество теплоты, энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоты, энергии, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Корректировка на температурный учет:
 Итого по приборам учета:

15,73 °C = -7,24 Гкал;
 22,27 Гкал;
 469,29 куб.м

ЗАО "ДомТелеком"
 Филиал "Энергобыт"
 Управление жилищно-коммунального хозяйства
 Отдел обслуживания клиентов
 ОТСЕГ ПРИНЯТ