Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0915.txt
Режим (схема): 0;7
Вычислитель: СПТ-943 № 06069

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	*	80,73	67,01	13,73	68,64	68,31	0,33	6,40	3,20	-0,03	14,59	0,00	0,00	14,90	0,00	14,90	-	68,34	0,00	1,00			0,97
25.08.15	24,00	*	80,07	66,61	13,46	68,66	68,33	0,33	6,40	3,20	-0,03	14,30	0,00	0,00	14,61	0,00	14,61	-	68,36	0,00	0,98			0,95
26.08.15	24,00	*	80,71	67,72	13,00	68,55	68,23	0,32	6,40	3,20	-0,02	13,75	0,00	0,00	14,05	0,00	14,05	-	68,24	0,00	0,94			0,92
27.08.15	24,00		82,83	67,54	15,29	68,66	68,35	0,31	6,40	3,20	-0,03	16,13	0,00	0,00	16,48	0,00	16,48	-	68,36	0,00	1,10			1,08
28.08.15	24,00	*	82,67	67,09	15,58	68,95	68,65	0,30	6,40	3,20	-0,02	16,28	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64	-	68,60	0,00	1,12			1,10
29.08.15	24,00	*	81,77	67,42	14,35	68,71	68,39	0,33	6,40	3,20	-0,01	14,94	0,00	0,00	15,26	0,00	15,26	-	68,46	0,00	1,02			1,01
30.08.15	24,00	*	81,25	66,55	14,71	68,68	68,32	0,36	6,40	3,20	-0,01	15,37	0,00	0,00	15,70	0,00	15,70	-	68,52	0,00	1,05			1,04
31.08.15	24,00	*	83,35	66,91	16,45	68,62	68,30	0,31	6,40	3,20	-0,02	17,19	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	-	68,32	0,00	1,18			1,16
01.09.15	24,00	*	81,79	67,48	14,30	68,47	68,14	0,33	6,40	3,20	-0,01	14,88	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	68,20	0,00	1,02			1,01
02.09.15	24,00	*	84,20	67,83	16,36	68,33	68,01	0,32	6,40	3,20	-0,02	17,09	0,00	0,00	17,46	0,00	17,46	-	68,09	0,00	1,16			1,15
03.09.15	24,00	*	85,67	69,70	15,98	68,82	68,47	0,35	6,40	3,20	-0,03	16,92	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29	-	68,71	0,00	1,16			1,13
04.09.15	24,00	*	77,66	62,71	14,95	68,83	68,50	0,33	6,40	3,20	-0,03	15,80	0,00	0,00	16,14	0,00	16,14	-	68,40	0,00	1,08			1,06
05.09.15	24,00	*	69,47	55,68	13,79	68,70	68,30	0,41	6,40	3,20	-0,02	14,48	0,00	0,00	14,79	0,00	14,79	-	68,35	0,00	0,99			0,97
06.09.15	24,00	*	70,68	53,86	16,82	68,52	68,09	0,43	6,40	3,20	-0,03	17,72	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	-	68,24	0,00	1,21			1,18
07.09.15	24,00	*	70,96	55,60	15,36	68,48	68,08	0,41	6,40	3,20	-0,02	16,18	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	-	68,15	0,00	1,10			1,08
08.09.15	24,00	*	69,73	54,89	14,84	72,30	71,76	0,54	6,40	3,20	-0,02	15,61	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	-	72,19	0,00	1,13			1,11
09.09.15	24,00	*	76,72	61,12	15,60	68,83	68,44	0,39	6,40	3,20	-0,02	16,29	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64	-	68,59	0,00	1,12			1,10
10.09.15	24,00	*	83,82	68,44	15,38	68,56	68,22	0,34	6,40	3,20	-0,02	16,15	0,00	0,00	16,50	0,00	16,50	-	68,33	0,00	1,10			1,08
11.09.15	24,00	*	82,77	67,75	15,02	68,54	68,21	0,33	6,40	3,20	-0,02	15,84	0,00	0,00	16,18	0,00	16,18	-	68,23	0,00	1,08			1,06
12.09.15	24,00	*	82,69	67,01	15,68	68,42	68,08	0,35	6,40	3,20	-0,03	16,56	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	-	68,18	0,00	1,13			1,10
13.09.15	24,00	*	83,68	66,43	17,26	68,66	68,30	0,35	6,40	3,20	-0,04	18,29	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	-	68,44	0,00	1,25			1,21
14.09.15	24,00	*	84,12	66,92	17,20	68,72	68,39	0,34	6,40	3,20	-0,04	18,26	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	-	68,43	0,00	1,25			1,21
15.09.15	24,00	*	82,48	66,55	15,93	68,89	68,53	0,35	6,40	3,20	-0,04	16,94	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	68,61	0,00	1,16			1,13
16.09.15	24,00	*	83,26	65,84	17,42	68,36	68,02	0,34	6,40	3,20	-0,04	18,52	0,00	0,00	18,92	0,00	18,92	-	68,09	0,00	1,26			1,22
17.09.15	24,00	*	80,93	65,41	15,52	68,79	68,44	0,35	6,40	3,20	-0,04	16,53	0,00	0,00	16,89	0,00	16,89	-	68,52	0,00	1,13			1,10
18.09.15	24,00	*	82,01	66,11	15,90	68,96	68,62	0,34	6,40	3,20	-0,04	16,95	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	68,67	0,00	1,16			1,12
19.09.15	24,00	*	82,47	66,25	16,22	68,76	68,41	0,35	6,40	3,20	-0,04	17,23	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	-	68,49	0,00	1,18			1,14
20.09.15	24,00	*	82,47	66,61	15,86	68,37	68,01	0,36	6,40	3,20	-0,04	16,86	0,00	0,00	17,22	0,00	17,22	-	68,17	0,00	1,15			1,11
21.09.15	24,00	*	81,55	65,86	15,69	68,55	68,18	0,37	6,40	3,20	-0,04	16,68	0,00	0,00	17,04	0,00	17,04	-	68,33	0,00	1,14			1,11
22.09.15	24,00	*	82,55	65,01	17,54	68,85	68,50	0,36	6,40	3,20	-0,04	18,63	0,00	0,00	19,04	0,00	19,04	-	68,56	0,00	1,28			1,24
23.09.15	24,00	*	80,94	65,03	15,91	68,52	68,16	0,36	6,40	3,20	-0,04	16,93	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29	-	68,23	0,00	1,16			1,12
Среднее	24,00	-	80,52	65,00	15,52	68,76	68,41	0,35	6,40	3,20	-0,03	16,38	-	-	16,74	-	16,74	-	68,50	-	1,12	-	-	1,10
Итого	744,00		2496,01	2014,93	481,08						-0,85	507,85	0,00	0,00	518,86	0,00	518,86	0,00			34,81	0,00	0,00	33,96

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	24.08.15 03:00	23785,11	18521,37	5818,64	0,00	5944,05	0,00	814,40	395,92	-
	24.09.15 02:00	26278,27	20533,09	6326,86	0,00	6463,30	0,00	848,39	430,76	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °С = -7,99 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **518,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«08» 09 15 г.