Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2015

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9103.038.1
Строит.Адрес: Шелгунова 6
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0915.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204763

Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Тхв, гр.С= 15,73

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.08.2015 по 23.09.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.08.15	24,00	-	161,10	151,03	10,07	68,68	65,51	3,17	7,00	5,00	0,52	110,46	100,70	9,76	112,88	102,62	10,26	-	68,83	64,23	0,66			1,18
25.08.15	24,00	-	158,61	150,98	7,63	68,79	65,58	3,21	7,00	5,00	0,51	108,12	100,73	7,39	110,52	102,65	7,87	-	68,94	64,30	0,50			1,02
26.08.15	24,00	-	161,67	153,10	8,57	68,58	65,50	3,08	7,00	5,00	0,51	110,33	101,97	8,36	112,73	103,89	8,84	-	68,73	64,26	0,56			1,07
27.08.15	24,00	-	160,49	151,63	8,86	68,89	65,74	3,15	7,00	5,00	0,51	109,32	100,97	8,35	111,72	102,89	8,83	-	69,04	64,47	0,58			1,09
28.08.15	24,00	-	159,55	151,31	8,24	68,94	65,74	3,20	7,00	5,00	0,52	108,47	100,78	7,69	110,84	102,71	8,13	-	69,08	64,44	0,54			1,06
29.08.15	24,00	-	160,51	151,28	9,23	68,78	65,53	3,25	7,00	5,00	0,53	109,40	100,70	8,70	111,80	102,62	9,18	-	68,93	64,21	0,61			1,14
30.08.15	24,00	-	159,15	149,60	9,55	68,88	65,58	3,30	7,00	5,00	0,53	108,65	99,51	9,14	111,01	101,43	9,58	-	69,03	64,25	0,63			1,16
31.08.15	24,00	-	160,47	150,04	10,43	68,63	65,38	3,25	7,00	5,00	0,53	109,76	99,83	9,93	112,17	101,75	10,42	-	68,78	64,06	0,68			1,21
01.09.15	24,00	-	159,71	150,39	9,32	68,64	65,39	3,25	7,00	5,00	0,52	108,96	100,10	8,86	111,33	102,02	9,31	-	68,79	64,08	0,61			1,14
02.09.15	24,00	-	162,33	152,25	10,08	68,43	65,25	3,18	7,00	5,00	0,53	110,89	101,36	9,53	113,32	103,28	10,04	-	68,58	63,97	0,66			1,19
03.09.15	24,00	-	75,43	80,15	-4,72	67,44	64,50	2,94	7,00	5,00	0,20	49,49	46,74	2,75	50,53	47,60	2,93	-	67,50	63,58	-0,27			-0,06
04.09.15	24,00	-	96,03	85,63	10,40	67,50	64,15	3,35	7,00	5,00	0,40	67,00	56,66	10,34	68,43	57,67	10,76	-	67,60	62,65	0,60			0,99
05.09.15	24,00	-	148,48	138,90	9,58	68,63	65,10	3,53	7,00	5,00	0,53	101,98	91,74	10,24	104,20	93,46	10,74	-	68,77	63,56	0,62			1,15
06.09.15	24,00	-	147,62	137,95	9,67	68,63	65,04	3,59	7,00	5,00	0,54	101,51	91,74	9,77	103,74	93,42	10,32	-	68,78	63,49	0,63			1,17
07.09.15	24,00	-	151,55	141,86	9,69	68,41	64,95	3,46	7,00	5,00	0,53	104,41	94,46	9,95	106,68	96,21	10,47	-	68,55	63,52	0,63			1,16
08.09.15	24,00	-	151,69	142,31	9,38	72,43	68,57	3,86	7,00	5,00	0,59	104,37	94,13	10,24	106,89	96,09	10,80	-	72,56	66,96	0,64			1,23
09.09.15	24,00	-	158,82	149,58	9,24	68,70	65,30	3,40	7,00	5,00	0,54	109,05	99,02	10,03	111,45	100,86	10,59	-	68,84	63,91	0,61			1,15
10.09.15	24,00	-	169,30	160,34	8,96	68,68	65,48	3,20	7,00	5,00	0,55	116,07	106,08	9,99	118,59	108,11	10,48	-	68,83	64,15	0,59			1,14
11.09.15	24,00	-	169,45	159,90	9,55	68,54	65,34	3,20	7,00	5,00	0,55	116,09	106,05	10,04	118,59	108,03	10,56	-	68,68	64,02	0,63			1,17
12.09.15	24,00	-	168,41	159,91	8,50	68,46	65,22	3,24	7,00	5,00	0,55	115,09	106,37	8,72	117,58	108,32	9,26	-	68,60	63,89	0,55			1,11
13.09.15	24,00	-	170,03	159,56	10,47	68,59	65,36	3,23	7,00	5,00	0,56	117,08	106,24	10,84	119,61	108,26	11,35	-	68,74	64,03	0,69			1,24
14.09.15	24,00	-	170,21	160,73	9,48	68,66	65,42	3,24	7,00	5,00	0,56	116,82	107,12	9,70	119,37	109,16	10,21	-	68,80	64,06	0,62			1,18
15.09.15	24,00	-	170,10	160,31	9,79	68,72	65,45	3,27	7,00	5,00	0,56	116,86	106,84	10,02	119,41	108,89	10,52	-	68,87	64,07	0,64			1,21
16.09.15	24,00	-	168,79	160,41	8,38	68,26	65,07	3,19	7,00	5,00	0,54	115,59	106,95	8,64	118,08	108,91	9,17	-	68,41	63,71	0,55			1,09
17.09.15	24,00	-	166,94	158,61	8,33	68,73	65,51	3,22	7,00	5,00	0,55	114,35	105,73	8,62	116,83	107,72	9,11	-	68,88	64,10	0,54			1,09
18.09.15	24,00	-	169,40	160,63	8,77	68,78	65,62	3,16	7,00	5,00	0,54	116,06	106,99	9,07	118,60	109,09	9,51	-	68,94	64,25	0,58			1,12
19.09.15	24,00	-	169,48	161,17	8,31	68,53	65,34	3,19	7,00	5,00	0,55	115,94	107,36	8,58	118,47	109,40	9,07	-	68,68	63,96	0,54			1,09
20.09.15	24,00	-	170,96	160,89	10,07	68,14	65,00	3,14	7,00	5,00	0,54	117,35	107,18	10,17	119,89	109,17	10,72	-	68,29	63,63	0,66			1,20
21.09.15	24,00	-	169,59	159,65	9,94	68,36	65,14	3,22	7,00	5,00	0,55	116,44	106,36	10,08	118,94	108,32	10,62	-	68,51	63,76	0,65			1,20
22.09.15	24,00	-	167,36	158,26	9,10	68,66	65,33	3,33	7,00	5,00	0,56	114,63	105,41	9,22	117,10	107,40	9,70	-	68,80	63,89	0,60			1,16
23.09.15	24,00		157,77	148,95	8,83	68,67	65,40	3,27	7,00	5,00	0,52	108,02	98,86	9,16	110,38	100,73	9,65	-	68,81	64,05	0,58	-	-	1,10
Среднее	24,00	-	157,77	148,95	8,83	68,67	65,40	3,27	7,00	5,00	0,52	108,02	98,86	9,16	110,38	100,73	9,65	-	68,81	64,05	0,58	-	-	1,10
Итого	744,00		4891,00	4617,31	273,70						16,23	3348,56	3064,68	283,88	3421,68	3122,68	299,00	0,00			17,89	0,00	0,00	34,12

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,73 °C = -4,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **29,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **299,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по работе с потребителями
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«30» 09 15 г.