

Объект: ЖКС Нежского района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЛО-Н-ГЭС
 Обслуживающая организация: АО "ДомТелеком"
 Исполник: Обуховский Э.А.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТТЗ за сентябрь 2015
 Договор: 9104.038.1
 Строит. адрес: Шелгунова 8
 Телефон: (812) 313-47-06
 Счет подполчения: Девятдубная
 ВК77-208338-(С)-915 Гк

Узел учета: СЛО-Н-ГЭС
 Код УТТЗ: 150/70
 График: 150/70
 Тщ, гр.С= 15/73

Установленные приборы:
 Выключатель: ВК77 № 208338
 Подающий (M1): Расходомер: ПРМ 40
 Обратный (M2): Расходомер: ПРМ 40
 Т-д. ГВС(М3): Т-д. ГВС(М4): Расходомер: ПРМ 32
 Т-д. ГВС(М5): Расходомер: ПРМ 20
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-M2)/(P2-M2) лето: Q=M1*(P1-M2)/(P2-M2)
 Расчетные нагрузки (гр.ч/час): Qгр=0,307 Qлет=0 Qотк.гр.= Qгрк=

Режим (Сюма):
 Gm1= 0.1 Gm2= 4.5
 Gm3= 0.1 Gm4= 4.5
 Gm5= 0.067 Gm6= 3.0
 Gm7= 0.027 Gm8= 1.2
 Gm9=

Преобр. давления:
 Преобр. давления: КСОП-Н
 Преобр. давления: КСОП-Н
 Преобр. давления: КСОП-Н
 Преобр. давления: КСОП-Н

Допроведенные нагрузки (гр.ч/час): Qгрк=0,307 Qлет=0 Qотк.гр.= Qгрк=

Дата	Тч	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	Qотопл	M3	M4	dm	M5	M6	M7	M8	M9	M10	T3	T4	Qгр.общ.	Qгр.контр.	
24.08.15	24.00	-	146.02	129.05	16.97	68.30	65.28	3.02	7.00	5.00	0.45	51.04	36.74	14.30	52.15	37.24	14.91	68.35	57.73	1.11					1.55
25.08.15	24.00	-	148.65	128.31	20.34	68.41	65.48	2.93	7.00	5.00	0.44	54.11	36.46	17.65	55.28	36.97	18.31	68.48	58.16	1.33					1.77
26.08.15	24.00	-	148.16	130.30	17.86	68.33	65.31	3.02	7.00	5.00	0.45	52.14	37.07	15.07	53.27	37.58	15.69	68.31	57.94	1.17					1.62
27.08.15	24.00	-	145.88	129.24	16.64	68.64	65.46	3.18	7.00	5.00	0.47	50.62	36.79	13.83	51.74	37.28	14.46	68.51	57.93	1.09					1.56
28.08.15	24.00	-	146.03	128.77	17.26	68.58	65.57	3.01	7.00	5.00	0.44	51.03	36.66	14.37	52.14	37.16	14.98	68.44	58.06	1.13					1.58
29.08.15	24.00	-	146.97	128.88	18.09	68.38	65.20	3.19	7.00	5.00	0.47	52.02	36.67	15.35	53.16	37.15	16.01	68.55	57.29	1.18					1.72
30.08.15	24.00	-	146.55	127.40	19.15	68.45	65.26	3.19	7.00	5.00	0.47	52.70	36.19	16.51	53.83	36.68	17.15	68.52	57.34	1.26					1.72
31.08.15	24.00	-	145.86	127.99	17.87	68.26	65.10	3.16	7.00	5.00	0.46	51.59	36.40	15.19	52.70	36.88	15.82	68.29	57.24	1.19					1.65
01.09.15	24.00	-	146.42	128.24	18.18	68.23	65.09	3.14	7.00	5.00	0.46	51.87	36.49	15.38	52.95	36.97	15.98	68.29	57.24	1.19					1.74
02.09.15	24.00	-	149.31	129.69	19.62	68.05	64.98	3.07	7.00	5.00	0.46	53.63	36.92	16.71	54.78	37.40	17.38	68.11	57.26	1.28					1.82
03.09.15	24.00	-	72.11	70.37	1.74	67.00	63.75	3.25	7.00	5.00	0.20	34.29	19.06	15.23	34.95	19.28	15.67	64.29	56.74	0.16					0.36
04.09.15	24.00	-	86.82	70.36	16.46	66.50	63.51	2.99	7.00	5.00	0.34	37.40	19.07	18.53	38.15	19.31	18.84	65.75	55.15	0.97					1.31
05.09.15	24.00	-	133.64	115.40	18.24	64.84	64.84	3.36	7.00	5.00	0.46	51.59	31.90	17.67	50.62	19.28	18.24	68.25	56.36	1.19					1.64
06.09.15	24.00	-	135.47	114.28	21.19	68.14	64.71	3.43	7.00	5.00	0.46	51.59	31.76	19.83	52.68	32.24	20.44	68.20	56.12	1.38					1.84
07.09.15	24.00	-	137.99	117.19	20.80	67.95	64.57	3.38	7.00	5.00	0.47	51.46	32.91	18.55	52.54	33.39	19.15	68.00	56.08	1.35					1.75
08.09.15	24.00	-	136.19	118.02	18.17	71.89	68.15	3.74	7.00	5.00	0.51	49.29	33.24	16.05	50.47	33.77	16.70	71.97	58.75	1.24					1.82
09.09.15	24.00	-	141.39	122.92	18.47	68.29	64.99	3.30	7.00	5.00	0.47	51.75	37.42	16.93	52.84	35.30	17.54	68.34	56.67	1.21					1.66
10.09.15	24.00	-	150.60	132.55	18.05	68.27	65.06	3.21	7.00	5.00	0.48	52.65	36.51	16.17	54.76	37.90	16.86	68.19	56.97	1.18					1.66
11.09.15	24.00	-	149.55	131.52	18.03	68.14	64.94	3.20	7.00	5.00	0.48	51.45	35.82	15.63	53.79	37.01	16.78	68.19	56.92	1.15					1.62
12.09.15	24.00	-	147.78	130.12	17.66	68.04	64.88	3.16	7.00	5.00	0.47	51.45	35.82	15.63	52.54	36.30	16.24	68.29	57.23	1.36					1.83
13.09.15	24.00	-	150.64	129.73	20.91	68.23	65.16	3.07	7.00	5.00	0.48	53.90	36.03	17.69	55.08	36.69	18.39	68.42	57.25	1.61					2.09
14.09.15	24.00	-	151.24	130.64	20.60	68.26	65.11	3.15	7.00	5.00	0.48	57.83	36.03	21.80	59.10	36.51	22.29	67.93	56.54	1.51					2.00
15.09.15	24.00	-	154.82	130.21	24.61	68.37	65.27	3.10	7.00	5.00	0.49	56.47	35.67	20.48	57.70	36.47	21.23	68.36	57.09	1.44					1.91
16.09.15	24.00	-	153.47	130.14	23.33	67.87	64.72	3.15	7.00	5.00	0.49	54.85	35.67	19.18	56.03	36.15	19.88	68.47	56.99	1.19					1.67
17.09.15	24.00	-	150.88	128.91	21.97	68.31	65.19	3.12	7.00	5.00	0.48	51.55	36.22	15.33	52.65	36.70	15.95	68.21	57.19	1.27					1.73
18.09.15	24.00	-	148.99	130.76	18.23	68.41	65.12	3.03	7.00	5.00	0.46	52.76	36.27	16.49	53.88	36.75	17.13	67.88	57.19	1.53					1.99
19.09.15	24.00	-	150.40	131.02	19.38	68.15	65.12	3.03	7.00	5.00	0.46	56.91	35.88	20.73	58.10	36.67	21.43	68.02	56.84	1.42					1.82
20.09.15	24.00	-	154.48	130.94	23.54	67.79	64.84	2.95	7.00	5.00	0.47	54.90	35.98	18.92	56.07	36.46	19.61	68.31	56.69	1.33					1.82
21.09.15	24.00	-	151.92	130.17	21.75	67.93	64.85	3.08	7.00	5.00	0.48	53.28	35.63	17.65	54.42	36.11	18.31	68.19	57.09	1.23					1.68
22.09.15	24.00	-	149.32	128.86	20.46	68.25	65.05	3.20	7.00	5.00	0.45	51.68	34.63	17.05	52.79	35.10	17.69	68.19	57.09	1.23					1.68
23.09.15	24.00	-	142.59	123.73	18.85	68.25	65.09	3.16	7.00	5.00	0.45	51.68	34.63	17.05	52.79	35.10	17.69	68.19	57.09	1.23					1.68
Среднее	24.00	-	142.59	123.73	18.85	68.25	65.09	3.16	7.00	5.00	0.45	51.68	34.63	17.05	52.79	35.10	17.69	68.19	57.09	1.23					1.68
Итого	744.00	-	4420.14	3835.71	594.42	594.42	14.70	1601.96	1073.56	528.40	1636.57	1088.13	548.24	0.00											52.23

Показания счетчиков на момент снятия данных: 30.12.99 00:00 30.12.99 00:00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 15.73 ГС = -8.31 Гкал

Объем теплотехнологии, рассчитанный по среднему: 548.24 КВт.ч

Период превышения Т2: Корректировка на температуру холодной воды: с учетом корректировки

Итого по приборам учета: с учетом корректировки

АО "ДомТелеком" Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

АО "ДомТелеком" для отчетов

ГПП "ТЭК СПб" Уполномоченная приборного учета Организация Учет Теплотехнологии КУУТТЗ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

8809