

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Тепловычислитель: СПТТ943 №38467
 Расчетные формулы: $F_g = (G/(n \cdot G_{max})) \cdot 100\%$; $dT = T_1 - T_2$; $k_{xv} = 0$

Адрес: Шлиссельбургский пр. д.36 ТЦ1
 Источник теплоты: ТЭЦ-22, Магистраль теплотесети: Рыбачьяя р/с Володарского, ТК-3 влево
 Подводящий трубопровод: Ду=50мм, Спр=80м3/ч, Обр. трубопровода: Ду=50мм, Спр=80м3/ч
 Подводящий трубопровод: Ду=50мм, Спр=80м3/ч, Цирк. трубопровод: Ду=25мм, Спр=20м3/ч

о теплоснабжении в теплофикационной воде за Сентябрь 2015 Договор № 31502-3
 Подводящий трубопровод: Ду=50мм, Спр=80м3/ч, Цирк. трубопровод: Ду=25мм, Спр=20м3/ч
 Подводящий трубопровод: Ду=50мм, Спр=80м3/ч, Цирк. трубопровод: Ду=25мм, Спр=20м3/ч

День	п часы	подводящий тр.			обратный тр.			система ГВС										
		T1 С	M1 тонн	DT С	T2 С	M2 тонн	DM тонн	Qсум Гкал	P3 кг/см2	E3 С	V3 м3	P4 кг/см2	T4 С	V4 м3	Uтрс м3	Qтрс Гкал	Qсум Гкал	
23.08.2015	24,00	21,24	0,00	0,27	20,96	0,00	0,00	0,00	7,58	65,15	127,50	6,57	51,89	77,44	50,06	4,18	4,18	
24.08.2015	24,00	21,46	0,00	0,28	21,18	0,00	0,00	0,00	7,57	64,20	129,94	6,58	51,68	73,99	55,94	4,41	4,41	
25.08.2015	24,00	21,84	0,00	0,39	21,45	0,00	0,00	0,00	7,58	64,33	128,25	6,59	51,50	74,06	54,19	4,33	4,33	
26.08.2015	24,00	21,86	0,00	0,31	21,55	0,00	0,00	0,00	7,59	67,07	127,93	6,61	53,00	72,34	55,59	4,63	4,63	
27.08.2015	24,00	21,92	0,00	0,31	21,61	0,00	0,00	0,00	7,61	67,44	123,80	6,65	52,33	71,41	52,38	4,49	4,49	
28.08.2015	24,00	22,15	0,00	0,37	21,78	0,00	0,00	0,00	7,62	68,59	122,96	6,66	52,87	71,25	51,71	4,54	4,54	
29.08.2015	24,00	21,87	0,00	0,33	21,53	0,00	0,00	0,00	7,61	67,12	124,67	6,64	52,19	71,32	53,35	4,53	4,53	
30.08.2015	24,00	21,65	0,00	0,28	21,37	0,00	0,00	0,00	7,57	66,70	128,97	6,62	52,19	70,26	58,71	4,81	4,81	
31.08.2015	24,00	21,66	0,00	0,36	21,30	0,00	0,00	0,00	7,55	66,88	132,27	6,60	52,76	69,28	62,98	5,06	5,06	
01.09.2015	24,00	21,58	0,00	0,37	21,21	0,00	0,00	0,00	7,55	66,86	133,20	6,60	52,92	70,91	62,29	5,03	5,03	
02.09.2015	24,00	21,29	0,00	0,46	20,83	0,00	0,00	0,00	7,58	66,93	127,54	6,64	52,19	70,27	57,26	4,75	4,75	
03.09.2015	24,00	20,85	0,00	0,46	20,38	0,00	0,00	0,00	7,59	66,88	128,78	6,66	52,56	62,84	65,94	5,18	5,18	
04.09.2015	24,00	20,93	0,00	0,33	20,60	0,00	0,00	0,00	7,54	69,36	138,13	6,52	54,30	78,67	59,47	5,17	5,17	
05.09.2015	24,00	20,73	0,00	0,29	20,44	0,00	0,00	0,00	7,35	63,29	160,50	6,25	46,08	88,63	71,87	4,40	4,40	
06.09.2015	24,00	20,62	0,00	0,35	20,28	0,00	0,00	0,00	7,28	64,03	154,70	6,17	50,62	89,27	65,42	5,26	5,26	
07.09.2015	24,00	20,27	0,00	0,33	19,94	0,00	0,00	0,00	7,43	69,66	152,43	6,33	54,89	94,10	58,33	5,30	5,30	
08.09.2015	24,00	20,11	0,00	0,43	19,68	0,00	0,00	0,00	7,46	69,58	151,41	6,34	54,78	96,71	54,75	5,09	5,09	
09.09.2015	24,00	19,83	0,00	0,36	19,47	0,00	0,00	0,00	7,45	69,04	153,21	6,34	54,36	94,47	58,75	5,29	5,29	
10.09.2015	24,00	19,83	0,00	0,26	19,57	0,00	0,00	0,00	7,46	69,83	152,06	6,36	54,82	93,95	58,11	5,31	5,31	
11.09.2015	24,00	19,66	0,00	0,25	19,41	0,00	0,00	0,00	7,45	69,99	152,74	6,34	55,15	94,23	58,13	5,30	5,30	
12.09.2015	24,00	19,78	0,00	0,27	19,51	0,00	0,00	0,00	7,41	69,27	155,21	6,33	55,67	90,56	59,71	5,38	5,38	
13.09.2015	24,00	19,96	0,00	0,24	19,73	0,00	0,00	0,00	7,45	69,72	157,92	6,52	51,48	75,91	62,00	4,99	4,99	
14.09.2015	24,00	19,94	0,00	0,23	19,70	0,00	0,00	0,00	7,51	74,5	107,87	6,40	54,92	63,19	44,68	3,94	3,94	
15.09.2015	24,00	19,78	0,00	0,25	19,54	0,00	0,00	0,00	7,50	65,38	137,92	6,52	50,75	73,41	61,44	4,86	4,86	
16.09.2015	24,00	19,80	0,00	0,22	19,58	0,00	0,00	0,00	7,50	63,98	137,69	6,52	50,75	73,41	61,44	4,86	4,86	
17.09.2015	24,00	20,36	0,00	0,29	20,07	0,00	0,00	0,00	7,51	64,47	136,37	6,52	51,00	74,93	61,44	4,86	4,86	
18.09.2015	24,00	20,72	0,00	0,32	20,41	0,00	0,00	0,00	7,49	63,30	140,12	6,52	50,81	70,08	70,04	5,20	5,20	
19.09.2015	24,00	20,58	0,00	0,23	20,35	0,00	0,00	0,00	7,50	64,04	139,03	6,52	50,95	71,21	67,82	5,16	5,16	
20.09.2015	24,00	20,64	0,00	0,30	20,34	0,00	0,00	0,00	7,47	64,67	140,57	6,52	51,10	70,60	69,97	5,36	5,36	
21.09.2015	24,00	20,28	0,00	0,44	19,83	0,00	0,00	0,00	7,50	65,03	137,83	6,51	51,43	74,10	63,73	5,03	5,03	
22.09.2015	24,00	20,21	0,00	0,20	20,02	0,00	0,00	0,00	7,51	64,75	137,94	6,53	51,21	73,04	64,89	5,07	5,07	
Среднее:	24,00	20,75	0,00	0,32	20,44	0,00	0,00	0,00	7,51	66,40	4273,91	6,49	52,51	77,92	59,95	4,93	4,93	
ИТОГО:	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
По среднему с 23.08.2015 по 31.08.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1108,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
По среднему с 23.09.2015 по 30.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4247,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого с учетом среднего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего к оплате с учетом нормативных потерь на участке от границы раздела до узла учета. Q=	Гкал.																	
Ответственный за учет тепловой энергии	Малых: В. В.																	



28.09.2015
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 ЭнергоМониторинг