Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 15805
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0215.txt
Режим (схема): 0;0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 0,5

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Qот=0 Qвент.=0 Qтех.пот.=0 Qгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00		560,42	544,68	15,74	89,07	69,21	19,87	7,90	3,80	8,81	104,52	84,29	20,22	108,13	86,12	22,01	-	88,43	68,52	3,47			12,28
25.01.15	24,00		559,58	540,14	19,45	88,79	69,01	19,78	7,90	3,80	8,72	107,58	83,70	23,88	111,29	85,52	25,77	-	88,17	68,53	3,75			12,47
26.01.15	24,00		561,75	545,31	16,44	88,59	69,14	19,45	7,90	3,80	8,63	105,37	84,51	20,86	108,99	86,34	22,64	-	87,97	68,42	3,49			12,12
27.01.15	24,00		560,67	546,41	14,27	87,11	68,10	19,01	7,90	3,80	8,44	103,43	84,80	18,63	106,87	86,58	20,29	-	86,46	67,18	3,25			11,69
28.01.15	24,00		556,98	541,75	15,23	85,39	66,86	18,54	7,90	3,80	8,18	103,87	84,33	19,54	107,20	86,05	21,15	-	84,81	66,27	3,22			11,40
29.01.15	24,00		560,84	543,19	17,65	83,81	65,87	17,94	7,90	3,80	7,94	106,66	84,64	22,01	109,96	86,33	23,63	-	83,20	65,41	3,34			11,28
30.01.15	24,00		560,97	542,97	18,00	82,19	64,84	17,36	7,90	3,80	7,68	107,12	84,75	22,37	110,33	86,40	23,93	-	81,63	64,59	3,27			10,96
31.01.15	24,00		561,39	542,48	18,91	81,27	64,30	16,98	7,90	3,80	7,51	107,93	84,61	23,32	111,09	86,23	24,87	-	80,73	64,11	3,29			10,80
01.02.15	24,00		568,24	541,87	26,37	81,38	65,03	16,35	7,90	3,80	7,18	114,83	83,97	30,87	118,21	85,59	32,62	-	80,87	64,41	3,88			11,06
02.02.15	24,00		564,08	546,67	17,41	80,76	64,16	16,60	7,90	3,80	7,38	106,90	85,08	21,82	110,00	86,70	23,31	-	80,25	63,72	3,16			10,54
03.02.15	24,00		561,54	545,38	16,16	80,63	63,95	16,68	7,90	3,80	7,39	105,59	85,11	20,48	108,64	86,71	21,93	-	80,13	63,46	3,06			10,45
04.02.15	24,00		559,16	543,18	15,99	81,69	64,53	17,16	7,90	3,80	7,58	105,17	84,96	20,21	108,29	86,59	21,70	-	81,15	64,06	3,09			10,68
05.02.15	24,00		561,79	544,58	17,21	82,80	65,27	17,53	7,90	3,80	7,80	106,32	84,91	21,41	109,55	86,58	22,97	-	82,26	65,00	3,23			11,03
06.02.15	24,00		561,47	544,83	16,64	82,76	65,23	17,53	7,90	3,80	7,79	105,93	85,17	20,77	109,15	86,84	22,31	-	82,21	64,85	3,19			10,98
07.02.15	24,00		561,22	543,54	17,68	83,35	65,80	17,55	7,90	3,80	7,81	106,66	84,80	21,86	109,93	86,50	23,43	-	82,79	65,67	3,26			11,07
08.02.15	24,00		565,23	544,53	20,70	83,08	65,64	17,44	7,90	3,80	7,74	109,72	84,67	25,05	113,07	86,35	26,72	-	82,54	65,27	3,53			11,27
09.02.15	24,00		560,18	543,09	17,09	82,54	64,95	17,59	7,90	3,80	7,78	106,21	84,93	21,28	109,42	86,57	22,85	-	81,97	64,36	3,24			11,02
10.02.15	24,00		561,17	545,87	15,30	81,89	64,65	17,24	7,90	3,80	7,66	104,80	85,24	19,56	107,92	86,87	21,05	-	81,34	64,11	3,06			10,72
11.02.15	24,00		566,26	548,36	17,91	79,70	63,55	16,15	7,90	3,80	7,19	108,20	85,82	22,38	111,27	87,42	23,84	-	79,20	63,28	3,14			10,33
12.02.15	24,00		562,94	546,66	16,28	78,77	62,86	15,91	7,90	3,80	7,05	107,43	86,72	20,71	110,41	88,32	22,10	-	78,33	62,64	2,98			10,03
13.02.15	24,00		562,86	544,82	18,04	79,99	63,74	16,25	7,90	3,80	7,20	108,68	86,31	22,37	111,78	87,94	23,84	-	79,50	63,60	3,15			10,35
14.02.15	24,00		560,10	541,45	18,65	79,65	63,35	16,31	7,90	3,80	7,19	108,80	85,85	22,95	111,88	87,46	24,43	-	79,15	63,26	3,18			10,37
15.02.15	24,00		561,88	539,92	21,96	79,74	63,24	16,50	7,90	3,80	7,26	111,68	85,35	26,33	114,84	86,94	27,90	-	79,22	63,15	3,46			10,71
16.02.15	24,00		569,11	550,78	18,33	80,17	63,50	16,67	7,90	3,80	7,47	109,27	86,59	22,68	112,40	88,21	24,19	-	79,64	63,16	3,24			10,70
17.02.15	24,00		561,02	543,97	17,05	83,02	65,21	17,81	7,90	3,80	7,90	106,93	85,71	21,21	110,18	87,39	22,80	-	82,43	64,79	3,26			11,16
18.02.15	24,00		565,70	546,68	19,01	82,99	65,39	17,59	7,90	3,80	7,85	109,02	85,80	23,22	112,35	87,49	24,85	-	82,43	65,12	3,40			11,25
19.02.15	24,00		562,75	545,25	17,50	82,50	65,21	17,29	7,90	3,80	7,69	107,39	85,65	21,74	110,63	87,34	23,29	-	81,92	64,96	3,24			10,93
20.02.15	24,00		562,08	545,14	16,94	80,38	63,96	16,41	7,90	3,80	7,29	107,08	85,86	21,22	110,16	87,49	22,67	-	79,83	63,77	3,07			10,36
21.02.15	24,00		565,01	545,22	19,79	77,84	62,28	15,56	7,90	3,80	6,91	109,92	85,77	24,15	112,90	87,32	25,58	-	77,35	62,23	3,17			10,08
22.02.15	24,00		563,96	545,83	18,13	76,44	61,22	15,23	7,90	3,80	6,76	108,44	85,99	22,45	111,29	87,49	23,80	-	75,96	61,02	2,99			9,75
23.02.15	24,00		564,57	542,58	21,99	76,60	61,37	15,24	7,90	3,80	6,74	111,63	85,32	26,30	114,57	86,83	27,73	-	76,13	61,41	3,26			10,00
Среднее	24,00	-	562,42	544,42	17,99	82,09	64,88	17,21	7,90	3,80	7,63	107,52	85,20	22,32	110,73	86,85	23,88	-	81,55	64,53	3,27	-	-	10,90
Итого	744,00		17434,95	16877,14	557,81						236,51	3333,08	2641,22	691,86	3432,68	2692,49	740,20	0,00			101,36	0,00	0,00	337,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 12:00	181893,59	174236,23	42301,86	31413,77	43330,28	31920,70	3317,41	
	24.02.15 11:00	199308,02	191090,60	45634,05	34052,10	46761,58	34610,06	3653,60	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -1,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **336,20** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **740,20** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

не сдан КУУТЭ в коммерческую эксп. после г. п.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ФЕВ 2015 Крынецкий В.
«____» _____ г.