Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9137.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Александровской Фермы 5 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	119,08	98,01	21,07	87,32	51,27	36,05	7,00	5,00	3,82	17,90	-	-	18,49	-	18,49	-	87,08	-	1,56			5,38
25.01.15	24,00	-	120,76	97,10	23,66	87,11	51,31	35,80	7,00	5,00	3,77	20,44	-	-	21,10	-	21,10	-	86,91	-	1,78			5,55
26.01.15	24,00	-	118,79	98,52	20,27	86,81	51,64	35,17	7,00	5,00	3,75	17,11	-	-	17,68	-	17,68	-	86,56	-	1,48			5,23
27.01.15	24,00	-	119,12	98,16	20,96	85,25	50,95	34,30	7,00	5,00	3,65	17,73	-	-	18,31	-	18,31	-	84,79	-	1,51			5,16
28.01.15	24,00	-	119,83	97,30	22,53	83,83	50,22	33,61	7,00	5,00	3,55	19,25	-	-	19,87	-	19,87	-	83,67	-	1,61			5,16
29.01.15	24,00	-	118,11	97,76	20,35	82,16	49,87	32,29	7,00	5,00	3,43	17,11	-	-	17,63	-	17,63	-	81,67	-	1,40			4,83
30.01.15	24,00	-	117,71	97,95	19,76	80,56	49,37	31,19	7,00	5,00	3,32	16,52	-	-	17,01	-	17,01	-	80,20	-	1,33			4,65
31.01.15	24,00	-	118,14	97,65	20,49	79,85	48,93	30,92	7,00	5,00	3,29	17,22	-	-	17,71	-	17,71	-	79,67	-	1,37			4,66
01.02.15	24,00	-	120,56	97,73	22,83	79,93	49,16	30,77	7,00	5,00	3,28	19,50	-	-	20,06	-	20,06	-	79,75	-	1,56			4,84
02.02.15	24,00	-	120,23	98,48	21,75	79,31	48,95	30,36	7,00	5,00	3,26	18,41	-	-	18,93	-	18,93	-	79,16	-	1,46			4,72
03.02.15	24,00	-	117,63	97,97	19,66	79,19	48,47	30,72	7,00	5,00	3,27	16,46	-	-	16,88	-	16,88	-	79,08	-	1,30			4,57
04.02.15	24,00	-	118,71	97,41	21,30	80,31	48,44	31,87	7,00	5,00	3,37	18,02	-	-	18,51	-	18,51	-	80,35	-	1,45			4,82
05.02.15	24,00	-	117,97	97,25	20,72	81,26	48,64	32,62	7,00	5,00	3,45	17,36	-	-	17,88	-	17,88	-	81,07	-	1,41			4,86
06.02.15	24,00	-	117,71	97,61	20,10	81,24	48,71	32,53	7,00	5,00	3,46	16,73	-	-	17,23	-	17,23	-	80,99	-	1,35			4,81
07.02.15	24,00	-	119,19	97,58	21,61	81,78	49,33	32,45	7,00	5,00	3,45	18,20	-	-	18,75	-	18,75	-	81,49	-	1,49			4,94
08.02.15	24,00	-	123,62	97,29	26,33	81,58	49,36	32,22	7,00	5,00	3,42	22,85	-	-	23,53	-	23,53	-	81,40	-	1,86			5,29
09.02.15	24,00	-	118,60	96,43	22,17	81,03	48,08	32,95	7,00	5,00	3,46	18,80	-	-	19,36	-	19,36	-	80,79	-	1,52			4,98
10.02.15	24,00	-	116,83	96,08	20,75	80,21	47,98	32,23	7,00	5,00	3,37	17,45	-	-	17,95	-	17,95	-	79,90	-	1,40			4,77
11.02.15	24,00	-	117,09	95,15	21,94	78,16	47,70	30,46	7,00	5,00	3,17	18,54	-	-	19,05	-	19,05	-	77,97	-	1,45			4,62
12.02.15	24,00	-	115,98	94,52	21,46	77,44	47,17	30,27	7,00	5,00	3,13	18,08	-	-	18,58	-	18,58	-	77,49	-	1,40			4,53
13.02.15	24,00	-	117,23	94,72	22,51	78,38	47,78	30,60	7,00	5,00	3,17	19,12	-	-	19,66	-	19,66	-	78,19	-	1,50			4,67
14.02.15	24,00	-	117,85	93,98	23,87	78,23	47,45	30,78	7,00	5,00	3,17	20,43	-	-	21,01	-	21,01	-	78,14	-	1,60			4,77
15.02.15	24,00	-	118,98	92,33	26,65	78,24	46,73	31,51	7,00	5,00	3,19	23,18	-	-	23,81	-	23,81	-	78,00	-	1,81			5,00
16.02.15	23,00	-	112,08	92,02	20,06	78,82	46,80	32,02	7,00	5,00	3,16	17,47	-	-	17,94	-	17,94	-	78,68	-	1,38			4,53
17.02.15	24,00	-	120,20	97,23	22,97	81,57	48,21	33,36	7,00	5,00	3,54	19,41	-	-	19,98	-	19,98	-	81,48	-	1,58			5,13
18.02.15	24,00	-	119,25	98,61	20,64	81,46	48,85	32,61	7,00	5,00	3,51	17,11	-	-	17,60	-	17,60	-	81,31	-	1,39			4,90
19.02.15	24,00	-	120,76	98,47	22,29	80,79	48,97	31,82	7,00	5,00	3,43	18,71	-	-	19,25	-	19,25	-	80,43	-	1,51			4,94
20.02.15	24,00	-	118,34	98,84	19,50	78,71	48,72	29,99	7,00	5,00	3,25	15,96	-	-	16,43	-	16,43	-	78,24	-	1,25			4,51
21.02.15	24,00	-	120,73	98,51	22,22	76,31	47,57	28,74	7,00	5,00	3,11	18,72	-	-	19,20	-	19,20	-	76,06	-	1,42			4,53
22.02.15	24,00	-	121,16	98,13	23,03	75,11	46,95	28,16	7,00	5,00	3,04	19,47	-	-	19,96	-	19,96	-	74,91	-	1,46			4,50
23.02.15	24,00	-	121,45	97,53	23,92	75,31	46,96	28,35	7,00	5,00	3,04	20,42	-	-	20,93	-	20,93	-	75,15	-	1,53			4,57
Среднее	23,97	-	118,83	96,98	21,85	80,56	48,73	31,83	7,00	5,00	3,36	18,51	-	-	19,04	-	19,04	-	80,34	-	1,49	-	-	4,85
Итого	743,00		3683,69	3006,32	677,37						104,29	573,68	0,00	0,00	590,28	0,00	590,28	0,00			46,09	0,00	0,00	150,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	21.02.15 10:00	14824,17	12051,30	2397,62	-	2462,55	-	583,35	-
	24.02.15 19:00	15231,77	12382,27	2462,39	-	2528,95	-	598,43	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °C = -0,29 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **590,28** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 02 15 г.

45,8 куп