Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Александровской Фермы 9 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207225 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,096 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0878

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 67,8 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.02.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.02.15	24,00	-	94,78	71,80	22,98	79,73	44,50	35,23	7,00	5,00	2,39	24,82	-	-	25,56	-	25,56	-	79,57	-	1,98			4,36
02.02.15	24,00	-	90,87	72,84	18,03	79,08	44,23	34,85	7,00	5,00	2,38	20,11	-	-	20,68	-	20,68	-	78,98	-	1,59			3,97
03.02.15	24,00	-	90,48	72,38	18,10	78,95	43,77	35,18	7,00	5,00	2,39	20,17	-	-	20,73	-	20,73	-	78,92	-	1,59			3,98
04.02.15	24,00	-	89,42	72,00	17,42	80,03	43,79	36,24	7,00	5,00	2,41	19,92	-	-	20,51	-	20,51	-	80,12	-	1,60			4,00
05.02.15	24,00	-	90,00	71,76	18,24	80,96	43,76	37,20	7,00	5,00	2,50	20,37	-	-	20,99	-	20,99	-	80,87	-	1,65			4,15
06.02.15	24,00	-	90,61	72,09	18,52	80,92	43,73	37,19	7,00	5,00	2,57	19,95	-	-	20,54	-	20,54	-	80,75	-	1,61			4,18
07.02.15	24,00	-	92,91	71,84	21,07	81,49	44,24	37,25	7,00	5,00	2,59	22,28	-	-	22,95	-	22,95	-	81,21	-	1,81			4,40
08.02.15	24,00	-	93,32	71,75	21,57	81,24	44,27	36,97	7,00	5,00	2,56	22,78	-	-	23,44	-	23,44	-	81,03	-	1,85			4,41
09.02.15	24,00	-	93,06	70,89	22,17	80,73	43,21	37,52	7,00	5,00	2,57	23,31	-	-	24,01	-	24,01	-	80,62	-	1,88			4,45
10.02.15	24,00	-	90,24	70,82	19,42	79,93	42,98	36,95	7,00	5,00	2,53	20,56	-	-	21,15	-	21,15	-	79,72	-	1,64			4,17
11.02.15	24,00	-	89,38	70,18	19,20	77,84	42,86	34,98	7,00	5,00	2,38	20,34	-	-	20,91	-	20,91	-	77,49	-	1,58			3,95
12.02.15	24,00	-	90,49	69,41	21,08	77,19	42,45	34,74	7,00	5,00	2,32	22,23	-	-	22,84	-	22,84	-	77,16	-	1,72			4,04
13.02.15	24,00	-	89,28	69,77	19,51	78,11	42,93	35,18	7,00	5,00	2,37	20,68	-	-	21,24	-	21,24	-	77,89	-	1,61			3,98
14.02.15	24,00	-	90,08	69,09	20,99	77,95	42,63	35,32	7,00	5,00	2,35	22,17	-	-	22,76	-	22,76	-	77,81	-	1,73			4,08
15.02.15	24,00	-	91,64	67,65	23,99	77,94	41,96	35,98	7,00	5,00	2,36	25,07	-	-	25,76	-	25,76	-	77,75	-	1,95			4,31
16.02.15	24,00	-	91,90	70,80	21,10	78,53	42,06	36,47	7,00	5,00	2,49	22,40	-	-	23,02	-	23,02	-	78,50	-	1,76			4,24
17.02.15	24,00	-	90,48	71,90	18,58	81,23	43,02	38,21	7,00	5,00	2,61	20,40	-	-	21,01	-	21,01	-	81,08	-	1,65			4,26
18.02.15	24,00	-	92,31	72,67	19,64	81,19	43,55	37,64	7,00	5,00	2,57	21,72	-	-	22,35	-	22,35	-	81,05	-	1,76			4,33
19.02.15	24,00	-	91,04	72,79	18,25	80,52	43,86	36,66	7,00	5,00	2,54	19,99	-	-	20,56	-	20,56	-	80,17	-	1,60			4,14
20.02.15	24,00	-	90,42	73,15	17,27	78,47	43,81	34,66	7,00	5,00	2,41	19,05	-	-	19,57	-	19,57	-	78,06	-	1,49			3,89
21.02.15	24,00	-	93,22	72,54	20,68	76,13	42,96	33,17	7,00	5,00	2,28	22,49	-	-	23,07	-	23,07	-	75,88	-	1,71			3,98
22.02.15	24,00	-	92,02	72,59	19,43	74,88	42,51	32,37	7,00	5,00	2,22	21,20	-	-	21,72	-	21,72	-	74,66	-	1,58			3,81
23.02.15	24,00		91,27	71,40	19,87	79,23	43,32	35,91	7,00	5,00	2,44	21,46	-	-	22,06	-	22,06	-	79,06	-	1,70	-	-	4,14
Среднее	24,00	-	91,27	71,40	19,87	79,23	43,32	35,91	7,00	5,00	2,44	21,46	-	-	22,06	-	22,06	-	79,06	-	1,70	-	-	4,14
Итого	552,00		2099,22	1642,11	457,11						56,20	493,47	0,00	0,00	507,43	0,00	507,43	0,00			39,02	0,00	0,00	95,23

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,25 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,98** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **507,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«28» 02 15 г.

38,77 куп