Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 101-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00		166,07	137,78	28,29	87,14	45,20	41,94	5,00	4,00	5,79	28,32	0,00	0,00	29,26	0,00	29,26	-	86,83	0,00	2,46			8,25
25.01.15	24,00		164,38	136,65	27,74	86,88	45,46	41,43	5,00	4,00	5,67	27,78	0,00	0,00	28,70	0,00	28,70	-	86,56	0,00	2,41			8,08
26.01.15	24,00		165,14	138,98	26,16	86,69	46,09	40,61	5,00	4,00	5,66	26,20	0,00	0,00	27,07	0,00	27,07	-	86,31	0,00	2,26			7,92
27.01.15	24,00		164,34	139,04	25,31	85,30	45,64	39,66	5,00	4,00	5,53	25,36	0,00	0,00	26,17	0,00	26,17	-	84,76	0,00	2,15			7,68
28.01.15	24,00		162,07	137,90	24,17	83,62	44,80	38,82	5,00	4,00	5,36	24,23	0,00	0,00	24,98	0,00	24,98	-	83,36	0,00	2,02			7,38
29.01.15	24,00		165,24	138,30	26,95	82,11	44,54	37,58	5,00	4,00	5,21	27,01	0,00	0,00	27,81	0,00	27,81	-	81,55	0,00	2,20			7,42
30.01.15	24,00		163,68	138,87	24,80	80,53	44,28	36,25	5,00	4,00	5,05	24,86	0,00	0,00	25,57	0,00	25,57	-	80,05	0,00	1,99			7,04
31.01.15	24,00		166,13	138,13	28,00	79,66	43,93	35,72	5,00	4,00	4,94	28,12	0,00	0,00	28,92	0,00	28,92	-	79,39	0,00	2,23			7,17
01.02.15	24,00		168,98	137,37	31,61	79,78	44,07	35,70	5,00	4,00	4,91	31,71	0,00	0,00	32,61	0,00	32,61	-	79,53	0,00	2,52			7,43
02.02.15	24,00		167,68	138,96	28,72	79,19	43,89	35,31	5,00	4,00	4,91	28,74	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	-	79,09	0,00	2,27			7,19
03.02.15	24,00		165,08	138,78	26,30	79,01	43,70	35,31	5,00	4,00	4,91	26,34	0,00	0,00	27,08	0,00	27,08	-	78,84	0,00	2,08			6,98
04.02.15	24,00		164,41	138,18	26,23	80,01	43,70	36,31	5,00	4,00	5,02	26,22	0,00	0,00	26,98	0,00	26,98	-	79,98	0,00	2,10			7,12
05.02.15	24,00		165,86	137,98	27,88	81,09	43,66	37,43	5,00	4,00	5,18	27,83	0,00	0,00	28,65	0,00	28,65	-	80,85	0,00	2,25			7,43
06.02.15	24,00		165,84	138,28	27,55	81,07	43,48	37,59	5,00	4,00	5,22	27,51	0,00	0,00	28,31	0,00	28,31	-	80,75	0,00	2,22			7,44
07.02.15	24,00		165,44	137,76	27,68	81,63	44,05	37,58	5,00	4,00	5,20	27,63	0,00	0,00	28,45	0,00	28,45	-	81,26	0,00	2,25			7,44
08.02.15	24,00		167,98	137,22	30,76	81,40	44,17	37,23	5,00	4,00	5,13	30,70	0,00	0,00	31,61	0,00	31,61	-	81,13	0,00	2,49			7,62
09.02.15	24,00		165,55	137,62	27,93	80,86	43,14	37,73	5,00	4,00	5,21	27,83	0,00	0,00	28,64	0,00	28,64	-	80,62	0,00	2,24			7,46
10.02.15	24,00		160,23	132,93	27,30	80,24	42,43	37,81	5,00	4,00	5,05	27,19	0,00	0,00	27,98	0,00	27,98	-	79,86	0,00	2,17			7,22
11.02.15	24,00		156,42	129,18	27,24	78,07	42,03	36,04	5,00	4,00	4,67	27,22	0,00	0,00	27,96	0,00	27,96	-	77,59	0,00	2,11			6,79
12.02.15	24,00		154,51	128,48	26,03	77,21	41,65	35,55	5,00	4,00	4,57	26,03	0,00	0,00	26,73	0,00	26,73	-	77,10	0,00	2,01			6,58
13.02.15	24,00		155,12	128,32	26,79	78,37	42,07	36,30	5,00	4,00	4,67	26,78	0,00	0,00	27,52	0,00	27,52	-	78,06	0,00	2,09			6,76
14.02.15	24,00		154,35	127,46	26,89	78,05	41,82	36,23	5,00	4,00	4,63	26,91	0,00	0,00	27,64	0,00	27,64	-	77,85	0,00	2,09			6,72
15.02.15	24,00		158,47	125,28	33,19	78,15	41,14	37,00	5,00	4,00	4,65	33,20	0,00	0,00	34,11	0,00	34,11	-	77,87	0,00	2,59			7,23
16.02.15	24,00		162,40	134,41	27,99	78,53	41,54	37,00	5,00	4,00	4,98	28,00	0,00	0,00	28,78	0,00	28,78	-	78,38	0,00	2,19			7,18
17.02.15	24,00		166,06	138,30	27,76	81,28	42,79	38,48	5,00	4,00	5,33	27,76	0,00	0,00	28,58	0,00	28,58	-	81,10	0,00	2,25			7,58
18.02.15	24,00		166,79	139,65	27,14	81,29	43,20	38,09	5,00	4,00	5,33	27,13	0,00	0,00	27,93	0,00	27,93	-	80,97	0,00	2,20			7,53
19.02.15	24,00		165,81	139,12	26,69	80,83	43,71	37,12	5,00	4,00	5,18	26,67	0,00	0,00	27,45	0,00	27,45	-	80,35	0,00	2,14			7,33
20.02.15	24,00		165,57	138,83	26,73	78,79	43,64	35,15	5,00	4,00	4,90	26,78	0,00	0,00	27,52	0,00	27,52	-	78,22	0,00	2,09			6,99
21.02.15	24,00		168,98	138,53	30,44	76,35	42,78	33,57	5,00	4,00	4,66	30,51	0,00	0,00	31,31	0,00	31,31	-	76,02	0,00	2,32			6,98
22.02.15	24,00		167,52	138,58	28,94	74,95	42,32	32,64	5,00	4,00	4,53	28,96	0,00	0,00	29,69	0,00	29,69	-	74,68	0,00	2,16			6,70
23.02.15	24,00		168,78	137,61	31,16	75,08	42,30	32,78	5,00	4,00	4,52	31,19	0,00	0,00	31,98	0,00	31,98	-	74,87	0,00	2,34			6,85
Среднее	24,00	-	164,03	136,27	27,75	80,42	43,46	36,97	5,00	4,00	5,05	27,76	-	-	28,57	-	28,57	-	80,12	-	2,22	-	-	7,27
Итого	744,00		5084,88	4224,48	860,40						156,58	860,69	0,00	0,00	885,55	0,00	885,55	0,00			68,91	0,00	0,00	225,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Трабс
	24.01.15 11:00	76191,60	62481,38	17015,41	0,00	17405,66	0,00	3006,56	
	24.02.15 10:00	81271,15	66700,32	17876,30	0,00	18291,34	0,00	3231,09	

Период расчета по среднему: сутак;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,43 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **225,06** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **885,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

/_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28 02 15 г.

печать энергосбыта

68,48