Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник: Обуховский з-д

Договор: 8820:038:1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0215.txt
График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 206091
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	Тхв, гр.С= 0,5
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	
Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	87,90	73,12	14,78	87,88	44,87	43,01	7,00	5,00	3,23	13,87	-	-	14,37	-	14,37	-	87,47	-	1,21			4,45
25.01.15	24,00	-	89,38	72,45	16,93	87,63	44,95	42,68	7,00	5,00	3,18	16,01	-	-	16,55	-	16,55	-	87,34	-	1,40			4,58
26.01.15	24,00	-	86,69	73,64	13,05	87,43	45,40	42,03	7,00	5,00	3,17	12,25	-	-	12,67	-	12,67	-	86,95	-	1,07			4,24
27.01.15	24,00	-	87,73	73,64	14,09	86,04	44,99	41,05	7,00	5,00	3,11	13,22	-	-	13,64	-	13,64	-	85,52	-	1,13			4,24
28.01.15	24,00	-	86,19	72,96	13,23	84,33	44,28	40,05	7,00	5,00	3,01	12,32	-	-	12,71	-	12,71	-	83,96	-	1,04			4,04
29.01.15	24,00	-	87,25	72,91	14,34	82,82	44,10	38,72	7,00	5,00	2,94	13,07	-	-	13,48	-	13,48	-	82,29	-	1,08			4,01
30.01.15	24,00	-	87,54	73,46	14,08	81,23	43,70	37,53	7,00	5,00	2,84	13,18	-	-	13,57	-	13,57	-	80,79	-	1,07			3,90
31.01.15	24,00	-	89,01	73,15	15,86	80,30	43,34	36,96	7,00	5,00	2,78	14,98	-	-	15,38	-	15,38	-	80,00	-	1,20			3,98
01.02.15	24,00	-	90,52	72,94	17,58	80,41	43,55	36,86	7,00	5,00	2,77	16,66	-	-	17,14	-	17,14	-	80,14	-	1,33			4,11
02.02.15	24,00	-	89,12	73,70	15,42	79,81	43,42	36,39	7,00	5,00	2,76	14,48	-	-	14,90	-	14,90	-	79,54	-	1,15			3,91
03.02.15	24,00	-	88,24	73,57	14,67	79,66	43,25	36,41	7,00	5,00	2,75	13,82	-	-	14,22	-	14,22	-	79,40	-	1,10			3,85
04.02.15	24,00	-	86,77	73,32	13,45	80,67	43,34	37,33	7,00	5,00	2,81	12,59	-	-	12,95	-	12,95	-	80,54	-	1,02			3,82
05.02.15	24,00	-	86,68	73,27	13,41	81,76	43,51	38,25	7,00	5,00	2,88	12,53	-	-	12,91	-	12,91	-	81,45	-	1,02			3,90
06.02.15	24,00	-	88,12	73,34	14,78	81,74	43,33	38,41	7,00	5,00	2,90	13,85	-	-	14,24	-	14,24	-	81,42	-	1,13			4,03
07.02.15	24,00	-	88,48	73,08	15,40	82,30	43,60	38,70	7,00	5,00	2,92	14,43	-	-	14,86	-	14,86	-	81,85	-	1,18			4,10
08.02.15	24,00	-	89,29	72,98	16,31	82,04	43,62	38,42	7,00	5,00	2,90	15,32	-	-	15,77	-	15,77	-	81,63	-	1,25			4,15
09.02.15	24,00	-	88,71	73,09	15,62	81,51	42,93	38,58	7,00	5,00	2,90	14,76	-	-	15,18	-	15,18	-	81,06	-	1,20			4,10
10.02.15	24,00	-	86,51	70,67	15,84	80,97	42,44	38,53	7,00	5,00	2,80	15,02	-	-	15,46	-	15,46	-	80,69	-	1,21			4,01
11.02.15	24,00	-	83,29	68,65	14,64	78,79	41,72	37,07	7,00	5,00	2,60	14,03	-	-	14,41	-	14,41	-	78,39	-	1,10			3,70
12.02.15	24,00	-	84,21	68,28	15,93	77,88	41,37	36,51	7,00	5,00	2,54	15,41	-	-	15,80	-	15,80	-	77,69	-	1,20			3,73
13.02.15	24,00	-	84,34	68,20	16,14	79,07	41,82	37,25	7,00	5,00	2,59	15,64	-	-	16,05	-	16,05	-	78,77	-	1,23			3,82
14.02.15	24,00	-	84,62	67,75	16,87	78,75	41,42	37,33	7,00	5,00	2,57	16,35	-	-	16,84	-	16,84	-	78,56	-	1,29			3,86
15.02.15	24,00	-	85,09	66,99	18,10	78,81	40,89	37,92	7,00	5,00	2,60	17,48	-	-	17,94	-	17,94	-	78,45	-	1,37			3,97
16.02.15	24,00	-	88,02	71,51	16,51	79,20	41,64	37,56	7,00	5,00	2,74	15,92	-	-	16,36	-	16,36	-	78,95	-	1,26			3,99
17.02.15	24,00	-	89,85	73,52	16,33	81,96	42,95	39,01	7,00	5,00	2,93	15,62	-	-	16,09	-	16,09	-	81,69	-	1,28			4,21
18.02.15	24,00	-	90,72	74,23	16,49	82,00	43,43	38,57	7,00	5,00	2,93	15,71	-	-	16,17	-	16,17	-	81,74	-	1,29			4,22
19.02.15	24,00	-	91,18	73,88	17,30	81,56	43,61	37,95	7,00	5,00	2,88	16,53	-	-	17,06	-	17,06	-	81,28	-	1,34			4,22
20.02.15	24,00	-	89,60	73,70	15,90	79,46	43,44	36,02	7,00	5,00	2,73	15,13	-	-	15,54	-	15,54	-	78,90	-	1,19			3,92
21.02.15	24,00	-	90,04	73,68	16,36	76,98	42,53	34,45	7,00	5,00	2,61	15,51	-	-	15,94	-	15,94	-	76,60	-	1,19			3,80
22.02.15	24,00	-	90,88	73,71	17,17	75,58	41,90	33,68	7,00	5,00	2,55	16,42	-	-	16,85	-	16,85	-	75,31	-	1,24			3,78
23.02.15	24,00		87,87	72,31	15,55	81,29	43,18	38,11	7,00	5,00	2,83	14,74	-	-	15,17	-	15,17	-	80,95	-	1,19	-	-	4,02
Среднее	24,00	-	87,87	72,31	15,55	81,29	43,18	38,11	7,00	5,00	2,83	14,74	-	-	15,17	-	15,17	-	80,95	-	1,19	-	-	4,02
Итого	744,00		2723,84	2241,70	482,13						87,73	456,85	0,00	0,00	470,22	0,00	470,22	0,00			36,93	0,00	0,00	124,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 12:00	36299,72	28700,68	7287,94	-	7453,84	-	1320,94	-
	23.02.15 19:00	38962,76	30891,61	7735,40	-	7914,29	-	1442,30	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **124,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **470,22** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 02 15 г.
печать энергосбыта

367