Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 109-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник: Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14806 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00		179,16	143,80	35,36	86,73	48,16	38,58	5,00	4,00	6,21	27,71	0,00	0,00	28,64	0,00	28,64	-	86,90	0,00	2,41			8,62
25.01.15	24,00		179,89	142,80	37,09	86,50	48,30	38,20	5,00	4,00	6,11	29,56	0,00	0,00	30,55	0,00	30,55	-	86,67	0,00	2,56			8,67
26.01.15	24,00		176,83	144,37	32,46	86,27	48,78	37,48	5,00	4,00	6,08	24,74	0,00	0,00	25,56	0,00	25,56	-	86,36	0,00	2,14			8,22
27.01.15	24,00		177,47	144,01	33,46	84,77	48,27	36,49	5,00	4,00	5,95	25,37	0,00	0,00	26,19	0,00	26,19	-	84,67	0,00	2,15			8,10
28.01.15	24,00		173,75	143,43	30,32	83,22	47,70	35,52	5,00	4,00	5,73	22,70	0,00	0,00	23,40	0,00	23,40	-	83,39	0,00	1,89			7,62
29.01.15	24,00		177,37	144,04	33,32	81,66	47,38	34,28	5,00	4,00	5,56	25,83	0,00	0,00	26,60	0,00	26,60	-	81,56	0,00	2,11			7,67
30.01.15	24,00		177,13	144,15	32,98	80,10	46,97	33,13	5,00	4,00	5,38	25,55	0,00	0,00	26,29	0,00	26,29	-	80,10	0,00	2,05			7,42
31.01.15	24,00		178,61	144,41	34,20	79,31	46,72	32,59	5,00	4,00	5,29	26,85	0,00	0,00	27,61	0,00	27,61	-	79,45	0,00	2,13			7,43
01.02.15	24,00		181,62	144,30	37,32	79,42	46,92	32,49	5,00	4,00	5,28	29,91	0,00	0,00	30,76	0,00	30,76	-	79,56	0,00	2,38			7,66
02.02.15	24,00		176,01	145,07	30,94	78,82	46,68	32,14	5,00	4,00	5,27	23,28	0,00	0,00	23,94	0,00	23,94	-	79,10	0,00	1,84			7,11
03.02.15	24,00		176,71	144,63	32,08	78,69	46,38	32,31	5,00	4,00	5,26	24,54	0,00	0,00	25,23	0,00	25,23	-	79,02	0,00	1,94			7,20
04.02.15	24,00		176,51	143,99	32,52	79,74	46,47	33,27	5,00	4,00	5,38	25,01	0,00	0,00	25,73	0,00	25,73	-	80,20	0,00	2,01			7,39
05.02.15	24,00		175,61	143,98	31,63	80,71	46,61	34,10	5,00	4,00	5,52	24,10	0,00	0,00	24,81	0,00	24,81	-	80,93	0,00	1,95			7,47
06.02.15	24,00		175,78	144,29	31,50	80,70	46,50	34,19	5,00	4,00	5,54	23,98	0,00	0,00	24,68	0,00	24,68	-	80,83	0,00	1,94			7,48
07.02.15	24,00		176,43	144,13	32,30	81,25	46,99	34,26	5,00	4,00	5,55	24,85	0,00	0,00	25,58	0,00	25,58	-	81,30	0,00	2,02			7,57
08.02.15	24,00		180,43	144,31	36,12	81,03	47,13	33,90	5,00	4,00	5,50	28,62	0,00	0,00	29,46	0,00	29,46	-	81,14	0,00	2,32			7,83
09.02.15	24,00		175,89	144,17	31,72	80,44	46,21	34,22	5,00	4,00	5,53	24,30	0,00	0,00	25,01	0,00	25,01	-	80,57	0,00	1,96			7,49
10.02.15	24,00		173,05	142,10	30,96	79,76	45,81	33,95	5,00	4,00	5,42	23,59	0,00	0,00	24,26	0,00	24,26	-	79,84	0,00	1,88			7,30
11.02.15	24,00		172,02	140,73	31,29	77,69	45,41	32,28	5,00	4,00	5,10	24,15	0,00	0,00	24,81	0,00	24,81	-	77,86	0,00	1,88			6,98
12.02.15	24,00		170,37	140,00	30,37	76,86	44,98	31,88	5,00	4,00	5,01	23,28	0,00	0,00	23,91	0,00	23,91	-	77,08	0,00	1,80			6,80
13.02.15	24,00		170,05	140,05	30,00	77,93	45,53	32,40	5,00	4,00	5,10	22,87	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	-	78,00	0,00	1,78			6,88
14.02.15	24,00		170,72	139,32	31,40	77,67	45,28	32,39	5,00	4,00	5,07	24,19	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	-	77,82	0,00	1,88			6,96
15.02.15	24,00		175,24	138,36	36,88	77,71	44,90	32,81	5,00	4,00	5,10	29,73	0,00	0,00	30,55	0,00	30,55	-	77,80	0,00	2,31			7,41
16.02.15	24,00		177,65	144,21	33,44	78,17	45,07	33,10	5,00	4,00	5,33	26,35	0,00	0,00	27,08	0,00	27,08	-	78,26	0,00	2,06			7,39
17.02.15	24,00		178,03	144,79	33,23	80,96	46,01	34,94	5,00	4,00	5,66	25,78	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	-	81,21	0,00	2,09			7,76
18.02.15	24,00		177,07	145,96	31,11	80,92	46,36	34,56	5,00	4,00	5,65	23,65	0,00	0,00	24,35	0,00	24,35	-	81,10	0,00	1,92			7,57
19.02.15	24,00		175,60	145,33	30,27	80,38	46,63	33,75	5,00	4,00	5,50	22,88	0,00	0,00	23,55	0,00	23,55	-	80,39	0,00	1,84			7,34
20.02.15	24,00		175,82	145,41	30,42	78,36	46,33	32,03	5,00	4,00	5,24	23,05	0,00	0,00	23,68	0,00	23,68	-	78,24	0,00	1,80			7,05
21.02.15	24,00		178,39	145,86	32,53	75,93	45,50	30,43	5,00	4,00	5,00	25,24	0,00	0,00	25,90	0,00	25,90	-	75,99	0,00	1,92			6,91
22.02.15	24,00		180,39	145,88	34,50	74,67	45,01	29,67	5,00	4,00	4,88	27,13	0,00	0,00	27,82	0,00	27,82	-	74,76	0,00	2,03			6,91
23.02.15	24,00		181,98	145,09	36,89	74,84	45,01	29,83	5,00	4,00	4,89	29,47	0,00	0,00	30,22	0,00	30,22	-	74,94	0,00	2,21			7,09
Среднее	24,00	-	176,50	143,64	32,86	80,04	46,45	33,59	5,00	4,00	5,42	25,43	-	-	26,16	-	26,16	-	80,16	-	2,04	-	-	7,46
Итого	744,00		5471,58	4452,97	1018,61						168,10	788,23	0,00	0,00	811,06	0,00	811,06	0,00			63,21	0,00	0,00	231,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 11:00	84758,69	69631,66	14455,37	0,00	14778,93	0,00	2729,97	
	24.02.15 10:00	90223,60	74079,54	15242,46	0,00	15588,74	0,00	2960,16	

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,39 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **230,91** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **811,06** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

«28» 02 15 г.

62,82