Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8794.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 11 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1я Невская котельная Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0215.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 1,63

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,115 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: 57 Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	89,27	80,47	8,80	87,12	52,69	34,43	7,00	5,00	2,71	10,67	-	-	10,94	-	10,94	-	77,55	-	0,83			3,54
25.01.15	24,00	-	89,60	79,87	9,73	87,35	52,96	34,39	7,00	5,00	2,69	11,70	-	-	11,98	-	11,98	-	77,93	-	0,91			3,60
26.01.15	24,00	-	89,54	80,84	8,70	85,50	52,68	32,82	7,00	5,00	2,59	10,60	-	-	10,87	-	10,87	-	76,65	-	0,81			3,40
27.01.15	24,00	-	90,00	80,65	9,35	83,44	51,73	31,71	7,00	5,00	2,47	11,28	-	-	11,57	-	11,57	-	77,21	-	0,87			3,35
28.01.15	24,00	-	89,72	81,16	8,56	82,72	51,28	31,44	7,00	5,00	2,46	10,44	-	-	10,71	-	10,71	-	76,83	-	0,81			3,26
29.01.15	24,00	-	90,71	81,28	9,43	80,90	50,62	30,28	7,00	5,00	2,36	11,30	-	-	11,59	-	11,59	-	76,30	-	0,86			3,23
30.01.15	24,00	-	91,02	81,86	9,16	78,55	49,79	28,76	7,00	5,00	2,24	11,01	-	-	11,28	-	11,28	-	75,94	-	0,84			3,08
31.01.15	24,00	-	91,27	82,31	8,96	77,85	49,45	28,40	7,00	5,00	2,22	10,84	-	-	11,09	-	11,09	-	75,61	-	0,82			3,04
01.02.15	24,00	-	91,54	81,68	9,86	78,02	49,59	28,43	7,00	5,00	2,21	11,72	-	-	12,01	-	12,01	-	75,86	-	0,89			3,10
02.02.15	23,00	-	87,41	78,84	8,57	78,19	49,70	28,49	7,00	5,00	2,09	10,95	-	-	11,22	-	11,22	-	75,75	-	0,83			2,92
03.02.15	24,00	-	91,51	82,01	9,50	77,93	49,53	28,40	7,00	5,00	2,21	11,40	-	-	11,68	-	11,68	-	75,78	-	0,87			3,07
04.02.15	19,00	-	69,84	61,96	7,88	78,78	49,70	29,08	7,00	5,00	1,76	9,84	-	-	10,05	-	10,05	-	67,38	-	0,66			2,42
05.02.15	24,00	-	87,90	77,39	10,51	79,08	49,71	29,37	7,00	5,00	2,35	11,43	-	-	11,64	-	11,64	-	65,93	-	0,75			3,11
06.02.15	24,00	-	88,14	75,74	12,40	79,60	49,67	29,93	7,00	5,00	2,43	12,66	-	-	12,89	-	12,89	-	65,26	-	0,83			3,26
07.02.15	24,00	-	87,89	76,83	11,06	78,74	49,71	29,03	7,00	5,00	2,33	11,89	-	-	12,10	-	12,10	-	64,91	-	0,78			3,10
08.02.15	24,00	-	88,12	75,71	12,41	79,52	50,17	29,35	7,00	5,00	2,34	13,49	-	-	13,75	-	13,75	-	64,60	-	0,87			3,21
09.02.15	24,00	-	87,27	74,85	12,42	79,14	49,14	30,00	7,00	5,00	2,42	12,30	-	-	12,56	-	12,56	-	65,82	-	0,81			3,23
10.02.15	24,00	-	88,09	77,25	10,84	78,93	49,29	29,64	7,00	5,00	2,36	12,10	-	-	12,33	-	12,33	-	65,08	-	0,79			3,15
11.02.15	24,00	-	88,47	77,59	10,88	78,09	49,38	28,71	7,00	5,00	2,29	12,11	-	-	12,34	-	12,34	-	65,30	-	0,79			3,08
12.02.15	24,00	-	88,20	77,81	10,39	77,70	49,38	28,32	7,00	5,00	2,26	11,73	-	-	11,97	-	11,97	-	64,02	-	0,75			3,01
13.02.15	24,00	-	88,75	78,22	10,53	77,49	49,39	28,10	7,00	5,00	2,23	11,94	-	-	12,14	-	12,14	-	66,04	-	0,79			3,01
14.02.15	24,00	-	88,36	78,17	10,19	78,00	49,58	28,42	7,00	5,00	2,26	11,67	-	-	11,89	-	11,89	-	64,78	-	0,76			3,02
15.02.15	21,00	-	77,26	67,86	9,40	78,55	49,45	29,10	7,00	5,00	1,96	11,50	-	-	11,71	-	11,71	-	65,17	-	0,75			2,71
16.02.15	24,00	-	87,62	76,39	11,23	80,01	49,73	30,28	7,00	5,00	2,38	12,77	-	-	13,03	-	13,03	-	65,29	-	0,84			3,22
17.02.15	24,00	-	87,51	77,14	10,37	78,98	49,01	29,97	7,00	5,00	2,36	11,93	-	-	12,15	-	12,15	-	64,68	-	0,77			3,13
18.02.15	24,00	-	88,41	77,37	11,04	79,70	49,62	30,08	7,00	5,00	2,38	12,63	-	-	12,87	-	12,87	-	65,88	-	0,83			3,21
19.02.15	24,00	-	88,51	77,27	11,24	78,96	49,76	29,20	7,00	5,00	2,33	12,80	-	-	13,03	-	13,03	-	64,34	-	0,82			3,15
20.02.15	24,00	-	88,48	78,40	10,08	76,75	49,08	27,67	7,00	5,00	2,20	11,61	-	-	11,81	-	11,81	-	64,72	-	0,75			2,95
21.02.15	24,00	-	88,88	77,97	10,91	73,96	47,79	26,17	7,00	5,00	2,07	12,51	-	-	12,72	-	12,72	-	62,25	-	0,78			2,85
22.02.15	24,00	-	88,84	77,11	11,73	73,09	47,36	25,73	7,00	5,00	2,03	13,42	-	-	13,63	-	13,63	-	60,72	-	0,81			2,84
23.02.15	24,00	-	88,89	76,27	12,62	72,27	47,03	25,24	7,00	5,00	1,99	14,33	-	-	14,54	-	14,54	-	59,35	-	0,85			2,84
Среднее	23,71	-	87,97	77,69	10,28	79,19	49,81	29,39	7,00	5,00	2,29	11,82	-	-	12,07	-	12,07	-	68,80	-	0,81	-	-	3,10
Итого	735,00		2727,02	2408,27	318,75						70,98	366,57	0,00	0,00	374,09	0,00	374,09	0,00			25,11	0,00	0,00	96,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	07.02.15 08:00	11905,80	10384,73	2160,19	-	2197,16	-	376,01	-
	23.02.15 18:00	13344,11	11642,30	2363,61	-	2404,33	-	426,02	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 1,63 °С = -0,60 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **95,50** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **374,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г.

24,57 цп