Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник Обуховский з-д

Договор: 0895 0381
Строит.Адрес: Бабушкина 113-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207735-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207735 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: 1,03

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,0 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: 87,9 Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0891
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	кг/см2	кг/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	112,61	87,70	24,91	89,22	52,14	37,08	7,00	5,00	3,36	23,95	-	-	24,80	-	24,80	-	88,70	-	2,13			5,49
25.01.15	24,00	-	112,84	87,24	25,60	88,95	51,97	36,98	7,00	5,00	3,32	24,78	-	-	25,63	-	25,63	-	88,43	-	2,19			5,51
26.01.15	24,00	-	111,66	88,19	23,47	88,64	52,29	36,35	7,00	5,00	3,30	22,71	-	-	23,48	-	23,48	-	88,03	-	2,00			5,30
27.01.15	24,00	-	111,70	88,19	23,51	86,92	51,38	35,54	7,00	5,00	3,22	22,79	-	-	23,54	-	23,54	-	86,13	-	1,96			5,19
28.01.15	24,00	-	111,37	87,42	23,95	85,53	50,65	34,88	7,00	5,00	3,13	23,18	-	-	23,90	-	23,90	-	85,04	-	1,97			5,10
29.01.15	24,00	-	112,97	87,88	25,09	83,72	50,10	33,62	7,00	5,00	3,03	24,45	-	-	25,21	-	25,21	-	83,04	-	2,03			5,06
30.01.15	24,00	-	113,06	87,81	25,25	82,10	49,54	32,56	7,00	5,00	2,93	24,51	-	-	25,27	-	25,27	-	81,55	-	2,00			4,93
31.01.15	24,00	-	116,46	87,76	28,70	81,41	49,35	32,06	7,00	5,00	2,89	27,93	-	-	28,75	-	28,75	-	81,00	-	2,26			5,15
01.02.15	24,00	-	114,52	88,15	26,37	81,49	49,72	31,77	7,00	5,00	2,86	25,80	-	-	26,56	-	26,56	-	81,07	-	2,09			4,95
02.02.15	24,00	-	115,35	88,67	26,68	80,90	49,33	31,57	7,00	5,00	2,85	26,13	-	-	26,89	-	26,89	-	80,64	-	2,11			4,96
03.02.15	24,00	-	112,28	88,36	23,92	80,81	49,05	31,76	7,00	5,00	2,87	23,30	-	-	23,95	-	23,95	-	80,63	-	1,88			4,74
04.02.15	24,00	-	114,04	88,08	25,96	82,00	49,23	32,77	7,00	5,00	2,94	25,32	-	-	26,09	-	26,09	-	81,84	-	2,07			5,02
05.02.15	24,00	-	113,82	88,83	24,99	82,96	49,49	33,47	7,00	5,00	3,00	24,82	-	-	25,58	-	25,58	-	82,67	-	2,05			5,05
06.02.15	24,00	-	111,30	89,65	21,65	82,93	49,47	33,46	7,00	5,00	2,96	22,23	-	-	22,92	-	22,92	-	82,56	-	1,84			4,80
07.02.15	24,00	-	113,01	89,45	23,56	83,44	49,98	33,46	7,00	5,00	2,96	24,22	-	-	24,94	-	24,94	-	82,87	-	2,01			4,96
08.02.15	24,00	-	115,95	89,74	26,21	83,17	50,04	33,13	7,00	5,00	2,93	26,93	-	-	27,72	-	27,72	-	82,72	-	2,23			5,16
09.02.15	24,00	-	114,53	89,51	25,02	82,69	49,14	33,55	7,00	5,00	2,97	25,62	-	-	26,40	-	26,40	-	82,32	-	2,11			5,08
10.02.15	24,00	-	112,65	89,86	22,79	81,85	49,25	32,60	7,00	5,00	2,90	23,34	-	-	24,07	-	24,07	-	81,37	-	1,90			4,80
11.02.15	24,00	-	115,31	90,39	24,92	79,62	49,15	30,47	7,00	5,00	2,73	25,42	-	-	26,16	-	26,16	-	79,04	-	2,01			4,74
12.02.15	24,00	-	113,70	89,66	24,04	79,03	48,62	30,41	7,00	5,00	2,70	24,45	-	-	25,16	-	25,16	-	78,80	-	1,93			4,63
13.02.15	24,00	-	113,59	89,92	23,67	79,95	49,01	30,94	7,00	5,00	2,74	24,38	-	-	25,07	-	25,07	-	79,53	-	1,94			4,68
14.02.15	24,00	-	112,89	89,32	23,57	79,82	48,58	31,24	7,00	5,00	2,75	24,21	-	-	24,91	-	24,91	-	79,40	-	1,92			4,68
15.02.15	24,00	-	115,75	88,95	26,80	79,78	48,11	31,67	7,00	5,00	2,79	27,34	-	-	28,11	-	28,11	-	79,32	-	2,17			4,96
16.02.15	24,00	-	115,11	90,79	24,32	80,43	48,08	32,35	7,00	5,00	2,91	24,79	-	-	25,50	-	25,50	-	80,01	-	1,98			4,90
17.02.15	24,00	-	114,98	89,70	25,28	83,26	49,05	34,21	7,00	5,00	3,03	25,87	-	-	26,64	-	26,64	-	82,82	-	2,14			5,18
18.02.15	24,00	-	114,51	90,17	24,34	83,15	49,49	33,66	7,00	5,00	3,00	24,90	-	-	25,67	-	25,67	-	82,77	-	2,06			5,06
19.02.15	24,00	-	113,52	89,94	23,58	82,43	49,50	32,93	7,00	5,00	2,93	24,12	-	-	24,86	-	24,86	-	81,91	-	1,98			4,91
20.02.15	24,00	-	112,76	89,91	22,85	80,25	49,23	31,02	7,00	5,00	2,76	23,38	-	-	24,05	-	24,05	-	79,63	-	1,86			4,63
21.02.15	24,00	-	116,21	89,96	26,25	77,71	48,03	29,68	7,00	5,00	2,65	26,76	-	-	27,45	-	27,45	-	77,16	-	2,07			4,71
22.02.15	24,00	-	115,56	89,87	25,69	76,51	47,40	29,11	7,00	5,00	2,60	26,11	-	-	26,78	-	26,78	-	76,09	-	1,99			4,58
23.02.15	24,00		113,80	89,04	24,76	82,36	49,55	32,81	7,00	5,00	2,93	24,79	-	-	25,54	-	25,54	-	81,90	-	2,03			4,96
Среднее	24,00	-	113,80	89,04	24,76	82,36	49,55	32,81	7,00	5,00	2,93	24,79	-	-	25,54	-	25,54	-	81,90	-	2,03	-	-	4,96
Итого	744,00		3527,81	2760,11	767,70						90,95	768,53	0,00	0,00	791,60	0,00	791,60	0,00			62,92	0,00	0,00	153,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **153,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **791,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«28» 02 15 г.

62,54 изл