Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 9067.038.1 Телефон: Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / ~~ОДН~~ ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 49 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д Схема подключения: Четырёхтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 Режим (схема): 3003 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,2	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.даавления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,36 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=108,528 Gвент.=0 Gтех.пот.=

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		26,70	1,59	25,11	27,36	1,59	25,77	-	73,55	21,12	1,93			1,93
25.01.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		27,51	1,61	25,90	28,17	1,61	26,56	-	72,66	20,70	1,97			1,97
26.01.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24,95	1,74	23,21	25,55	1,74	23,81	-	72,34	23,22	1,77			1,77
27.01.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24,91	1,75	23,16	25,51	1,75	23,76	-	72,32	22,70	1,76			1,76
28.01.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		23,26	1,77	21,49	23,81	1,77	22,04	-	72,94	22,77	1,66			1,66
29.01.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24,60	1,22	23,38	25,18	1,22	23,96	-	71,32	22,51	1,73			1,73
30.01.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24,71	1,38	23,33	25,31	1,38	23,93	-	72,24	18,73	1,76			1,76
31.01.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25,47	1,61	23,86	26,11	1,61	24,50	-	74,72	22,18	1,87			1,87
01.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		29,16	1,40	27,76	29,89	1,40	28,49	-	74,70	21,71	2,15			2,15
02.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25,44	1,47	23,97	26,07	1,47	24,60	-	73,82	21,85	1,85			1,85
03.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25,62	1,53	24,09	26,31	1,53	24,78	-	76,15	23,63	1,91			1,91
04.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22,76	1,70	21,06	23,35	1,70	21,65	-	75,79	23,05	1,68			1,68
05.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22,58	1,63	20,95	23,19	1,63	21,56	-	75,20	22,05	1,66			1,66
06.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24,08	1,60	22,48	24,75	1,60	23,15	-	78,66	20,61	1,86			1,86
07.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24,06	1,76	22,30	24,71	1,76	22,95	-	77,24	21,42	1,82			1,82
08.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		27,23	1,64	25,59	27,89	1,64	26,25	-	74,95	22,92	2,00			2,00
09.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24,03	1,71	22,32	24,64	1,71	22,93	-	75,64	22,31	1,78			1,78
10.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24,25	1,79	22,46	24,91	1,79	23,12	-	76,80	22,90	1,82			1,82
11.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24,17	1,78	22,39	24,82	1,78	23,04	-	76,38	24,86	1,80			1,80
12.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		22,67	1,73	20,94	23,28	1,73	21,55	-	76,62	24,44	1,70			1,70
13.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		23,55	1,83	21,72	24,17	1,83	22,34	-	76,76	25,55	1,76			1,76
14.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		26,69	1,71	24,98	27,43	1,71	25,72	-	77,71	23,29	2,03			2,03
15.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		27,12	1,69	25,43	27,82	1,69	26,13	-	75,48	22,48	2,01			2,01
16.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25,35	1,70	23,65	26,02	1,70	24,32	-	76,04	22,91	1,89			1,89
17.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24,33	1,84	22,49	25,00	1,84	23,16	-	76,96	21,98	1,84			1,84
18.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		26,08	1,75	24,33	26,77	1,75	25,02	-	77,29	22,39	1,98			1,98
19.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		25,56	1,81	23,75	26,28	1,81	24,47	-	78,01	23,58	1,95			1,95
20.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		24,05	1,79	22,26	24,68	1,79	22,89	-	76,25	24,22	1,79			1,79
21.02.15	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		26,19	1,77	24,42	26,89	1,77	25,12	-	75,70	23,40	1,94			1,94
22.02.15	24,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,07	1,67	23,41	25,72	1,67	24,05	-	75,32	22,60	1,85	-	-	1,85
23.02.15	24,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,07	1,67	23,41	25,72	1,67	24,05	-	75,32	22,60	1,85	-	-	1,85
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,07	1,67	23,41	25,72	1,67	24,05	-	75,32	22,60	1,85	-	-	1,85
Итого	744,00		0,00	0,00	0,00						0,00	777,22	51,63	725,59	797,31	51,63	745,68	0,00			57,37	0,00	0,00	57,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.01.15 15:00	26138,70	26138,43	2068,49	110,93	2119,71	110,93	376,82	
	22.02.15 13:00	34643,18	34642,91	2790,93	159,20	2860,84	159,20	612,20	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,39 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,98** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **745,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ОАО "ТГК-1" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«28» 02 15 г.