

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Будапештская 59 / С/ДО  
 Обслуживающая организация: ЗАО "Дом-Теплоком"  
 Жилой сектор: За Невская котельная

Отчет о тепломощности по приборам УЛТЗ за февраль 2015

Договор: 9171.038.1  
 Строит. Адрес: Будапештская 59  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Смена подольщика: Девушкина

Узел учета: С/ДО  
 Код УЛТЗ:  
 Радиус: 150/70

Установка прибора: Число и сточн. архив в файлах: ВКР7-208355-(С)-0215.04

Вычислитель: ВКР-7 № 208355

Подающий (М1): расходомер: РРМ 32 Сплн= 0.2  
 Обратный (М2): расходомер: РРМ 32 Сплн= 0.2  
 Тр-л (РС(М3)): расходомер: Сплн= 30  
 Тр-цикл (РС(М4)): расходомер: Сплн= 30  
 Тр-подпитки (М5): расходомер: Сплн=

Договорные нагрузки, гкал/час: Qот=0,291 Qвент.= Qотек.р= Qтес.=  
 Договорные нагрузки (ср.час), гкал/час: Qотек.р= Qвент.= Qтес.=  
 Договорные нагрузки (ср.сут.), т/сут: Qотек.р= Qвент.= Qтес.=

Учет отопления (ТВ-1)

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплопотр-е
			М1	М2	дм	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Qотоп	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ3	Уполн	Т3	Т4	Qтес.обш.	Qтес.кап.	Qтес.гид.	Q.общ.					
24.01.15	24.00	-	66,84	66,84	0,00	88,02	45,21	42,81	7,00	5,00	2,87	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,87				
25.01.15	24.00	-	66,01	66,01	0,00	88,04	45,41	42,53	7,00	5,00	2,82	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82				
26.01.15	24.00	-	66,26	66,26	0,00	87,47	45,63	41,84	7,00	5,00	2,78	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,78				
27.01.15	24.00	-	66,35	66,35	0,00	83,61	44,35	39,26	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61				
28.01.15	24.00	-	66,05	66,05	0,00	84,06	44,40	39,66	7,00	5,00	2,62	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62				
29.01.15	24.00	-	65,63	65,63	0,00	82,32	43,94	38,38	7,00	5,00	2,52	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52				
30.01.15	24.00	-	66,65	66,65	0,00	79,62	43,48	36,14	7,00	5,00	2,41	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41				
31.01.15	24.00	-	66,55	66,55	0,00	77,65	42,87	34,78	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32				
01.02.15	24.00	-	66,38	66,38	0,00	77,82	43,01	34,81	7,00	5,00	2,31	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31				
02.02.15	24.00	-	66,39	66,39	0,00	77,87	42,92	34,95	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32				
03.02.15	24.00	-	66,26	66,26	0,00	77,83	42,85	34,98	7,00	5,00	2,32	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32				
04.02.15	24.00	-	66,25	66,25	0,00	79,11	43,12	35,99	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38				
05.02.15	24.00	-	66,35	66,35	0,00	80,77	43,48	37,29	7,00	5,00	2,47	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47				
06.02.15	24.00	-	66,13	66,13	0,00	79,85	42,96	36,89	7,00	5,00	2,44	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44				
07.02.15	24.00	-	66,05	66,05	0,00	80,03	43,25	36,78	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43				
08.02.15	24.00	-	65,84	65,84	0,00	80,37	43,44	36,93	7,00	5,00	2,43	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,43				
09.02.15	24.00	-	65,72	65,72	0,00	80,82	43,10	37,72	7,00	5,00	2,48	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48				
10.02.15	24.00	-	76,25	76,25	0,00	79,33	45,12	34,21	7,00	5,00	2,61	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61				
11.02.15	24.00	-	83,98	83,98	0,00	78,23	46,84	30,66	7,00	5,00	2,64	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64				
12.02.15	24.00	-	84,02	84,02	0,00	77,23	46,54	30,66	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58				
13.02.15	24.00	-	84,19	84,19	0,00	78,62	47,37	31,25	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63				
14.02.15	24.00	-	83,56	83,56	0,00	76,14	47,02	31,12	7,00	5,00	2,60	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60				
15.02.15	24.00	-	83,38	83,38	0,00	78,23	46,72	31,51	7,00	5,00	2,63	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63				
16.02.15	24.00	-	76,52	76,52	0,00	77,67	44,82	32,85	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51				
17.02.15	24.00	-	70,63	70,63	0,00	80,71	44,16	36,55	7,00	5,00	2,58	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,58				
18.02.15	24.00	-	70,07	70,07	0,00	79,68	43,66	36,02	7,00	5,00	2,53	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53				
19.02.15	24.00	-	70,30	70,30	0,00	79,64	44,07	35,57	7,00	5,00	2,50	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50				
20.02.15	24.00	-	71,16	71,16	0,00	77,09	43,71	33,38	7,00	5,00	2,38	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38				
21.02.15	24.00	-	71,03	71,03	0,00	74,54	42,84	31,70	7,00	5,00	2,25	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25				
22.02.15	24.00	-	70,67	70,67	0,00	73,24	42,29	30,95	7,00	5,00	2,19	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19				
23.02.15	24.00	-	70,72	70,72	-	79,92	44,29	35,64	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51				
Среднее	24.00	-	70,72	70,72	-	79,92	44,29	35,64	7,00	5,00	2,51	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51				
Итого	744,00	-	2192,19	2192,19	0,00	-	-	-	-	-	77,66	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,66				

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(кВт)	У4(кВт)	Общ.пот+тес (гкал)	Табл. ч
	14.02.15 13:00	22752,59	27754,59	0,00	0,00	0,00	0,00	722,68	-
	23.02.15 18:00	23427,58	23429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	745,98	-

Период расчета по среднему: Компьютер тепловой энергии, рассчитанное по среднему:  
 Период теплосчета, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Г.:

Корректировка на температурную разницу холодной воды:  
 Лето по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

0,34 С = 0,00 Гкал,  
 77,66 КВт,  
 кВт.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):

ЗАО "ДомТеплоком" - энергоснабжающая организация  
 для отчета о тепломощности по приборам УЛТЗ за февраль 2015

Подпись: [Подпись]

8802

КС