Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за февраль 2015

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: 8999.038.1 Телефон: Узел учета: СЦО+ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 60 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Обуховский з-д Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0215.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0,5

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.01.2015 по 23.02.2015

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.01.15	24,00	-	152,19	133,19	19,00	87,68	51,37	36,31	7,00	5,00	5,02	17,15	-	-	17,72	-	17,72	-	87,35	-	1,50			6,51
25.01.15	24,00	-	151,31	132,45	18,86	87,52	51,49	36,03	7,00	5,00	4,95	17,01	-	-	17,61	-	17,61	-	87,16	-	1,48			6,43
26.01.15	24,00	-	151,55	133,83	17,72	87,12	51,89	35,23	7,00	5,00	4,88	15,99	-	-	16,52	-	16,52	-	86,72	-	1,39			6,27
27.01.15	24,00	-	148,39	133,72	14,67	85,60	51,34	34,26	7,00	5,00	4,75	12,88	-	-	13,30	-	13,30	-	84,97	-	1,10			5,84
28.01.15	24,00	-	148,47	132,46	16,01	84,26	50,55	33,71	7,00	5,00	4,63	14,24	-	-	14,69	-	14,69	-	83,94	-	1,20			5,82
29.01.15	24,00	-	148,84	133,11	15,73	82,61	50,16	32,45	7,00	5,00	4,47	14,08	-	-	14,49	-	14,49	-	81,98	-	1,16			5,63
30.01.15	24,00	-	149,06	133,21	15,85	80,97	49,99	30,98	7,00	5,00	4,28	14,17	-	-	14,57	-	14,57	-	80,46	-	1,14			5,42
31.01.15	24,00	-	151,01	132,92	18,09	80,23	49,88	30,35	7,00	5,00	4,21	15,99	-	-	16,44	-	16,44	-	79,91	-	1,28			5,49
01.02.15	24,00	-	152,90	132,92	19,98	80,23	49,83	30,40	7,00	5,00	4,25	17,45	-	-	17,95	-	17,95	-	79,91	-	1,40			5,65
02.02.15	24,00	-	150,86	133,79	17,07	79,67	49,60	30,07	7,00	5,00	4,19	15,03	-	-	15,47	-	15,47	-	79,53	-	1,19			5,39
03.02.15	24,00	-	148,64	133,38	15,26	79,57	49,35	30,22	7,00	5,00	4,19	13,41	-	-	13,78	-	13,78	-	79,37	-	1,06			5,25
04.02.15	24,00	-	148,24	132,98	15,26	80,72	49,49	31,23	7,00	5,00	4,30	13,46	-	-	13,84	-	13,84	-	80,84	-	1,09			5,39
05.02.15	24,00	-	149,32	132,72	16,60	81,69	50,00	31,69	7,00	5,00	4,38	14,58	-	-	15,01	-	15,01	-	81,45	-	1,19			5,57
06.02.15	24,00	-	148,93	131,99	16,94	81,66	49,37	32,29	7,00	5,00	4,52	13,97	-	-	14,41	-	14,41	-	81,31	-	1,14			5,65
07.02.15	24,00	-	149,30	132,24	17,06	82,14	49,86	32,28	7,00	5,00	4,49	14,57	-	-	15,01	-	15,01	-	81,68	-	1,19			5,68
08.02.15	24,00	-	153,01	133,26	19,75	81,93	50,00	31,93	7,00	5,00	4,43	17,81	-	-	18,34	-	18,34	-	81,61	-	1,46			5,88
09.02.15	24,00	-	148,53	132,88	15,65	81,48	49,13	32,35	7,00	5,00	4,45	13,94	-	-	14,33	-	14,33	-	81,13	-	1,13			5,58
10.02.15	24,00	-	147,29	132,20	15,09	80,65	48,78	31,87	7,00	5,00	4,35	13,51	-	-	13,90	-	13,90	-	80,25	-	1,09			5,44
11.02.15	24,00	-	147,76	131,99	15,77	78,54	48,51	30,03	7,00	5,00	4,10	14,18	-	-	14,57	-	14,57	-	78,45	-	1,11			5,21
12.02.15	24,00	-	146,40	130,92	15,48	77,80	48,02	29,78	7,00	5,00	4,02	13,95	-	-	14,31	-	14,31	-	77,75	-	1,09			5,11
13.02.15	24,00	-	146,05	131,04	15,01	78,75	48,77	29,98	7,00	5,00	4,06	13,51	-	-	13,89	-	13,89	-	78,36	-	1,06			5,12
14.02.15	24,00	-	148,22	130,45	17,77	78,60	48,52	30,08	7,00	5,00	4,05	16,27	-	-	16,71	-	16,71	-	78,33	-	1,28			5,33
15.02.15	24,00	-	149,14	129,90	19,24	78,65	47,88	30,77	7,00	5,00	4,13	17,65	-	-	18,11	-	18,11	-	78,25	-	1,38			5,52
16.02.15	24,00	-	149,59	133,88	15,71	79,25	47,96	31,29	7,00	5,00	4,33	13,97	-	-	14,37	-	14,37	-	78,94	-	1,10			5,44
17.02.15	24,00	-	150,82	133,67	17,15	81,99	48,98	33,01	7,00	5,00	4,55	15,52	-	-	16,01	-	16,01	-	81,74	-	1,27			5,82
18.02.15	24,00	-	149,87	134,59	15,28	81,90	49,33	32,57	7,00	5,00	4,52	13,70	-	-	14,11	-	14,11	-	81,56	-	1,12			5,64
19.02.15	24,00	-	149,98	134,01	15,97	81,25	49,60	31,65	7,00	5,00	4,38	14,33	-	-	14,73	-	14,73	-	80,79	-	1,16			5,54
20.02.15	24,00	-	149,26	134,16	15,10	79,10	49,05	30,05	7,00	5,00	4,17	13,49	-	-	13,88	-	13,88	-	78,57	-	1,06			5,23
21.02.15	24,00	-	152,23	134,42	17,81	76,71	48,15	28,56	7,00	5,00	3,97	16,18	-	-	16,61	-	16,61	-	76,31	-	1,24			5,21
22.02.15	24,00	-	153,35	134,41	18,94	75,45	47,63	27,82	7,00	5,00	3,87	17,29	-	-	17,71	-	17,71	-	75,12	-	1,30			5,17
23.02.15	24,00		149,68	132,89	16,79	81,12	49,48	31,64	7,00	5,00	4,36	14,98	-	-	15,41	-	15,41	-	80,79	-	1,21	-	-	5,57
Среднее	24,00	-	149,68	132,89	16,79	81,12	49,48	31,64	7,00	5,00	4,36	14,98	-	-	15,41	-	15,41	-	80,79	-	1,21	-	-	5,57
Итого	744,00		4640,19	4119,58	520,61						135,24	464,26	0,00	0,00	477,80	0,00	477,80	0,00			37,54	0,00	0,00	172,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.01.15 15:00	3912,87	3183,98	397,71	-	409,41	-	163,87	-
	23.02.15 17:00	8416,21	7182,68	847,78	-	872,52	-	330,62	-

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,5 °С = -0,23 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **172,54** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **477,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать по требованию

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «28» 02 15 г. печать энергосбыта

37,31